



## วิทยขอตัดไฟ

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดตม.(ก.ป.) ๓๑๑ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูงและF๘ นครปฐม  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCB05	๔ มี.ค.๖๒	๑๒.๐๐	๑๓.๐๐	ปลดดีสปากทางเข้าแยกนาย	NCB5S-08	จุดตัดเดดเลย	โทร
๒	NPT08	๔ มี.ค.๖๒	๑๒.๐๐	๑๓.๐๐	พอนและปลดดีสคอนรวม เพื่อจัมไลน์	แยกนายพอน NPT08S-14 ดอนรวม	โรงงานไทยโตโย จุดตัดเดดเลย โรงงานไทยโตโย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณคีสนายพอนถึงจุดตัดเดดเลยโรงงานไทยโตโยและดีสคอนรวมถึงจุดตัดเดดเลยโรงงานไทยโตโย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชาญ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง หน.กป โทร ๐๘๑-๙๓๒๘๕๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิเชฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NCB05 จาก NCB5S-08 ถึง จุดตัด DPE เลข ร.ว. ไทยโตโย  
ในวันที่ 4 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 327/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ NPT08 จาก NPT08S-14 ดอนรวม ถึง จุดตัด DPE เลข ร.ว. ไทยโตโย  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชากร วิชากร ประสานงานการขอตัดไฟกับ หนช. วิชากร สวอ.พนัง

28 ก.พ. 62 ก.ร

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง (นายวิชากร วิชากร)

ผจก. กฟส. ดอนตูม

สำหรับผู้อนุมัติ

615

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. นธ, กฟอ. นธ, กฟส. ตตม.

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี .....



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์



นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน จาก NCB05S-08 แยกนายพอน ,NPT08S-14 ดอนลาวก - จุดตัด DDE เลยโรงงานไทยโดย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 4 มี.ค. 62 ระหว่าง 12.00 น. ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน ดตม. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 327/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 1 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 1 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 1 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายโมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
1	NPT08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R ทุ่งน้อย
2	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.		R วัดลานแหลม
3	NPT08S-14	สับ	ปลด(ใช้ไหลตบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ศาลเจ้าพ่อดอนรวก
เมื่อชุด กฟส.ดตม.พร้อมดับไฟทำงาน							
5	NCB05S-08	สับ	ปลด(ใช้ไหลตบัสเตอร์)		ดตม.		DIS บ้านนายพร
แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดตม.ทราบ							
4 แจ้งชุด กฟส.ดตม.ทำการจัม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสได้							
9 ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ เวลา น.							
10	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.		R วัดลานแหลม
11	NPT08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R ทุ่งน้อย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12 เมื่อชุด กฟส.ดตม.ปฏิบัติงานจัม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จพร้อมย้ายไหลตบัสเตอร์ NCB05 กลับสภาพเดิม							
13 ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ เวลา น.							
<del>14</del>	<del>NPT08R-01</del>	<del>Normal</del>	<del>Nonreclosing, ALT</del>		<del>นฐ.</del>		<del>R ทุ่งน้อย</del> 
15	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.		R วัดลานแหลม
16 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
17 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
18 ผู้ ปลด Short ground ชื่อ เวลา น.							
19	NCB05S-08	ปลด	สับ		ดตม.		DIS บ้านนายพร
20	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.		R วัดลานแหลม
<del>21</del>	<del>NPT08R-01</del>	<del>Nonreclosing, ALT</del>	<del>Normal</del>		<del>นฐ.</del>		<del>R ทุ่งน้อย</del> 
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

# แผนดับไฟวันที่ 4 มีนาคม 2562

