



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ 28 กพ. 2562

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 1142
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ รีดถอนเสวระบนจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๘	๓๑-๑๒ มี.ค.๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รีดถอนเสาบริเวณนพทรเกษมหน้า สวนสามพราน	DISชั่วคราว เชิงสะพานโพธิ์ แก้ว SAB๓S-๐๔	SAB๘S-๑๑ OY1๑๐S-๐๓ OY1๓S-๐๒ OY1๔S-๐๒	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๙-๙๑๐๒๒๓๔
	SAB๐๓							

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๙-๘๘๔๐๒๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ~~๑~~ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสถิตย์ เรืองจ้อย)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ SAB08 จาก โพล์ 11 กอ SAB35-04 ถึง OY145-02
ในวันที่ 11-12 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 328/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รามภค จินตนาทนต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วัลลภ สุวรรณศรี

2 มี.ค. 62
ก.๓

ร.ท.พร พันธกิจ
(๑๓.๖ กกน นพ.คพ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.น.(คพ)

626

เรียน ผจก.กฟผ. สพร.

อ.ก.บ.น.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

4 มี.ค. 62

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน จาก Dis ชค.เชิงสะพานโพธิ์แก้ว SAB03S-04 - SAB08S-11,OYI10S-03,OYI03S-02,OYI04S-02
2. กำหนดวันที่ทำงาน 11-12/3/2019 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.สพร. งานที่ทำ รื้อถอนเสา ตามใบขอปฏิบัติงาน 328/62
4. เตรียมการสวิทชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 2 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย  วันที่ 2 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิทชิงโดย  วันที่ 4 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิทชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดีดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
1	SAB08VB-01	Auto	Manual		SCADA		
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
3	DIS ชค.	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	เชิงสะพานโพธิ์แก้ว (หน้า ปร.)
4	แจ้ง กพอ.สพร. ตรวจสอบ SF6 OYI03S-02,OYI04S-02 ให้อยู่ในตำแหน่ง OPEN พร้อมล็อคคาน และ Dis SAB3S-04 สภาวะปกติ						
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4, G5						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.สพร.ทราบ						
10	SAB08VB-01	Manual	Auto		SCADA		
สิ้นสุด Switching วันที่ 11 มี.ค. 62							
11	เมื่อชุด กพอ.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (วันที่ 12 มี.ค. 62)						
12	SAB08VB-01	Auto	Manual		SCADA		
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4, G5						
17	DIS ชค.	ปลด	สับ		สพร.	DIS	เชิงสะพานโพธิ์แก้ว (หน้า ปร.)
18	SAB08VB-01	Manual	Auto		SCADA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานตีแบบ 11-12 มีค.62 รังนกนพพรกรรม ช่วงสะพานโพธิ์แก้ว ถึงสวนสามพราน รื้อถอนเสาแรงสูง

