



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

623

วันที่ 6 มิ.ย. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(นบ.) **1141**
ชื่อผู้รับ นายภักทพงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ซ่อมแซมรถขนส่งสายแรงสูงหัก (ตามแผนผังสังเขปแนบ

จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OY1๐๑	๑๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนเสาและสายแรงสูงเป็น ๑๘๕SAC	OY1๑S-๐๕ Disชั่วคราว ก่อนช.วัดโรชิง	OY1๑S-๐๕ SAB๘S-๑๑ SAB๘S-๐๔	ปรเมศร์ หนูเชื้อเวียง ๐๑๒-๘๑๔๕๕๙๙๕
๒	SAB๐๘					จุดจัมPGข้าม ถนน	SAB๘S-๑๑	HLกระเช้า๑๑ปลด
๓	SAB๐๙					จุดจัมPGข้าม ถนน	SAB๘S-๐๔	จุดจัมPG

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ริมถนนเพชรเกษมเชิงสะพานโพธิ์แก้วถึงปากซอยเขาวัดโรชิง
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชจ.๓ โทร ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง มีโอกาสชำรุด ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสถิตย์ เรืองจ้อย)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

Dis now ๙ มิ.ย. SAB9S-04

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ OY11 จาก OY11S-05 ถึง OY110S-04, SAB8S-11
ในวันที่ 10 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 329/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SAB8 จาก จุดจัม PG ข้าม ถึง SAB8S-11
ในวันที่ 10 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 329/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเดอร์ SAB9 จาก จุดจัม PG ข้าม ถึง SAB9S-04
ในวันที่ 10 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 329/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

2

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิติพงษ์ วัฒนโพธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณวิมล วรรณศรี
2 ๙.๑.๕๒.
ก>3


รศพร วัฒนโพธิ์
(ตัวที่ 6 ทน ทพ.ฉ.)

สำหรับผู้อนุมัติ **623**
ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน ผจก. รศพร.
อก.บช.(ก.๓), อก.วิว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสำรวจเชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง.
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ผจพ. _____ (สถานี _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ _____ เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


4 ๙.๑.๕๒
(นาย กิติพงษ์ วัฒนโพธิ์)
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ริมถนนเพชรเกษมเชิงสะพานโพธิ์แก้วถึงปากช.วัดไร่ขิง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 329/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 2 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เมื่อช่างหน่วยงานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
3	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
4	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
5	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
6	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ก่อน ช.วัดไร่ขิง
7	OYI01S-05	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ปากทางวัดไร่ขิง
8	แจ้ง Hotline ปลดจุดจัมข้ามถนนในไลน์ SAB08 (เชิงสะพานโพธิ์แก้ว)ตามผังแนบ						
9	แจ้ง Hotline ปลดจุดจัมข้ามถนนในไลน์ SAB09 (เชิงสะพานโพธิ์แก้ว)ตามผังแนบ						
10	แจ้งพื้นที่ดับไฟแก่ชุดทำงาน						
11	แจ้งช่างหน้าให้ตรวจสอบ SF6 OYI10S-04 (ปากทางวัดไร่ขิง) ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลดและล็อกคาน						
12	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G1 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
13	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G2 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
14	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G3 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
15	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G4 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
16	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
17	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
18	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
19	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
20	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
21	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
22	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
23	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
24	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
25	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G1 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
26	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G2 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
27	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G3 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G4 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
29	แจ้ง Hotline จัมป์ไลน์ตั้งข้ามถนนในไลน์ SAB08 (เชิงสะพานโพธิ์แก้ว)ตามผังแนบ						
30	แจ้ง Hotline จัมป์ไลน์ตั้งข้ามถนนในไลน์ SAB09 (เชิงสะพานโพธิ์แก้ว)ตามผังแนบ						
31	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.		DIS ก่อน ช.วัดไร่ขิง
32	OYI01S-05	ปลด	สับ		สพร.		ปากทางวัดไร่ขิง
33	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
34	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
35	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
36	สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด						

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เปลี่ยนสายริมถนนเพชรเกษมเป็นสาย 185 SAC

