



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทผก.(นบ) ๕๖ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายประยุทธ เขียวหวาน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสาย ๕๐ ACSR เป็น ๕๐ SAC / สถานีไฟฟ้า ท่ามะกา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แฉก ดังนี้


ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMK๐๒	๑๗ ม.ก. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ดิสชั่วคราว โรงเรียนวัด ห้วยเหนียว	จุดตัดเคสจัด A	นาย ชัชวาล พะยอมพันธ์ โทร ๐๘๓-๐๓๑๑๑๑๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๕.๕. ห้วยเหนียว ม.๒.๓.๗.๓.เวาสามสิบหวน ม.๕.๖. ด.พงศึก อ.ท่ามะกา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๒๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

✓ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายประยุทธ เขียวหวาน)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา  
man56


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMK02 จาก Dis ๕๐.๕๕ ม.๒.๓.๗.๓. TAUKS-10, DDE  
ในวันที่ 17 ม.ก. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 38/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่


พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุวัฒน์ อภิสิทธิ์เนตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๓๐๐ อนุวัฒน์ อภิสิทธิ์เนตร  
9 ม.ก. 62 0:2

  
(นายอนุวัฒน์ อภิสิทธิ์เนตร)  
วศก.-6 (ก.๓.๖.๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก ๓ กปบ (คฟ) 084  
เรียน ผจก กฟอ.ทผก.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แฉก  
แผนผังแนบ 1 แฉก  
ผจฟ. (สถานี) \_\_\_\_\_  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)  
ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
11 ม.ค. 2562

ส่งทางสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย หลัง Dis ชั่วคราว ร.ร.วัดห้วยเหนียว
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 ม.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.ทมก. งานที่ทำ ปรับปรุง ตามใบขอปฏิบัติงาน 33/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวิน วันที่ 11 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 11 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	TMK02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R ตลาตห้วยเหนียว
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
3	Dis ชค. TMK02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS โรงเรียนห้วยเหนียว
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
5	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short ground จุด G1 เวลา ..... น. โดย นาย.....						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short ground จุด G2 เวลา ..... น. โดย นาย.....						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short ground จุด G3 เวลา ..... น. โดย นาย.....						
8	TMK02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R ตลาตห้วยเหนียว
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
9	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงาน แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
10	TMK02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R ตลาตห้วยเหนียว
11	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short ground จุด G1 เวลา ..... น. โดย นาย.....						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short ground จุด G2 เวลา ..... น. โดย นาย.....						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short ground จุด G3 เวลา ..... น. โดย นาย.....						
14	Dis ชค. TMK02	ปลด	สับ		ทมก.		DIS โรงเรียนห้วยเหนียว
15	TMK02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R ตลาตห้วยเหนียว
*** สิ้นสุด Switching ***							

