



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ) ๑๕๕ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง

วันที่

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง

Switching Deadline

วันที่ 6 มี.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Dis.SW. สถานีไฟฟ้า บางปลา ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Feeder 3,6,7	10 มี.ค. 62	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Dis.SW. โดยวิธี Hotline -ขัดล้าง ทำความสะอาด หน้าสัมผัสอุปกรณ์	BAL 3VB-01 BAL 6VB-01 BAL 7VB-01	BAL 3S-01 BAL 6S-01 BAL 7S-01	นายไชยฤกษ์ โรจน เลิศ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

(ไม่ต้องกรอกกรณีไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พงษ.๕ ผดตบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๖-๔๙๘๘๘-๖๒๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

วศ.๕ กบข.(ก.๓)

ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ. (ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BAL 7VB-01

BAL 7S-01

BAL 6VB-01

BAL 6S-01

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ BAL 3,6,7 จาก BAL 3VB-01 ถึง BAL 3S-01

ในวันที่ 10 มี.ค.๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 33๐/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภัคพงษ์ นอร.๓ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ

ภัคพงษ์ นอร.๓

(วศ.๕ ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

622

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี BAL)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Pothead BAL03S-01, BAL06S-01 และ BAL07S-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มี.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษษ.(ก.3)	งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 330/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ		วันที่ 3 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching แก้ไขจุดร้อน						
2	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	-
3	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	-
4	BAL02VB-01	on auto reclose	off auto reclose		BAL	-	0.5 MW
5	BAL03VB-01	on auto reclose	off auto reclose		BAL	-	1.7 MW
6	BAL06VB-01	on auto reclose	off auto reclose		BAL	-	4.5 MW
7	BAL07VB-01	on auto reclose	off auto reclose		BAL	-	3.2 MW
8	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
9	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
10	SMA01VB-01	on auto reclose	off auto reclose		SMA	-	4.1 MW
11	SMA13VB-01	on auto reclose	off auto reclose		SMA	-	3.1 MW
12	ย้ายโหลด BAL03 ไปจ่ายจาก SMA01						
13	BAL03S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 หน้าบริษัทพญาฟูลส์
14	BAL03VB-01	สับ	ปลด		BAL	-	-
15	BAL03S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.3
16	BAL03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAL	-	-
17	ย้ายโหลด BAL06 ไปจ่ายจาก SMA13						
18	BAL06S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 หน้าบริษัทแสงไทย
19	BAL06VB-01	สับ	ปลด		BAL	-	-
20	BAL06S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.6
21	BAL06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAL	-	-
22	ย้ายโหลด BAL07 ไปจ่ายจาก BAL02						
23	BALBVB-01	ปลด	สับ		BAL	-	ขนานบัส
24	BAL02S-02	ปลด	สับ		สค.		DIS หน้าบริษัทยั้งเจริญ
25	BALBVB-01	สับ	ปลด		BAL	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	BAL07VB-01	สับ	ปลด		BAL		- -
27	BAL07S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.7
28	BAL07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAL		- -
29	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้ ทำงานแบบมีเฟดโดยใช้ Hotline เป็นผู้ปฏิบัติงาน แก๊วจุดร้อน BAL03S-01, BAL06S-01 และ BAL07S-01						
30	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		- -
31	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		- -
32	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
33	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
34	หลัง Hotline ปฏิบัติงาน แก๊วจุดร้อน แก๊วจุดร้อน BAL03S-01, BAL06S-01 และ BAL07S-01 แล้วเสร็จ						
35	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- -
36	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- -
37	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
38	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
39	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		- -
40	SMW01VB-01	on auto reclose	off auto reclose		SMW		- -
41	ย้ายโหลด BAL07 กลับจาก BAL02						
42	BAL07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAL		- -
43	BAL07S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.7
44	BAL07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAL		- -
45	BALBVB-01	ปลด	สับ		BAL		- ขนानบัส
46	BAL02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หน้าบริษัทยั้งเจริญ
47	BALBVB-01	สับ	ปลด		BAL		- ขนานบัส
48	ย้ายโหลด BAL03 กลับจาก SMA01						
49	BAL03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAL		- -
50	BAL03S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.3
51	BAL03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAL		- -
52	BAL03S-06	สับ	ปลด		สค.	scada	SF6 หน้าชูชุกสินพล
53	ย้ายโหลด BAL06 กลับจาก SMA13						
54	BAL06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAL		- -
55	BAL06S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.6
56	BAL06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAL		- -
57	BAL06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 หน้าบริษัทแสงไทย
58	ย้ายโหลด BAL03 กลับจาก SMW01						
59	SMD03S-10	ปลด	สับ		สค.	scada	SF6 ค่ายลูกเสียมหาชัย
60	BALBVB-01	ปลด	สับ		BAL		- ขนานบัส
61	BAL03S-07	ปลด	สับ		สค.		DIS วีซีรุ่งวัฒนา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	BAL03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS พิรินทร์
63	SMD03S-10	สับ	ปลด		สค.	scada	SF6 ค่ายลูกเสียมหาชัย
64	BALBVB-01	สับ	ปลด		BAL		- ชานานบัส
65	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		- -
66	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		- -
67	BAL02VB-01	off auto reclose	on auto reclose		BAL		- 0.5 MW
68	BAL03VB-01	off auto reclose	on auto reclose		BAL		- 1.7 MW
69	BAL06VB-01	off auto reclose	on auto reclose		BAL		- 4.5 MW
70	BAL07VB-01	off auto reclose	on auto reclose		BAL		- 3.2 MW
71	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
72	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
73	SMA01VB-01	off auto reclose	on auto reclose		SMA		- 4.1 MW
74	SMA13VB-01	off auto reclose	on auto reclose		SMA		3.1 MW
75	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		- -
76	SMW01VB-01	off auto reclose	on auto reclose		SMW		- -
สิ้นสุด Switching							

