



เลขที่ /๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นาย.ภักทพงษ์ วงษ์พันธุ์
 ชื่อผู้ส่ง นายพนนิจ มิตระสมาน

วันที่
 ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ..แผนกปฏิบัติการระบบ กฟผ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟผ. จะขอตัดไฟหม้อแปลง KT2A สถานี โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อขนย้ายหม้อแปลง Main Tranformer (KG5A) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KT2A	๕ มี.ค. ๖๒	๐๗.๐๐ น.	๐๘.๐๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง KT2A สฟ.โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ โดยปลดเบรกเกอร์ SNR-2222A	SNR-2222A	SVA1S-07	กฟผ.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๖ /

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
 เรียบน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KT2A จาก SNR-2222A ถึง SVA1S-07
 ในวันที่ 5 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 08.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 334/62
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย ทังติศักดิ์ เกียรติประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ สนท.

รับทราบ
 (วศก.ปบ.สุวิมล (แทน ผอ.ปบ.))


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียบน ผอ. วศก.ปบ. สุวิมล วศก.ปบ. ม.ว.อ.
 อก.บช.(ก.๓), อก.วร.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัวแปลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ แผ่น
 ผจพ. (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภักทพงษ์ ๕ มี.ค. 62

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนศรีนครินทร์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มี.ค. 62	ระหว่าง	07.00 น. ถึง 08.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ขนย้ายหม้อแปลง Main Transformer (KG5A) ตามใบขอปฏิบัติงาน 334/62
4. เครื่องการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด	วันที่ 4 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดคอนก่อนทำสวิตชิง							
1	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing,ALT,GND		TTN	R	-
3	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing,ALT,GND		ทรน.	R	เซาต์บเต้า
5	- ย้ายโหลดเขื่อนศรีนครินทร์ ไปรับไฟจาก TTN04						
6	SVA01S-03	ปลด	ล๊ับ		ทรน.	SF6	เซาต์บเต้า(Loop Line SVA-TTN)
7	SVA01S-02	ปลด	ล๊ับ		ทรน.	DIS	เซาต์บเต้า(Loop Line SVA-TTN)
8	SVA01S-03	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทรน.	SF6	เซาต์บเต้า(Loop Line SVA-TTN)
9	SNR-2222A	ล๊ับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน							
10	SNR-2227	ล๊ับ	ปลด		EGAT	-	ไม่มี
11	SVA01S-07	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.	DIS	ก่อนถึงแคสลับ 33
12	แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงานด้าน SNR-KT2A ได้						
13	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
14	TTNBR-04	Nonreclosing,ALT,GND	Normal		TTN	R	-
15	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
16	SVA01R-01	Nonreclosing,ALT,GND	Normal		ทรน.	R	เซาต์บเต้า
*** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก ***							
หลังจาก กฟผ. ปฏิบัติงานด้าน SNR-KT2A แล้วเสร็จ							
17	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
18	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing,ALT,GND		TTN	R	-
19	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
20	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing,ALT,GND		ทรน.	R	เซาต์บเต้า
21	SVA01S-07	ปลด	ล๊ับ		ทรน.	DIS	ก่อนถึงแคสลับ 33
22	SNR-2227	ปลด	ล๊ับ		EGAT	-	ไม่มี
23	- ย้ายโหลดเขื่อนศรีนครินทร์ กลับจาก TTN04						
24	SNR-2222A	ปลด	ล๊ับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
25	SVA01S-03	ปลด	ล๊ับ		ทรน.	SF6	เซาต์บเต้า(Loop Line SVA-TTN)
26	SVA01S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.	DIS	เซาต์บเต้า(Loop Line SVA-TTN)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 เขาดับเต้า(Loop Line SVA-TTN)
28	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
29	TTNBR-04	Nonreclosing,ALT,GND	Normal		TTN		R -
30	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
31	SVA01R-01	Nonreclosing,ALT,GND	Normal		ทรน.		R เขาดับเต้า
*** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ***							

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บันทึก

จาก แผนปฏิบัติการระบบ
เรื่อง ขอบข่ายระบบ 22 KV
วันที่ 4 มีนาคม 2562

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

กฟภ.มีแผนปฏิบัติงานเร่งด่วนในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟ ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ โรงฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์

1.อุปกรณ์: หม้อแปลง KT2A

งานที่ทำ : เพื่อทำงานขนย้ายหม้อแปลง Main Tranformer (KG5A)


วันและเวลาทำ SWITCHING : วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 น.

วันและเวลาทำงาน : วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 - 08.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานและขอย้ายโหลด
ของหม้อแปลง KT2A ที่ รฟ.เขื่อนศรีนครินทร์ ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายณพนธ์ มิตรสมาน)

โทรศัพท์ 0-2436-2651-5

โทรสาร 0-2436-2695



หมายเลข

**ใบแจ้งขอตัดไฟ/ปลดอุปกรณ์ออกจากระบบ
(Request For Outage)**

หน่วยงานที่แจ้ง : เมืองบุรีรัมย์ วันที่ 23.04.62
 หน่วยงานที่รับแจ้ง : นครบุรีรัมย์
 สถานที่ทำงาน : SNR
 อุปกรณ์ที่ขอตัดไฟ / ปลดออกจากระบบ : - ปลด SNR 2212 A (ในตู้ 2262 11กท)
 - ปลด SNR 2222 A (ในตู้ 2262 TN 1กท)
 งานที่ทำ : - งานย้ายสายเคเบิล 02 kv MAIN TRANSFORMER UNIT 2 (KG2A)
จากตู้ 11 กท มาตู้ 02 kv TO PEA
 เริ่มงาน : เวลา 07:00 น. วัน ศุกร์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 เสร็จงาน : เวลา 08:00 น. วัน ศุกร์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 ผู้รับ Clearance : 1 นามเรียกขาน / โทร
 : 2 นามเรียกขาน / โทร

ในกรณีฉุกเฉินสามารถนำอุปกรณ์กลับเข้าใช้งานได้ภายในเวลา ชั่วโมง นาที
หมายเหตุ :

การปฏิบัติงานนี้เกี่ยวข้องกับระบบมาตรวัดซื้อขายไฟฟ้า
 เกี่ยวข้องและแจ้ง กษช.ศ. ทราบแล้ว ไม่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ สมิทธิ์ อึ้งย้ง ผู้อำนวยการขอตัดไฟ
 (สมิทธิ์ อึ้งย้ง)
 ตำแหน่ง อ. 8 11กท 20003-ท โทร. 2110

() ขอให้ดำเนินการออก Switching ตามที่ขอได้
 หมายเหตุและคำแนะนำ :

ลงชื่อ ผู้อำนวยการเขต
 (.....)
 ตำแหน่ง โทร.