



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Signaling Deadline

วันที่ 13 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓ กบ.๗ (๗๖) ๔๙๔ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง นาย.สมบูรณ์ สิงห์โคทอง

วันที่ - 5 มี.ค. 2๕๖2
ตำแหน่ง อ.ก.บ.๗(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.๗(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบ.๗(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในสายส่ง ๑๑๕ เคว้ตั้งแต่ สถานีฯ. กระทุ่มแบน ๑ - ABS รหัส KTA05YS-04 - ABS รหัส SAA03YS-09 - ABS รหัส ONB02YS-06 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 KV	๑๗ มี.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	Hotline ๑๑๕ KV ฉีดยาล้างลูกถ้วย (สฟ.กระทุ่มแบน ๑ - ซอยรร. บ้านแคราย)	KTA05YB-01	KTA05YS-02 ONB02YS-06 KTA05YS-04 SAA03YS-09	นาย เสนีย์ ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นาย. เสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง พ.พ.๗ โทร. ๐๘๑๗๗๖๔๗๔๓

ลงชื่อ

(นาย.สมบูรณ์ สิงห์โคทอง)
ตำแหน่ง วิศวกร.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.๗(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.๗(ก.๓)

สคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเตอร์ ๑๑๕ KV จาก KTA05YB-01 ถึง KTA05YS-04, ONB02YS-06, SAA03YS-09
ในวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๑๕ KTA05YS-08
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย. ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๓๓๐/๑๗๖๖ ๐๖๖๑๐๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.๗(คฟ.) 699
เรียน อ.ก.บ.๗(ก.๓), อ.ก.ว.๗(ก.๓) พ.ก. ก.๓๐.๑๖๖, ก.๓๐.๓๓๓.
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)
๘ มี.ค. ๖๒

(นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)
อ.ก.บ.๗(ก.๓)

(นาย.สมบูรณ์ สิงห์โคทอง)
๑๓ มี.ค. ๖๒


ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี KTA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)
๘ มี.ค. ๖๒

(นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)
อ.ก.บ.๗(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ช่วง KTA5YB-01 ถึง ABS ONB2YS-06 บ้านแคราย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 มี.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย ตามใบขอปฏิบัติงาน 335
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี		วันที่ 7 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายนครินทร์ อังสนาวดี		วันที่ 7 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายชณิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching						
2	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	BNP03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	-ปลด Loop-Line สถานีฯ ONB						
7	ONB02YB-01	สับ	ปลด		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ONB02YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ONB	ABS	ปากซอยบ้านแคราย
9	-ย้ายโหลด สถานีฯ SMV ไปจ่ายไฟจาก สถานีฯ SME						
10	ตรวจสอบ LBS ปากซอยวีระสุวรรณ รหัส BAL03YS-06 สถานีฯ GAS ปกติ						
11	BAL03YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		BAL	LBS	ปากซอยวีระสุวรรณ
12	KTA05YB-01	สับ	ปลด		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	KTA05YS-02	สับ	ปลด		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
14	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
15	KTA05YS-04	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		KTA	ABS	โชคตรงพล
16	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ทำงานได้						
17	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	BNP03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** ลีนสุด Switching ช่วงแรก ***							
19	-เมื่อ กพผ.ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
20	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	BNP03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	-ย้ายโหลด สถานีฯ SMV กลับจาก สถานีฯ SME						
24	KTA05YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		KTA	ABS	โชคตรงพล
25	KTA05YS-02	ปลด	สับ		KTA	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	KTA05YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		KTA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	ตรวจสอบ LBS ปากซอยวีระสุวรรณ รหัส BAL03YS-06 สถานะ GAS ปกติ							
28	BAL03YS-06	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		BAL		LBS	ปากซอยวีระสุวรรณ
29	-จ่าย Loop-Line สถานี ONB							
30	ONB02YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		ONB		ABS	ปากซอยบ้านแคราย
31	ONB02YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		ONB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	BNP03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								