



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 8 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓.ปบ.บ(๒๖) ๕๓๕ 1๐๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นาย. ถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นาย. สมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ - 5 มี.ค. 2๐๑๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในสายส่ง ๑๑๕ เควีตั้งแต่ สถานีฯ อ้อมน้อย ๒. - ABS รหัส ONB02YS-06 บริเวณ รร.บ้านแคทราย - LBS รหัส ONB02YS-04 บริเวณ โขตปรานี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 KV	๑๒ มี.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	Hotline ๑๑๕ KV ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย (สฟ.อ้อมน้อย ๒ - สีแยกกร.บ้าน แคทราย)	ONB02YB-01	ONB02YS-03 ONB02YS-06 ONB02YS-04	นาย เสนีย์ ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นาย เสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๑๗๖๖๙๕๔๓

ลงชื่อ

(นายสุวิมล สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง

(หัวหน้างานช่างเทคนิค ชก.บข.(ก.๓))

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ ONB2YB-๐1 จาก ONB2YB-๐1 ถึง ONB2YS-๐๐ ONB2YS-๐6  
 ในวันที่ 12 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 336

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาณุวัฒน์ อิ่ม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมพงษ์ ด้วงทอง  
6 มี.ค. 62 ๑:๒

นายสุวิมล สิงห์โตทอง  
(หัวหน้างานช่างเทคนิค ชก.บข.(ก.๓))  
๐๘๑.๓๗๖.๖๖๙๕๔๓

สำหรับผู้อนุมัติ

697

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน อ.ก.บข.(ก.๓) / อ.ก.ว.(ก.๓) ผจก. กฟภ.๓  
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
8 มี.ค. 62  
(นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา).  
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี อ้อมน้อย ๒)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
(นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)  
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ้อมน้อย 2 - LBS ONB02YS-04, ABS ONB02YS-06					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 มี.ค. 62	เวลา	08.00 น.	ถึง	12 มี.ค. 62	เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปบ.(ก.3)	งานที่ทำ	ฉีดน้ำล้างอุปกรณ์ในสายส่ง 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	336/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ			วันที่	8 มีนาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 มี.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 มี.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนอช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สามพราน 1 ด้าน SAA01YB-01, SAA03YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
3	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ONB02YB-01	สับ	ปลด		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ONB02YS-02	สับ	ปลด		ONB		- ใบมีด 115 เควี
7	ONB02YS-03	สับ	ปลด		ONB		- ใบมีด 115 เควี
8	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี โขดปรานี รหัส ONB02YS-04 อยู่สถานะปลด พร้อมล๊อคกุญแจ						
9	ONB02YS-06	สับ ล๊อคกุญแจ	ปลด ล๊อคกุญแจ		กทบ.		ABS ช่างโรงเรียนแคราย
10	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
11	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
13	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ONB02YS-06	ปลด ล๊อคกุญแจ	สับ ล๊อคกุญแจ		กทบ.		ABS แยกกระทุ่มแบน
15	ONB02YS-02	ปลด	สับ		ONB		- ใบมีด 115 เควี
16	ONB02YS-03	ปลด	สับ		ONB		- ใบมีด 115 เควี
17	ONB02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							