



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROFESSIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

715

Switching Deadline

วันที่ 13 มี.ค. 62

วิทยุขอตัดไฟ

ที่ ร.ร. วัด ๒๕๖๒

เลขที่ ๑.๓.สพร.(ปบ.) 1177
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายนิรันดร์ จินตมารทด

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ปรับระบบจำหน่ายเปลี่ยนเสาและสายแรงสูง ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

noon switching ในตารางแนบมา 189 กอน

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๑๓	๑๓ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสา ๑๒.๒๐ม.และรื้อถอนเสาเดิมออก เปลี่ยนสายริมถนนเพชรเกษม เป็น สาย ๑๘๕ SAC ๔ วงจร	SAD๑S-๐๑	SAD๑S-๐๒ OY1๔S-๐๑ OY1๔S-๐๒ DISชั่วคราวเชิงสะพานลอยตรงข้ามรร ยอแซฟ	นิรันดร์ กุลครอง ๐๘๓-๗๓๐๒๒๓๔
๒	SAD๐๒					DISชั่วคราวหน้าร้านมอไซค์(สวนทิพย์)	OY1 ๘S-๐๑ OY1 ๘S-๐๒ OY1 ๘S-๐๓	
	SAD๐๖					SAD๖S-๐๑	OY1 ๓S-๐๑ OY1 ๓S-๐๒ OY1 ๓S-๐๓ OY1 ๓S-๐๔	
๔	SAD๐๗					SAD๗S-๐๑	OY1๖S-๐๑ OY1๖S-๐๒ OY1๖S-๐๓ OY1๖S-๐๔	
๕	OY1๐7					ปลอก RG OY107 ถึงรั้วถนน	OY1๖S-๐๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) อาคารพาณิชย์ก่อนบ้านสวนทิพย์ ถึง หน้าสถานีอ้อมใหญ่ ๓
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.พ โทร ๐๘๙-๘๙๔๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑. มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายนิรันดร์ จินตมารทด)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAD01 จาก SAD15-01 ถึง SAD16-02, OY14S-01, OY14S-02, OS ถัดจาก ตร.๖๕๓

ในวันที่ 13 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 337

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SAD02 จาก DISชั่วคราวสวนทิพย์ ถึง OY18S-01, OY18S-02, OY18S-03

ในวันที่ 13 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 337

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SAD06 จาก SAD05-01 ถึง OY33S-01, OY33S-02, OY33S-03, OY33S-04

ในวันที่ 13 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 19.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 337

04ICS-01, 04ICS-02, 04ICS-03
04ICS-04

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พัดเคอร์ SA707 จาก SA075-01 ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 337

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พัดเคอร์ QYI07 จาก 1/20 PE อิงตามหนังสือ 04I 75-02
ในวันที่ 17 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 337

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร อ้นดงเกตุพร ประธานงานการขอดับไฟกับ ทช.วิมลดา นวรัตนศรี

สมพร อ้นดงเกตุพร
(วต.ก. 6 แทน นพ.ดบ.)

สำหรับผู้อนุมัติ **715**

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน ผจก. นพอ.สมพร
อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถาปนา))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นางสาวอรอุษา-ศักดิ์พนา)
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)
11 มี.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านสวนทิพย์ ถึงหน้าสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-มี.ค.-62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	337/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	9 มีนาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 มี.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 มี.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์, นายมนโอช 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง ,นายพิชชา, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	มีงาน Switching ข้างเคียงของหมายเลข 189 กบข.บำรุงรักษาสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1						
2	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- โหลด 10.0 MW
3	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- โหลด 17.0 MW
4	OYL04VB-01	Auto	Manual		OYL		- โหลด 0.5 MW
5	OYL09VB-01	Auto	Manual		OYL		- โหลด 0.8 MW
6	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- โหลด 19.0 MW
7	SAD01VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 1.0 MW
8	SAD02VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 3.0 MW
9	SAD06VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 6.2 MW
10	SAD07VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 5.8 MW
11	OYI07VB-01	Auto	Manual		OYI		-
12	ย้ายโหลด SAD01 บางส่วน ไปรับไฟจาก SAD07						
13	OYI04S-06	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปากชอยเทียนดัด
14	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS สะพานลอย ตรงข้าม ร.ร.ยอแซฟ
15	ย้ายโหลด SAD07 บางส่วน ไปรับไฟจาก OYL04						
16	OYI04S-12	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ชอยวัดคลองอ้อมใหญ่
17	OYI06S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 ชอยเทียนดัด
18	ย้ายโหลด SAD06 บางส่วน ไปรับไฟจาก OYL09						
19	OYI03S-06	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ชอยตรงข้ามวัดคลองอ้อมใหญ่
20	OYI03S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 ปากชอยเทียนดัด
21	ตรวจสอบเบรกเกอร์ OYI03VB-01, OYI04VB-01, OYI06VB-01, OYI08VB-01 ให้ปลดอยู่						
22	OYI03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.3
23	OYI04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.4
24	OYI06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
25	OYI08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
26	ตรวจสอบ SF6 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล๊อคคาน						
27	1.OYI03S-03 2.OYI6S-03 3.OYI3S-02 4.OYI4S-02 5.OYI8S-02 6.OYI6S-06 7.SAD1S-02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
29	SAD01VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
30	SAD06VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
31	SAD07VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
32	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สวนทิพย์ (ร้านมอเตอร์ไซค์)
33	SAD01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
34	SAD06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
35	SAD07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
36	แจ้ง HL กระเช้าสามพราน ปลด PG สายดึงข้ามถนน (วงจร OYI07)						
37	เมื่อ HL กระเช้าสามพราน ปลด PG สายดึงข้ามถนน (วงจร OYI07) แล้วเสร็จ						
38	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1					สพร.	
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2					สพร.	
40	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3					สพร.	
41	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4					สพร.	
42	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5					สพร.	
43	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6					สพร.	
44	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G7					สพร.	
45	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G8					สพร.	
46	แจ้งสถานะการดับไฟให้ กฟอ.สพร.ทราบ แล้วแจ้ง กฟอ.สพร.ดำเนินการได้						
47	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
48	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
49	OYL04VB-01	Manual	Auto		OYL		-
50	OYL09VB-01	Manual	Auto		OYL		-
51	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
52	SAD02VB-01	Manual	Auto		SAD		-
53	OYI07VB-01	Manual	Auto		OYI		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
54	เมื่อชุดทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ						
55	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
56	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
57	OYL04VB-01	Auto	Manual		OYL		-
58	OYL09VB-01	Auto	Manual		OYL		-
59	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
60	SAD02VB-01	Auto	Manual		SAD		-
61	OYI07VB-01	Auto	Manual		OYI		-
62	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1					สพร.	
63	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2					สพร.	
64	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3					สพร.	
65	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4					สพร.	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ	ปลด Short ground จุด G5			สพร.		
67	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ	ปลด Short ground จุด G6			สพร.		
68	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ	ปลด Short ground จุด G7			สพร.		
69	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ	ปลด Short ground จุด G8			สพร.		
70	แจ้ง HL กระเช้า01 (กระเช้า 22 เควี เขต คุณพระวิ) เชื่อม PG สายดึงข้ามถนน (วงจร OYI07)						
71	เมื่อ HL กระเช้า01 (กระเช้า 22 เควี เขต คุณพระวิ) เชื่อม PG สายดึงข้ามถนน (วงจร OYI07) แล้วเสร็จ						
72	SAD01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.1
73	SAD06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
74	SAD07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
75	(การสับ DIS pothead ให้ตรวจสอบ Switching 189 ด้วย)						
76	OYI03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.3
77	OYI04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.4
78	OYI06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
79	OYI08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
80	SAD01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		-
81	SAD06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		-
82	SAD07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		-
83	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.		DIS สวนทิพย์ (ร้านมอเตอร์ไซค์)
84	ย้ายโหลด SAD07 บางส่วน กลับคืนจาก OYL04						
85	OYI06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยเทียนดัด
86	OYI04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ซอยวัดคลองอ้อมใหญ่
87	ย้ายโหลด SAD06 บางส่วน กลับคืนจาก OYL09						
88	OYI03S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยเทียนดัด
89	OYI03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ซอยตรงข้ามวัดคลองอ้อมใหญ่
90	ย้ายโหลด SAD01 บางส่วน กลับคืนจาก SAD07						
91	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สค.		DIS สะพานลอย ตรงข้าม ร.ร. ยอแซฟ
92	OYI04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปากซอยเทียนดัด
93	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
94	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
95	OYL04VB-01	Manual	Auto		OYL		-
96	OYL09VB-01	Manual	Auto		OYL		-
97	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
98	SAD01VB-01	Manual	Auto		SAD		-
99	SAD02VB-01	Manual	Auto		SAD		-
100	SAD06VB-01	Manual	Auto		SAD		-
101	SAD07VB-01	Manual	Auto		SAD		-
102	OYI07VB-01	Manual	Auto		OYI		-
สิ้นสุด Switching							

