



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PHILIPPINE ELECTRICITY BOARD

771

Switching Deadline

วันที่ 13 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.๑๑๖(บ.) ๑๐๐๑๖ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทธร วรรณกันตชา

ชื่อผู้ส่ง นายธรรม ผ่องแผ้ว

วันที่ - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน มจก.กทส.จ.๑๓

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อก่อสร้าง ระบบสายส่ง ๑๑.๕ เควี... ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTBo๓	๑๗ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสายส่ง บริเวณ ตั้งแต่สายเคเบิ้ลนำจิต ถึง ปากซอยประเสริฐ	KTBS-๐๓ ส.ค.บ.บ.นำจิต	KTBS-๑๐ บ.ฮาร์วาร์ด	นายอนุชกร ชูโชติ โทร ๐๘-๘๑๓๒-๐๖๕๕
๒.	KTBo๕	๑๗ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		KTBS-๐๔ ส.ค.บ.บ.นำจิต	KTBS-๐๓ ปากซอย ประเสริฐ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ บริเวณ ตั้งแต่สายเคเบิ้ลนำจิต ถึง ปากซอยประเสริฐ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง หน.บ.บ. โทร. ๐๘-๑๑๓๕-๕๖๒๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กทส. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

(นายธรรม ผ่องแผ้ว)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน มจก.กทส.จ.๑๓

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สทฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

พ.ศ. พิจารณาลงแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิศเตอร์ KTB1 จาก KTB1S-03 ถึง KTB5S-10  
ในวันที่ 14 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 14:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์หมายเลข 346/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิศเตอร์ KTB5 จาก KTB5S-04 ถึง KTB5S-09  
ในวันที่ 17 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์หมายเลข
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิศเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตช์หมายเลข
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิศเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตช์หมายเลข
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิศเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตช์หมายเลข

พนักงานศูนย์ นาย อนุรัตน์ อวตนะสิน

ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอัมพร เทียนทอง

ส่ง วต.๖ ปฏิบัติงานแทน นว.ฉ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(สทฟ.) **771**

เรียน ผอ.ก. วทอ.๕๑.

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง สป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงชื่อผู้ลงนามฉบับที่สองใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

จำนวนการสวิตช์ 3 แผน  
แผนผังแบบ 2 แผน

หมายเหตุ - (สถานี -)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ KTB01,05 บริเวณ DIS.สภต.บางน้ำจืด - SF6 ซอยเงินประเสริฐ,บ.ฮาร์วาด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 มี.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ พาดสายส่ง 115 kv.	ตามใบขอปฏิบัติงาน 346/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 11 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>ศักดิ์สิทธิ์ อภัยวงษ์</i>		วันที่ 11 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าSMC,KTB						
2	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
3	KTB01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTB		
4	KTB05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTB		
5	SN3-KT1A	"OLTC" <i>Auto</i>	"OLTC" <i>Manual</i>		ศูนย์ฯ		
6	SMC04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC		
7	SMC05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC		
8	- ย้ายโหลด KTB05 ไปจ่ายจาก SMC04						
9	KTB05S-05	ปลด	สับ		รถบจ-	SCADA	SF6 ปากซอยบ่อดิน (ล่าง)
10	KTB05S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถบจ-	SF6	ปากซอยเงินประเสริฐ (ล่าง)
11	- ย้ายโหลด KTB01 ไปจ่ายจาก SMC05						
12	KTB05S-08	ปลด	สับ		รถบจ-	SF6	ปากซอยบ่อดิน (บน)
13	KTB05S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถบจ-	SF6	บ.ฮาร์วาด (บน)
14	- ดับไฟไลน์ KTB01,05 เวลา 08.00 น.						
15	KTB01S-03	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถบจ-	DIS	สภต.บางน้ำจืด (บน)
16	KTB05S-04	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถบจ-	DIS	สภต.บางน้ำจืด (ล่าง)
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.สมุทรสาครรับทราบ						
18	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
19	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G2						
21	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G3						
22	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	แจ้งกฟพ.สมุทรสาครปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
24	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์นนฯ		
25	SMC04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		
26	SMC05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		
27	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
28	KTB01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTB		
29	KTB05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTB		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
30	หลังจากกฟพ.สมุทรสาครปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
31	แจ้งกฟพ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
32	แจ้งกฟพ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
33	แจ้งกฟพ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
34	แจ้งกฟพ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก						
35	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
36	KTB01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTB		
37	KTB05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTB		
38	SN3-KT1A	"OLTC" <i>Auto</i>	"OLTC" <i>Manl.</i>		ศูนย์นนฯ		
39	SMC04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC		
40	SMC05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMC		
41	- จ่ายไฟไลน์ KTB01,05						
42	KTB01S-03	ปลด	สับ		รถบจนจ-		DIS สกต.บางน้ำจืด (บน)
43	KTB05S-04	ปลด	สับ		รถบจนจ-		DIS สกต.บางน้ำจืด (ล่าง)
44	- ย้ายโหลด KTB05 กลับคืนจาก SMC04						
45	KTB05S-09	ปลด	สับ		รถบจนจ-		SF6 ปากซอยเงินประเสริฐ (ล่าง)
46	KTB05S-05	สับ	ปลด		รถบจนจ-	SCADA	SF6 ปากซอยบ่อดิน (ล่าง)
47	- ย้ายโหลด KTB01 กลับคืนจาก SMC05						
48	KTB05S-10	ปลด	สับ		รถบจนจ-		SF6 บ.ฮาร์วาร์ด (บน)
49	KTB05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบจนจ-		SF6 ปากซอยบ่อดิน (บน)
50	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์นนฯ		
51	SMC04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		
52	SMC05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMC		
53	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
54	KTB01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
55	KTB05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTB		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น %%%%%%%%%%							

Handwritten text:  
Handwritten text in Thai script, possibly a name or title.

