



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบ.ช.(คพ.) 260 / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 14.๑.๖๒

วันที่ 11 มี.ค. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบ.ช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Dis.SW.ชำรุด สถานีไฟฟ้า บางปลา ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Feeder 8	17 มี.ค. 62	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Dis.SW. โดยวิธี Hotline กระเช้า -ขีดล้าง ทำความสะอาด หน้าสัมผัสอุปกรณ์	BAL8VB-01	BAL8S-01	นายณฤพณ์ เปรมศิริ ชม.ตบ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..... (ไม่มีโอกาสชำรุด)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณฤพณ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง ชม.ตบ.กบ.ช.(ก.๓) โทร ๐๘๘๗๗๒๓๐๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)  
กบ.ช.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช.(ก.๓)  
ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BAL ๐V จาก BAL 8VB-01 ถึง BAL 8S-01  
ในวันที่ 17 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 351 / 62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณฤพณ์ เปรมศิริ

(นายสมหมาย ชื่นดวง)  
กบ.ช.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช.(ก.๓)  
16. 6 1104 ๖๖๐๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 757  
เรียน ผจก. กฟภ. ๓๑  
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น  
ผจก. 1 (สถานี BAL.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)  
ช.ก.บช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)  
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน BAL08S-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 มี.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ เปลี่ยน DIS, ทำความสะอาดหน้าสัมผัส ตามใบขอปฏิบัติงาน 351/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 12 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 12 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 12/3/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายโมเช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. , นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนการทำสวิตชิง</b>							
1	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	SMA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMA		-
3	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-
4	BAL08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL		-
5	<b>** ย้ายโหลด BAL08 ไปรับไฟจาก SMA05**</b>						
6	BAL08S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามหาชัยครีฟ
7	BAL08VB-01	สับ	ปลด		BAL		- -
8	BAL08S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.8
9	BAL08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAL		- -
10	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
11	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		- -
12	แจ้งชุด กบข.ก.3ดำเนินการ						
	งานที่ทำ	1. เปลี่ยนสวิตซ์ใบมีด BAL08S-01 โดยวิธีฮอทไลน์กระเช้า					
		2. ซัดล้างทำความสะอาดหน้าสัมผัสอุปกรณ์					
	<b>**** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ****</b>						
13	หลังจาก ชุด กบข.ก.3ดำเนินการแล้วเสร็จ						
14	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-
16	<b>** ย้ายโหลด BAL08 กลับจากจาก SMA05**</b>						
17	BAL08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAL		- -
18	BAL08S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.8
19	BAL08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAL		- -
20	BAL08S-03	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามหาชัยครีฟ
21	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	SMA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMA		-
23	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-



