



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ) 837 / 2562  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงโตทอง

วันที่ 11 มี.ค. 2562  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานี  
ไฟฟ้า ศรีประจันต์ ตามแผนผังสิ่งเขเปแนบ จำนวน แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๕ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง โดยย้ายโหลด ๒๒ KV ออกทั้งหมด เพื่อตรวจสอบ น้ำมันรั่วซึม	-	-	นายค้ำจิ่ง สัจจศิริ ๐๘๘-๕๘๓๙๗๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชววิไล นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๗๖๕๗๗๖๗  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายค้ำจิ่ง สัจจศิริ)  
ตำแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก SC178-01 ถึง Riser Pole  
ในวันที่ 25 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 354/62  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เกษมณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคฟ.ศรีประจันต์ จศค.๑๑

31088 โทร.๓  
วต.๖ ปฏิบัติงานแทน ผค.กฟ



สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 837 / 2562  
เรียน ผจก. กศน.๑๗, กศน.๑๗, กศน.๑๗, กศน.๑๗, กศน.๑๗  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 4 แผน  
แผนผังแนบ - แผน  
ผจก. 1 (สถานี) ศ/ปร-ค/ปร (SPC)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Signature)*  
นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
อก.บข.(ก.๓)

*(Signature)*  
นายค้ำจิ่ง สัจจศิริ  
อก.บข.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศรีประจันต์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบน้ำมันรั่วซึม ตามใบขอปฏิบัติงาน 354/2561
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 19 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนัส (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิช, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching <i>SPC</i>							
1	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	โหลด 11.7 MW
2	SPC01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPC	-	โหลด 1.94 MW
3	SPC02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPC	-	โหลด 2.85 MW
4	SPC03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPC	-	โหลด 2.9 MW
5	SPC04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPC	-	โหลด 2.25 MW
6	SPC05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPC	-	โหลด 1.93 MW
7	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 10 MW
8	DBA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DBA	-	โหลด 1 MW
9	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สข.	SCADA	R หน้าราชมงคล
10	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	โหลด 18.5 MW
11	DOA01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DOA	-	โหลด 1.7 MW
12	DOA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DOA	-	โหลด 1 MW
13	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 19 MW
14	SPA04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPA	-	โหลด 1 MW
15	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพ.		R หัวเกาะ
16	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
17	ATB02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	- ย้าย SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01						
19	DOA01S-08	ปลด	สับ		รถ สพ.	SCADA	SF6 แยกบ้านดงกระเซา
20	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC	-	-
21	- ย้าย SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
22	DOA03S-03	ปลด	สับ		รถ ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
23	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC	-	-
24	- ย้าย SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA02						
25	DBA02S-08	ปลด	สับ		รถ สปจ.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
26	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ สปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
27	- ย้าย SPC03 ไปจ่ายจาก SPA05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SPA05S-06	ปลด	สับ		รถ สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
29	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
30	- ย้าย SPA04 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA02						
31	SPA02S-20	ปลด	สับ		รถ สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
32	SPA04S-05	สับ	ปลด		รถ สพ.	SCADA	SF6 ทะนายเงาะ
33	- ย้าย SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA02						
34	SPC05S-08	ปลด	สับ		รถ ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
35	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
36	- ย้าย SPC04 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA04						
37	SPA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ สพ.		SF6 ร้านขายน้ำแข็งแยกโพธิ์พระยา
38	SPC04S-06	สับ	ปลด		รถ ศปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธีประมุข
39	- ย้าย SPC04 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA04						
40	SPA04S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ สพ.		SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
41	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
42	SPC01S-01	สับ	ปลด		รถ ศปจ.		DIS POT HEAD F.1
43	SPC02S-01	สับ	ปลด		รถ ศปจ.		DIS POT HEAD F.2
44	SPC03S-01	สับ	ปลด		รถ ศปจ.		DIS POT HEAD F.3
45	SPC04S-01	สับ	ปลด		รถ ศปจ.		DIS POT HEAD F.4
46	SPC05S-01	สับ	ปลด		รถ ศปจ.		DIS POT HEAD F.5
47	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
48	SPC01BVB-01	สับ	ปลด		SPC		- INCOMING 1
49	SPC01YB-01	สับ	ปลด		SPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SPC01YS-01	สับ	ปลด		SPC		- ใบมีด 115 เควี
51	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
52	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ หม้อแปลง TP1 ได้						
53	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
54	DBA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DBA		-
55	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สช.	SCADA	R หน้าราชชมงคล
56	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
57	DOA01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DOA		-
58	DOA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DOA		-
59	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
60	SPA04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPA		-
61	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สพ.		R หัวเกาะ
62	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
63	ATB02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว						
65	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
66	DBA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DBA		-
67	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
68	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
69	DOA01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DOA		-
70	DOA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DOA		-
71	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
72	SPA04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPA		-
73	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R หัวเกาะ
74	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
75	ATB02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
77	SPC01YS-01	ปลด	ล๊ับ		SPC		- ใบมีด 115 เควี
78	SPC01YB-01	ปลด	ล๊ับ		SPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
79	SPC01BVB-01	ปลด	ล๊ับ		SPC		- INCOMING 1
80	SPC01S-01	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.1
81	SPC02S-01	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.2
82	SPC03S-01	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.3
83	SPC04S-01	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.4
84	SPC05S-01	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.5
85	ให้ปรับแรงดันที่หม้อแปลง SPC-TP1 อยู่ที่ประมาณ 22.5 kV.						
86	- ย้าย SPC02 กลับจาก DOA01						
87	SPC02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Auto Re "OFF"		SPC		-
88	DOA01S-08	ล๊ับ	ปลด		รถ สพ.	SCADA	SF6 แยกบ้านดงกระเซา
89	- ย้าย SPC01 กลับจาก DOA03						
90	SPC01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Auto Re "OFF"		SPC		-
91	DOA03S-03	ล๊ับ	ปลด		รถ ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
92	- ย้าย SPC05 บางส่วนกลับจาก DBA02						
93	SPC05S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		รถ ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
94	DBA02S-08	ล๊ับ	ปลด		รถ ศปจ.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
95	- ย้าย SPC03 กลับจาก SPA05						
96	SPC03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Auto Re "OFF"		SPC		-
97	SPA05S-06	ล๊ับ	ปลด		รถ สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
98	- ย้าย SPC05 บางส่วนกลับจาก SPA02						
99	SPC05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Auto Re "OFF"		SPC		-
100	SPC05S-08	ล๊ับ	ปลด		รถ ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
101	- ย้าย SPA04 บางส่วนกลับจาก SPA02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	SPA04S-05	ปลด	สับ		รช สพ.	SCADA	SF6 ทยานายเงาะ
103	SPA02S-20	สับ	ปลด		รช สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
104	- ย้าย SPC04 บางส่วนกลับจาก SPA04						
105	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SPC		- -
106	SPA04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รช สพ.		SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
107	- ย้าย SPC04 บางส่วนกลับจาก SPA04						
108	SPC04S-06	ปลด	สับ		รช สปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธีประมุข
109	SPA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รช สพ.		SF6 ร้านขายน้ำแข็งแยกโพธิ์พระยา
110	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
111	SPC01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPC		- -
112	SPC02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPC		- -
113	SPC03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPC		- -
114	SPC04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPC		- -
115	SPC05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPC		- -
116	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
117	DBA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DBA		- -
118	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รช สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
119	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
120	DOA01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DOA		- -
121	DOA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DOA		- -
122	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
123	SPA04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPA		- -
124	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รช สพ.		R หัวเกาะ
125	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รช สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
126	ATB02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		กฟภ.1		- เบรคเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							