



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กนษ.(นพ.) 868 / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วัฒนรัตน์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 21 มี.ค. 62

ดำเนินการแล้ว

วันที่ 11 มี.ค. 2562
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊วจุดร้อนใบมีดและจุดเข้า CT ๑๑๕ KV. สถานี
ไฟฟ้า บางเลน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BEA๔YB-๐๑	๑ มี.ค. ๖๒	๐๕.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส BEA๔YB-๐๑ และปลดสายส่ง ๑๑๕ KV. (สับกราด รหัส BEA๔YG-๐๑) เพื่อแก๊วจุดร้อน ใบมีดและจุดเข้า CT ๑๑๕ KV.	๒SCL๑YB-๐๑	BEA๔YB-๐๑	นายเชาว์วิทย์ นีรอต

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์วิทย์ นีรอต ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายถวัลย์ วัฒนรัตน์)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ(ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก BEA4YB-01 ถึง 2SCL1YB-01

ในวันที่ 1 มี.ค.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 355

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย วัชรวิทย์ นีรอต: ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์วิทย์ นีรอต

วัชรวิทย์ นีรอต:

(วิศวกรปฏิบัติงานแทน บข.๓พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

868

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กนอ.บข., กฟผ.บว.

ออ.บข.(ก.๓), ออ.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายถวัลย์ วัฒนรัตน์)

๑๑ มี.ค. ๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สฟ.บางเลน Bay BEA04YB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1 มี.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข. งานที่ทำ แก๊สจุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 355/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสิทธิชัย ทอระตะ วันที่ 20 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 20.50.62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 21 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายมงคล,นายพนิต,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	ย้ายโหลดสถานีฯ SPN และ VSPP 115 เควี (ไทรหลวง,ไทรฉลวย) ไปจ่ายจาก สถานีฯ LBL						
3	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส SPN02YS-01,02 ให้ Close อยู่						
4	BEA04YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	2SCL01YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		ไทรฉลวย	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SPN02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	2SCL01YB-01	สับ	ปลด		ไทรฉลวย	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	2SCL01YS-01	สับ	ปลด		ไทรฉลวย	-	ใบมีด 115 เควี
9	BEA04YS-07	สับ	ปลด		ไทรฉลวย	ABS	ไทรฉลวย
10	แจ้ง กพย.บางหลวง ไปตรวจสอบที่ VSPP 115 เควี ไทรฉลวย ว่าABS 115 เควี BEA04YS-07 ปลดเรียบร้อย						
11	ตรวจสอบ Load Break 115 เควี รหัส BEA04YS-04 ให้ Open พร้อมล๊อคกุญแจ						
12	เมื่อพร้อมดับไฟ 08.00 น. (ตรวจสอบ BEA04YB-01 ว่าไม่มีโหลดแล้ว)						
13	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	BEA04YS-01	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
15	BEA04YS-02	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
16	แจ้งชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground ห้ามไฟได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
17	หลัง กบข. ปฏิบัติงานเสร็จและปลด Ground พร้อมจ่ายไฟ						
18	BEA04YS-07	ปลด	สับ		ไทรฉลวย	ABS	ไทรฉลวย
19	2SCL01YS-01	ปลด	สับ		ไทรฉลวย	-	ใบมีด 115 เควี
20	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
21	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
22	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ย้ายโหลดสถานีฯ SPN และ VSPP 115 เควี (ไทรหลวง,ไทรฉลวย) กลับจาก สถานีฯ LBL						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	2SCL01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ไทรฉลวย		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SPN02YB-01	สับ	ปลด		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	BEA04YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	2SCL01YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		ไทรฉลวย		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching								