



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 14 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(บ.พ.) ๕๒๓ /๒๕๖๒

วันที่ 11 มี.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์จันทร์

ตำแหน่ง อภ.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์ทอง

ตำแหน่ง อภ.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบใบมีด ๑๑๕ KV รหัส EKU1YS-01 สถานีไฟฟ้า
เขตห้วยป่า (ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๗ มี.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลด ด้าน 115 KV. เพื่อ ตรวจสอบใบมีด EKU1YS-01 สถานีไฟฟ้าเอกชัย๒	ABS 115 KV หน้า สถานีเอก ชัย๒	SMF1YB-01	นายปิยะพร นิลทอง 085-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจ่าง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง พพ.บ.พ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๖๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Binnay
(นายสมหมาย ชินตวง)

ภก.บ.บ.ปฏิบัติงานแทน อภ.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคพ.) กฟภ.๓

เขียน อภ.บ.บ.(ก.๓)

คคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ | พิดเตอร์ จาก ABS EKA4YS-04 ถึง SMF1YB-01
ในวันที่ 17 มี.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง 16.00 น ตามใบสั่งทำลวชซึ่งเลขที่ 357

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ | พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำลวชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรพัฒน์ นอร์.ต. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจ่าง ดันภูมิประเทศ.

ธีรพัฒน์ นอร์.ต.

(วต.๖ ปฏิบัติงานแทน นาย.ต.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

768

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เขียน ผจก. กฟภ.๓๑

อภ.บ.บ.(ก.๓) / อภ.ว.บ.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

คคพ. 2 (สถานี Eku)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

[Signature]
(นายเอกชัย ติงสุวรรณ)

ภก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.บ.บ.(ก.๓)



13 มี.ค. 2562

ส่งทางสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

11 มี.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ใบมีด 115 เควี รหัส EKU01YS-01 สฟ.เอกชัย 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 มี.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขใบมีด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	357/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย ทอระตะ			วันที่	12 มีนาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 มี.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 มี.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโอช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีฯ SMF, EKA						
2	EKA04YB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		EKA		
3	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
4	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
5	EKA05VB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		EKA		
6	EKA08VB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		EKA		
7	EKA10VB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		EKA		
8	EKU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKU		
9	EKU02VB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		EKU		
10	EKU03VB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		EKU		
11	EKU04VB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		EKU		
12	SMF01YB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		SMF		
241	EKA04YB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		SMF		
13	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สฟ.สมุทรสาคร 6 รหัส SMF04YS-01 และ SMF04YS-03 ให้ลับ						
14	- ย้ายโหลด สฟ.สมุทรสาคร 6 ไปจ่ายจาก สฟ.สมุทรสาคร 3						
15	SMF04YB-01	ปลด	ลับ คง Manual		SMF		CB 115 kV.Incoming
16	SMF01YB-01	ลับ	ปลด		SMF		CB 115 kV.Incoming
17	SMF01YS-01	ลับ	ปลด		SMF		ABS 115 kV.
18	SMF01YS-03	ลับ	ปลด		SMF		ABS 115 kV.
19	- ย้ายโหลด EKU02 ไปจ่ายจาก EKA05						
20	EKA05S-02	ปลด	ลับ		รถสด-	SCADA	SF6 ปากช.วัดบ้านขอม
21	EKU02VB-01	ลับ	ปลด		EKU		
22	- ย้ายโหลด EKU03 ไปจ่ายจาก EKA10						
23	EKA10S-04	ปลด	ลับ		รถสด-		SF6 ปากช.มหาชัยนิเวศน์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	EKU03VB-01	สับ	ปลด		EKU			
25	ย้ายโหลด EKU01,04 ไปจ่ายจาก EKA08							
26	EKA08S-02	ปลด	สับ		รถสด-		SF6	ปากช.วัดบ้านขอม
27	EKU1BVS-01	สับ	ปลด		EKU		CB	22 kV.Incoming EKU
28	- ดับไฟสถานี EKU							
29	EKU01YB-01	สับ	ปลด		EKU		CB	115 kV.EKU
30	EKU01BVS-01	สับ	ปลด		EKU		Dis	22 kV.EKU
31	- ดับไฟสายส่ง 115 kV. เวลา 09.00 น.							
32	EKA04YS-04	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		รถสด.		ABS	115 kV. หน้า สฟ.เอกชัย 1
33	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA			
34	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA			
35	EKA05VB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		EKA			
36	EKA08VB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		EKA			
37	EKA10VB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		EKA			
38	EKU01VB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		EKU			
39	EKU04VB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		EKU			
40	SMF04YB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		SMF			
241	EKA04YB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		SMF			
41	แจ้งพื้นที่ไฟดับสายส่ง 115 kV.ให้ กบข.(ก.๓) รับทราบ							
42	แจ้ง กบข.(ก.๓) เทสไฟและทำการ Short Ground							
43	แจ้ง กบข.(ก.๓) ปฏิบัติงานได้							
%%%%%%%%% ลินสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%								
44	หลังจาก กบข.(ก.๓) ปฏิบัติงานเสร็จ							
45	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA			
46	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA			
47	EKA05VB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		EKA			
48	EKA08VB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		EKA			
49	EKA10VB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		EKA			
50	EKU01VB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		EKU			
51	EKU04VB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		EKU			
52	SMF04YB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		SMF			
53	EKA04YB-01	Auto Re"ON"	Auto Re"OFF"		SMF			
54	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 115 เควี							
55	EKU01YS-01	ปลด	สับ		EKU			ใบมีด 115 kV.
56	EKA04YS-04	ปลด	สับ,ล๊อคกุญแจ		รถสด.		ABS	115 kV. หน้า สฟ.เอกชัย 1
57	- จ่ายไฟสถานี EKU							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
58	EKU01BVS-01	ปลด	สับ		EKU		Dis	22 kv.EKU
59	EKU01YB-01	ปลด	สับ		EKU		CB	115 kv.EKU
60	ปรับแรงดัน EKU-TP1 ไว้ที่ 22.7 kv.				EKU			
61	ย้ายโหลด EKU01,04 กลับคืนจาก EKA08							
62	EKU01VB-01	ปลด	สับ,คงManual		EKU		CB	Incoming 22 kv.EKU
63	EKA08S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถสด-		SF6	ปากช.วัดบ้านขอม
64	- ย้ายโหลด EKU02 กลับคืนจาก EKA05							
65	EKU02VB-01	ปลด	สับ,คงManual		EKU			
66	EKA05S-02	สับ	ปลด		รถสด-	SCADA	SF6	ปากช.วัดบ้านขอม
67	- ย้ายโหลด EKU03 กลับคืนจาก EKA10							
68	EKU03VB-01	ปลด	สับ,คงManual		EKU			
69	EKA10S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถสด-		SF6	ปากช.มหาชัยนิเวศน์
70	- ย้ายโหลด สฟ.สมุทรสาคร 6 ไปจ่ายจาก สฟ.เอกชัย 1							
71	SMF01YS-01	ปลด	สับ		SMF		ABS	115 kv.
72	SMF01YS-03	ปลด	สับ		SMF		ABS	115 kv.
73	SMF01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMF		CB	115 kv.Incoming
74	SMF04YB-01	สับ	ปลด		SMF		CB	115 kv.Incoming
75	EKA04YB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		SMF			
76	SMF01YB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		SMF			
77	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA			
78	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA			
79	EKA05VB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		EKA			
80	EKA08VB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		EKA			
81	EKA10VB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		EKA			
82	EKU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKU			
83	EKU01VB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		EKU			
84	EKU02VB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		EKU			
85	EKU03VB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		EKU			
86	EKU04VB-01	Auto Re"OFF"	Auto Re"ON"		EKU			

%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเย็น %%%%%%%%%%