



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กพส.(ปบ) ๖๕๕ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายมวร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร่อนระบบจำหน่าย ฟีดเตอร์ ๑,๓,๖ สถานีไฟฟ้า
กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA09	19 มี.ค.62	09.00 น.	14.00 น.	แก้ไขจุดร่อน	KSA09S-04 แยกบ่อน้ำจืด		นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ พงษ.๖
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๘๕๒๘๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าวด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายมวร ลากเจริญวงศ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ KSA09 จาก KSA09S-04 ถึง
ในวันที่ 19 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 362

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภิธนา ภิธนา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์

19 มี.ค. 62


(นายศักรินทร์ จิตติชานนท์)
ว.ค.กพ.๓๖๖.๓๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

781

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.กำแพง

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....!.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น


ผคฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ว.ค.กปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกบ่อน้ำจืด (KSA9S-04 DIS. บ่อน้ำจืด)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 มี.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน DIS. KSA9S-04 ตามใบขอปฏิบัติงาน 362/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 14 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14-03-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 มี.ค. 2562
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			
	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
2	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
3	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
4	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
5	ย้ายโหลด KSA 9 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA 3						
6	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
7	KSA03S-22	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกตอนเตาอิฐ
8	KSA09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ่อน้ำจืด
9	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
10	แจ้งพนักงานแก้ไขจุดร้อนที่ KSA9S-04 ได้						
11	ให้ตั้ง"OFF" Auto Reclose KSA3 และ KSA9 ไว้ขณะแก้ไขจุดร้อน						
12	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
13	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
16	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
17	ย้ายโหลด KSA 9 บางส่วน ^{ตู้} จาก KSA 3						
18	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
19	KSA09S-04	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ่อน้ำจืด
20	KSA03S-22	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกตอนเตาอิฐ
21	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
22	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
23	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
24	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
25	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							