



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายบวร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

Switching Deadline
๒๑ ๒๐.๕.๙.๖๒

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า อ.กำแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA06	23 มี.ค. 62	08.30 น.	15.30 น.	รื้อถอนสายเสา 14 ม.	Dis ชั่วคราว ตรงข้ามบ้าน สมัยนิยม	KSA6S-22 จุดแบ่งแดน รางปลาเนา	นายวิญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ พงษ.๖ ผกร.กกค. โทร.089-0090960
๒.								
๓.								
๔.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.จ.๗.๑๕.๑๘ ช.ทุ่งลูกนก ม.๕.๖.๗.๑๑.๑๓ ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๙๕๒๔๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายบวร ลากเจริญวงศ์
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน
ตำแหน่ง ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ TM06 จาก KSA6S-22 ถึง Dis ตรงข้าม บ้านสมัยนิยม
ในวันที่ 23 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 369/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรณ อรรถประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์

โทรศัพท์ โทรสาร:
(๐๘๑.๖) ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ) 840 / 2562
เรียน ผจก. กฟอ.กำแพง
อ.ก.บช.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผคฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

20 มี.ค. ๖๒
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.ปบ.(ก.๓) ๗ ก. ๒๕๖๒

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	KSA06R-01	Normal	Non-Reclosing,Alter		SCADA		RE	ไลน์พระแท่น
26	TMU-TP1	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		TMU			
27	TMU0BR-05	Normal	Non-Reclosing		TMU			
28	- จ่ายไฟไลน์ TMU05							
29	DIS.ไลน์ TMU05	ปลด	สับ		รถกพส-		DIS	ตรงข้ามบ้านสมัยนิยม
30	ใบมีดด้านโหลด	ปลด	สับ		รถกพส-		RE	หนองกระทุ่ม
31	KSA06R-03	ปลด	สับ,คงNon-Relosing		รถกพส-		RE	หนองกระทุ่ม
32	KSA06R-03	Non-Reclosing	Normal		รถกพส-		RE	หนองกระทุ่ม
33	- ย้ายโหลด TMU05 กลับคืนจาก KSA06							
34	KSA06S-22	ปลด	สับ		รถกพส-		SF6	รางปลาเนา
35	KSA06S-20	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถกพส-		SF6	แยกราจกระเบา
36	KSA-KT2A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		ศูนย์นนฯ			
37	KSA06R-01	Non-Reclos,Alter	Normal		SCADA		RE	ไลน์พระแท่น
38	TMU-TP1	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		TMU			
39	TMU0BR-05	Non-Reclosing	Normal		TMU			
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเย็น %%%%%%%%%%								

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

23 มีนาคม 2562

- จุดที่ปฏิบัติงาน
- พื้นที่ดับไฟ
- จุด Shot Ground

