



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

26 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) 889 / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายณนรร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อนระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๑,๓,๖ สถานีไฟฟ้า
กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA06	29 มี.ค.62	09.00 น.	15.00 น.	ซ่อมแซมระบบจำหน่าย	KSA06R-04 แยกการบิน	KSA06S-27 ปต.รร.การบิน	นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ พชง.๖
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑-๘๘๒๘๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KSA ๐ จาก KSA 6R-04 ถึง KSA 6S-27
ในวันที่ 29 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 364

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นวรินทร์ อังระพวน ประสานงานการขอตัดไฟกับ กค ตักศิรินทร์ จิตติชานนท์

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)
ว.ล. (Incharge)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 889
เรียน ผจก. กฟอ. กพส.
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา ตักดีพนา)

จ.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

25 มี.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 มี.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 364
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนเฑียร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching ; ตรวจสอบ KSA 6S-10 ให้ KSA 6S-14 <i>Rel/สัทน: OFF, ปิดตกน.</i>						
2	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	กม.29
3	KSA06R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	ร.ร.การบิน
4	-ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KSA01						
5	KSA01S-17	ปลด	สับ		กพส.	DIS	แยกบ้านกลุ่ม 79
6	KSA06S-27	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	ป้ม ปตท.การบิน กำแพงแสน
7	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
8	KSA06R-04	สับ	ปลด		กพส.	R	ร.ร.การบิน
9	ให้ปลดใบมีดด้าน Load ของ KSA6R-04 ออกทั้ง 3 เฟส						
10	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
13	แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ทำงานได้						
14	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	R	กม.29
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
15	-เมื่อผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
16	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	กม.29
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
19	-เมื่อจ่ายไฟ						
20	ให้สับใบมีดด้าน Load ของ KSA6R-04 เข้าทั้ง 3 เฟส						
21	KSA06R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กพส.	R	ร.ร.การบิน
22	-ย้ายโหลด KSA03 กลับจาก KSA01						
23	KSA06S-27	ปลด	สับ		กพส.	DIS	ป้ม ปตท.การบิน กำแพงแสน
24	KSA01S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	แยกบ้านกลุ่ม 79
25	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	R	กม.29
26	KSA06R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	R	ร.ร.การบิน
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

สถานการณจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

29 มีนาคม 2562

ไปกำแพงแสน

