



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

20 มิ.ย. 62

เลขที่ ..... ก.๓.กบข.(บพ.) ..... 270 / 2562  
 ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
 ชื่อผู้ส่ง นาย สมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 13 มิ.ย. 2562  
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในสายส่ง ๑๑๕ เควีตั้งแต่ สถานีฯ ดอนเจดีย์-สถานีฯม่วงทอง๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 KV	๒๖ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ติดตั้งปลั๊กก๊วย	ATB02YS-07 เมธิประมุข	ATB2YS-02 ATB2YS-03	นาย เสนีย์ ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... นาย เสนีย์ ศรีมงคล..... ตำแหน่ง..... พชง.๗..... โทร..... ๐๘๑๗๓๖๔๗๔๘.....

ลงชื่อ.....  
 (นายสุวิเศษ สุทธิสิริ)  
 ตำแหน่ง..... วิศวกร.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓  
 เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115 KV จาก ATB2YS-07 ถึง ATB2YS-02, ATB2YS-03  
 ในวันที่ 26 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 369

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เสนีย์ ศรีมงคล

.....  
 (นายสุวิเศษ สุทธิสิริ)  
 วิศวกร. 6 (ผคฟ. นร.อมล.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 870  
 เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓) / อ.ก.ว.(ก.๓) ผจก. กพค. ก.๓  
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

.....

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
 อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
 แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

21 มิ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 15 เควี บริเวณ ATB2YS-07(LBS เมธิ์ประมุข)-สถานีอ่างทอง 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	367/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	20 มีนาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 มี.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 มี.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายอมร, นายนครินทร์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมน โทงย้อย (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตตัดก่อนทำการ Switching</b>							
<b>แจ้ง บ.ด้านข้างไปโอ เอ็นเนอร์ยีทำการ Off Inter Trip</b>							
1	ATB02YB-01	"ON" Auto Recloser	"OFF" Auto Recloser		กฟภ.1	-	
2	DOA01YB-01	"ON" Auto Recloser	"OFF" Auto Recloser		DOA	-	
3	<b>**ย้ายโหลด DAA,LWU และ บ.ด้านข้างไปโอเอ็นเนอร์ยี ไปรับไฟจาก DBN**</b>						
4	<b>แจ้งพนักงานสถานีด้านข้าง ตรวจสอบสวิตซีโบริมิตรหัส DAA01YS-01,DAA01YS-02 อยู่ตำแหน่ง CLOSE</b>						
5	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	DOA01YB-01	สับ	ปลด		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	<b>**ย้ายโหลด DOA,SPC ไปรับไฟจาก KB2(ผ่าน UTG02YB-01) **</b>						
8	<b>แจ้งพนักงานสถานีตอนเจดีย์ ตรวจสอบสวิตซีโบริมิตรหัส DOA05YS-01,DOA05YS-02 อยู่ตำแหน่ง CLOSE</b>						
9	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	<b>แจ้ง กฟส.ศรีประจันต์ ตรวจสอบ Load Break Switch อยู่สถานะปกติ ไมโซว์ Low Gas</b>						
11	ATB02YS-07	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		ศปจ.	LBS	เมธิ์ประมุข
<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.</b>							
12	<b>แจ้ง กฟภ.1 ตรวจสอบโหลดที่เบรกเกอร์รหัส ATB02YB-01 โหลดเป็นศูนย์</b>						
13	ATB02YB-01, ๑2	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	
14	ATB02YS-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมิด 115 เควี
15	ATB02YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมิด 115 เควี
16	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดฮอทไลน์ 115 เควี(เสนีย์ ศรีมงคล) ทราบ แล้วปฏิบัติงานได้</b>						
17	DAA01YB-01	"OFF" Auto Recloser	"ON" Auto Recloser		DAA	-	
18	DOA05YB-01	"OFF" Auto Recloser	"ON" Auto Recloser		DOA	-	
<b>สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า</b>							
19	<b>หลังจากชุดฮอทไลน์ 115 เควี(เสนีย์ ศรีมงคล) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายคืนกลับสภาพปกติ</b>						
20	DAA01YB-01	"ON" Auto Recloser	"OFF" Auto Recloser		DAA	-	
21	DOA05YB-01	"ON" Auto Recloser	"OFF" Auto Recloser		DOA	-	
22	ATB02YS-02	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมิด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ATB02YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ไบมีด 115 เควี
24	ATB02YB-01, ๐2	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	<b>**ย้ายโหลด DOA,SPC กลับคืนจาก KB2**</b>						
26	แจ้ง กฟส.ศรีประจันต์ ตรวจสอบ Load Break Switch อยู่สถานะปกติ ไมโคร Low Gas						
27	ATB02YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		ศปจ.		LBS เมธิประมุข
28	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	<b>**ย้ายโหลด DAA,LWU และ บ.ด้านข้างไบโอเอ็นเนอร์ยี กลับคืนจาก DBN**</b>						
30	DOA01YB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	แจ้ง บ.ด้านข้างไบโอ เอ็นเนอร์ยีทำการ On Inter Trip						
33	ATB02YB-01	"OFF" Auto Recloser	"ON" Auto Recloser		กฟภ.1		-
34	DOA01YB-01	"OFF" Auto Recloser	"ON" Auto Recloser		DOA		-
สิ้นสุด Switching							