



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ปบ.บ.๑๑ ๕๖๑/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline
วันที่ 15 มี.ค. 62

วันที่ 13 มี.ค. 2562
ตำแหน่ง ออ.ปบ.บ.๑๑
ตำแหน่ง ออ.บ.บ.๑๑

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งทดสอบ RTU รุ่น CAU สถานีไฟฟ้า สวมพราน ๑. ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7YB-01, 7YS-01, 7YS-02 และ 7YS- 03	๑๘ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐ น.	๒๑.๐๐ น.	รื้อถอน RTU (TMV) ที่ชำรุด และติดตั้งทดสอบ RTU (CAU) ทดแทน	OPEN BREAKER	OPEN 7YS- 01, 7YS-02 และ 7YS-03	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง วต.๖.๖.มรล.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน).

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature
(นายสมหมาย ชื่นดวง)
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน ออ.บ.บ.๑๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.ปบ.บ.๑๑

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ - จาก SAA 7YB-01 ถึง SAA 7YS-02, SAA 7YS-03
ในวันที่ 19-19 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 21.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 368/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพิต งามทรัพย์น้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

Signature
(..... 4 กบข. กว.๓๖)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 804
เรียน ผจก. กฟภ.๓

ออ.บ.บ.๑๑ (ก.๓) ออ.กว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า), 15 มี.ค. 62
ออ.ปบ.บ.๑๑

