



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ทมก.(ปบ) ๕๓ ๑ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายประยุทธ เขียวหวาน

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสาย ๕๐ ACSR เป็นสาย SAC / สถานีไฟฟ้า ท่ามะกา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK๐๘	๒๗ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ดิสชั่วคราว หน้าวัดเขา สะพานแร่ จุดA	ดิสชั่วคราว บ้านเด่น จุดB และสุระระบบ จุดC	นาย ชีวาล พะยอมพันธ์ โทร ๐๘๕-๐๓๑๘๘๗๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๕,๕,๖ ต.สนามแม่ อ.ท่ามะกา.ม.๑๕.ต.ทุ่งลูกนก.อ.กำแพงแสน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.จณวิษณุ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร. ๐๘๕-๘๒๕๖๖๘๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสรื้อ ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายประยุทธ เขียวหวาน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

๒๖/๓/๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓


เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMK๐๘ จาก ดิสจุด A แทนพิดเตอร์ ดิสจุด B เขียวหวาน/๒๖
ในวันที่ 27 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 369/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ นาย.กฤษณะวณิช รัตนธรรม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.กฟอ.ท่ามะกา


(นายกฤษณะวณิช รัตนธรรม)
๐๘๖ & ๓๓๔ ท.ม.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)


881

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา

อก.บช.(ก.๓) / อก.จว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สนามแย้
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 มี.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.ทมก. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 369/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร วันที่ 21 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย กพอ. วันที่ 21 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย กพอ. วันที่ 22 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching						
2	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.	R	หนองลาน
3	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	R	วัดศรีอพนัน
4	ย้ายโหลด TMK09 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK07						
5	TMK07S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมก.	DIS	บ้านเด่น
6	Dis ชั่วคราวจุด A	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	หน้าวัดเขาสะพายแรง
7	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	R	วัดศรีอพนัน
8	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
9	Dis ชั่วคราวจุด B	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	แยกบ้านเด่น
10	TMK07R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.	R	หนองลาน
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทำงานแล้วเสร็จ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
20	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.	R	หนองลาน
21	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	R	วัดศรีอพนัน
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	Dis ชั่วคราวจุด B	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	แยกบ้านเด่น
24	ย้ายโหลด TMK09 บางส่วนกลับจาก TMK07						
25	Dis ชั่วคราวจุด A	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	หน้าวัดเขาสะพายแรง
26	TMK07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.	DIS	บ้านเด่น
27	TMK07R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.	R	หนองลาน
28	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	R	วัดศรีอพนัน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบประตุมชุดงาน

ชื่องาน 2750 8 พจนานุกรม - หน้า นวัตกรรม 669 1

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา หน้า นวัตกรรม 669 1

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน 27 ธ.ค. 2562 เริ่มเวลา 09.00 น จ่ายไฟคืนเวลา 16.00 น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กผอ. นวท. / นท. กทอ. กบ

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม คัดเลือกแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)
 ชื่อ นส. 2750 8 พจนานุกรม ตำแหน่ง นท. กทอ. นวท.

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ชื่อเรียกงานทางวิทยุ

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก นส. 2750 8 พจนานุกรม ชื่อเรียกงานทางวิทยุ

ตำแหน่ง นท. กทอ. กบ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 086-1189510 ชื่อเรียกงานทางวิทยุ

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว กผอ. นวท. / กทอ. กบ / กผอ. นวท. 6 / กผอ. นวท. 7 / กผอ. นวท. 8 / กผอ. นวท. 9 / กผอ. นวท. 10 / กผอ. นวท. 11 / กผอ. นวท. 12

๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า นส. 2750 8 พจนานุกรม อภิศนธิพร

๒. ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑ นส. 2750 8 พจนานุกรม ผู้รับผิดชอบ นส. 2750 8 พจนานุกรม จุดที่ ๑ นวท. นวท. ๖

จุดที่ ๒ นวท. นวท. ๖ ผู้รับผิดชอบ นส. 2750 8 พจนานุกรม จุดที่ ๓ นวท. นวท. ๖

ผู้รับผิดชอบ นส. 2750 8 พจนานุกรม จุดที่ ๔ นวท. นวท. ๖

๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ 50 นวท. ๐๔ ๕๘ พร้อมแผนผัง Switching ดับไฟ

๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ 50 นวท. ๐๔ ๕๘

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ นส. 2750 8 พจนานุกรม ตำแหน่ง นท. กทอ. นวท.

๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่มีข้อทักท้วง มีข้อทักท้วง รายละเอียด
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง

๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรมีไฟฟ้า และวงจรมีดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อนวันทำงานระดมหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล ชื่องาน นวท. นวท. ๖ วันที่ 27 ธ.ค. 2562

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ สถานที่ประชุม

รายงานผู้เข้าร่วมประชุม

๘. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปตรวจทานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่
 ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล ชื่องาน นวท. นวท. ๖ วันที่ 27 ธ.ค. 2562

ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่ รายงานผู้เข้าร่วมชี้แจง

C3 Safety CAP 01

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟครั้งนี้

๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบแรงดันก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้

๒. เมื่องานแล้วเสร็จ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงจากเสา หมดแล้ว จึงแจ้งให้รีดถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรีดถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงสั่งการให้จ่ายไฟฟ้า

(นายประยุทธ เขียวหวาน)
 ผจก. กฟอ. ท่ามะกา ๒๒๓๕๖



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง. นวส. กทส. ก3 ถึง ผจก./หน.รณ.กฟอ.ทสก.
เลขที่ วันที่ 11 ธ.ค. 2562
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อ้างถึง

เรียน ผจก./หน.รณ.กฟอ.ทสก. ตามอนุมัติที่ ทสก(รณ.) 006 ทว. 18 ธ.ค. 61 ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการขยาย
เขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน ปลูก E.M. สาย 110KV สาย 1
อำเภอ ทสก จังหวัด กาญจนบุรี WBS P-TDD01.3-I-TRIA.0003
โครงข่าย 6000822474 หมายเลขงาน

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้
๑. สักเก 12.20 ม พร้อมตัด 20 ฟุต ทว. 60 ต้น
๒. สาย 110KV สาย 1 สาย 1
๓. ในการดำเนินการมีการจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ 11 ธ.ค. 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด
จะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผจก.รณ.กฟอ.ทสก ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน เวลา ตามระเบียบ
- ดำเนินการ ปลูกสาย 110KV สาย 1 พร้อมตัด 20 ฟุต ทว. 60 ต้น, ตรวจสอบรวมจำนวน สาย 110KV สาย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(อนุมัติ 11 ธ.ค. 61)
ตำแหน่ง ผจก.รณ.กฟอ.ทสก.

(นายประยุทธ์ เขียวหวาน)
ผจก.กฟอ.ท่ามะกา
๑๑ ธ.ค. ๖๑