



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline
วันที่ 19 มี.ค. 62

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.๓(กฟผ.)...ตามบันทึก
จำนวน๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	115 kV	๒๑ มี.ค.๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อทดลอง Function	SN3 701012	SMC02YB-01
	Line 3				ระบบป้องกัน (87L) ระหว่าง	SN3 701022	SMC02YS-01
					EGAT กับ PEA	SN3 701017	SMC02YS-02
							SMC02YS-03

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SN3-701012/22

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลงจาก SN3 701012/22 ถึง SMC2YS-02, 03
ในวันที่ 21 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๓๗๕/๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลงจาก ถึง

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลงจาก ถึง

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลงจาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑูรย์ อังคกุลธรรมกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ มยชวยุทธ สีขาว
16 มี.ค. 62

วิฑูรย์ อังคกุลธรรมกิจ
(๑๐๓.๖ แทน นพ.คพ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 814
เรียน ผจก. กฟผ.๓๑

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

คคฟ. 1 (สถานีฯ สมุทรสาคร 3)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๑7.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ทังสุวรรณี
(นายเอกชัย ทังสุวรรณี)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

18 มี.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3 (EGAT - PEA Line 3)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21-มี.ค.-62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ทดลอง Function 87L ตามใบขอปฏิบัติงาน 375/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกริก		วันที่ 16 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	กษิต,		วันที่ 16 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC02YB-01 ให้ปลดอยู่ (SMC05YB-01 และ SMC08YB-01 จ่ายไฟอยู่)						
2	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส SMC02YS-01 ให้ปลดอยู่						
3	SN3 701012	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SN3 701022	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SN3 701017	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
6	SMC02YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ใบมีด 115 เควี
7	SMC02YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ใบมีด 115 เควี
8	แจ้งสถานะให้ กฟผ.ทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อชุดทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ						
10	SMC02YS-02	ปลด	สับ		SMC		- ใบมีด 115 เควี
11	SMC02YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ใบมีด 115 เควี
12	SN3 701017	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
13	SN3 701012	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SN3 701022	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							