



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กษบ ๕๖๖๔ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 19 มิ.ค. ๖๒

วันที่ 13 มี.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษบ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขระบบ C.S.C.S. สถานีไฟฟ้า ตำบลช้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP2 (4YB-01), 2BVB-01, 7VB-01	๒๐ มี.ค. ๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เปลี่ยน TRANSDUCER ระบบ C.S.C.S และบำรุงรักษา ระบบ C.S.C.S	OPEN BREAKER (4YB-01, 2BVB-01, 7VB-01)	4YS-01, 4YS- 02, TRUCK OUT 2BVB-01 และ TRUCK OUT 7VB-01	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง วิศวกร กษบ.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.การส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรเชษฐ สุกพิสิษฐ)
ตำแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ DAA-TA^{inc. ๑} จาก DAA 4๕-๐1 ถึง DAA ๕๖๖-๐1
ในวันที่ 20 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10-00 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 376

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นนทิกร ชวโรจนะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๓๖๕ ๓๖๓๓ พยัคฆวงศ์

(นายสุรเชษฐ สุกพิสิษฐ)
ตำแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กษบ.(คฟ.) 813
เรียน ผจก. กฟส.๑๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจพ. 1 (สถานี DAA)

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

18 มี.ค. 2562

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด้านข้าง หม้อแปลง TP2 ,DAA2BVB-01 และ DAA07VB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20-มี.ค.-62	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาหม้อแปลง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	376	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน			วันที่	16 มีนาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16-03-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 มี.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์,นายมงคล,นายพนิต,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. เพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา,นายสุชาติ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อน Switching						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด -15 MW
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด 4.1 MW
4	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP2 ไปรับจากหม้อแปลง TP1						
5	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
6	UTG02BVB-01	สับ	ปลด		UTG		- INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 10.00 น.						
8	DAA04YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DAA04YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
10	DAA04YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
11	ตรวจสอบ DAA07VB-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
12	DAA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- -
13	UTG02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		- INCOMING 2
14	คุณสาธิต พยัคฆวงศ์ แจ้งว่าไม่ต้อง สับ Ground						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พื้นที่ควบคุมงานทราบ และงานดำเนินการ ได้						
16	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดทำงานแล้วเสร็จ พร้อมรับการจ่ายไฟ						
18	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
19	DAA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		- -
20	UTG02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- INCOMING 2
21	DAA04YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
22	DAA04YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
23	DAA04YB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	Manual หม้อแปลง TP1 ปรับแรงดันที่ 22.5 เควี						
25	DAA02BVB-01	ปลด	สับ		DAA		- INCOMING 2
26	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
27	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
28	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							