





## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด้านข้าง (DAA01BVB-01, DAA0BYB-01, DAA01YB-01, DAA02YB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 มี.ค. 62	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา CSCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	377/61
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ			วันที่	17 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17-03-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DAA01YB-01, รหัส DAABYB-01 อยู่สถานะปลด						
3	DBA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	C5W สถานีฯ เดิมบางนางบวช
4	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
5	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
6	DAABYS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
7	DAABYS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
8	DBA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	C5W สถานีฯ เดิมบางนางบวช
9	ย้ายโหลดหม้อแปลง TP1 ไปรับไฟจาก หม้อแปลง TP2						
10	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
11	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
12	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
13	DAA01BVB-01	สับ	ปลด		DAA		- INCOMING 1
14	DAA02YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DAA02YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
16	DAA02YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
17	DAA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- INCOMING 1
18	แจ้งสถานะไฟดับและแจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
19	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
21	DBA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW สถานีฯ เดิมบางนางบวช
22	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
23	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
24	DAABYS-01	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
25	DAABYS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
26	DBA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW สถานีฯ เดิมบางนางบวช
27	ย้ายโหลดหม้อแปลง TP1 กลับจาก หม้อแปลง TP2						
28	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- -
29	DAA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		- INCOMING 1
30	DAA02YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
31	DAA02YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
32	DAA02YB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	DAA01BVB-01	ปลด	สับ		DAA		- INCOMING 1
34	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนानบัส
35	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
36	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
37	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						