



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กษบ.(นพ) ๕๓๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงโตทอง

Switching Deadline
วันที่ 26 มี.ค. 62

วันที่ 15 มี.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษบ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.๒
สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๕ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.๒ โดยจ่ายเบรค เกอร์ขนาดบัส ๒๒ KV รหัส KTABVB-๐๑ เพื่อตรวจสอบน้ำมัน รั่วซึมหม้อแปลง TP.๒	KTAMMB-๐1	2 BVV-๐1 On Truck on	นายคำมิ่ง สังข์ศิริ ๐๘๘-๕๘๓๘๙๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิขิต นิลรอด ตำแหน่ง พชช.๑ โทร. ๐๘๑-๗๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KTA จาก KTA 4YB-01 ถึง KTA 2BVV ๐1
ในวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 378/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วนทอง ชาญอิน

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิขิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บป.(คฟ.) 894

เรียน ผจก. กฟผ. กษบ.

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี KTA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พนา) 25 มี.ค. 2562

(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พนา) 25 มี.ค. 2562

อก.บป.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก.๓)

อก.บษ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.๓)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	KTB02VB-01	Manual	Auto		ONB		
27	SAA-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
28	SAA02VB-01	Manual	Auto		SAA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
29	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
30	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
31	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
32	KTB02VB-01	Auto	Manual		ONB		
33	SAA-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
34	SAA02VB-01	Auto	Manual		SAA		
35	KTA02BVG-01	สับ	ปลด		KTA		- กราวด์ INCOMING 2
36	KTA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA		- INCOMING 2
37	KTA04YS-01	ปลด	สับ		KTA		ใบมีด 115 เควี
38	KTA04YS-02	ปลด	สับ		KTA		ใบมีด 115 เควี
39	KTA04YB-01	ปลด	สับ		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
40	ย้ายโหลด KTA-TP2 กลับจาก KTA-TP1						
41	ปรับแรงดันหม้อแปลง TP2 =22.5 KV						
42	KTA02BVB-01	ปลด	สับ		KTA		- INCOMING 2
43	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA		- ขนानบัส
44	ย้ายโหลด KTA03 กลับจาก SAA02						
45	KTA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTA		- -
46	KTA06S-06	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ปากซอยรวมใจ
47	ย้ายโหลด KTA05 กลับจาก KTB02						
48	KTA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTA		- -
49	KTB02S-07	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงไม้ซ้อชัยพฤกษ์
50	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
51	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
52	KTA03VB-01	Manual	Auto		KTA		
53	KTA05VB-01	Manual	Auto		KTA		
54	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
55	KTB02VB-01	Manual	Auto		ONB		
56	SAA-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
57	SAA02VB-01	Manual	Auto		SAA		
สิ้นสุด Switching							