



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปน.บ.พ. ๕๘๘ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

วันที่ 15 มี.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.บ.บ.

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.บ.บ.

ด้วยการไฟฟ้า กปน.บ.บ.บ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาเบรกเกอร์-รีเลย์ ๑๑๕ kv. และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า TP.๒ สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP.๒ โดยจ่ายเบรกเกอร์ขนาดบัส ๒๒ kv. รหัส OYIBVB-๐๑ เพื่อบำรุงรักษา TP.๒, ปลดเบรกเกอร์ รหัส OYI๒YB-๐๒ และ OYI๒YB-๐๑ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์และรีเลย์ ๑๑๕ kv.			นายเชาว์ลิต นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๐๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงตำแหน่ง (นายสมบุญ สิงโตทอง)  
อ.ก.บ.บ.บ.บ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผดท.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.บ.บ.

ผดท. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ - จาก 045-TP2 ถึง 042248-01 248-02  
ในวันที่ 21 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 379/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... พีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.บ.บ.บ.บ. ประสานงานการขอตัดไฟกลับ พงษ.๖ นิลรอด

16 มี.ค. 62  
ก=2รักธิชัย นอร.๓.  
ว.ค.๖ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

838 / 2562

ที่ ก.๓ กปน.บ.พ.

เรียน ผจก. กทบ.ส.บ.ร.

อ.ก.บ.บ.บ.บ. อ.ก.ว.ว.บ.บ.บ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน OYI-TP2,OYI02YB-01,OYI02YB-02 สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 21 มี.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.ก.3. งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรกเกอร์และรีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 379/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 19 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ ๒๑.๓.๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ ๒๑.๓.๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า OYI						
2	- ย้ายโหลด OYI02YB-01 ไปจ่ายจาก OYI01YB-01						
3	OYI02YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		OYI		
4	OYI01YB-01	ปลด	สับ,คงManual		OYI	CB	115 KV.
5	OYI02YB-01	สับ	ปลด		OYI	CB	115 KV.
6	- ย้ายโหลด OYI-TP2 ไปจ่ายจาก OYI-TP1						
7	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
8	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
9	OYI0BVB-01	ปลด	สับ		OYI	CB	22 KV.ขนานเมนบัส
10	OYI02BVB-01	สับ	ปลด		OYI	CB	22 KV.IN02
11	- เมื่อพร้อมดับไฟ OYI-TP2						
12	OYI02YB-02	สับ	ปลด		OYI	CB	115 KV.TP2
13	OYI02YS-01	สับ	ปลด		OYI		
14	OYI02YS-02	สับ	ปลด		OYI		
15	OYI02YS-03	สับ	ปลด		OYI		
16	ตั้งทริคของ OYI02BVB-01 ออก โช่ว "OUT SERVICE"						
17	ตรวจสอบไฟย้อนของ OYI02BVB-01 ว่าไม่มีไฟย้อน						
18	OYI02BVG-01	ปลด	สับ		OYI		SW.Ground 22 KV.IN02
19	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก.3 รับทราบ						
21	แจ้ง กบข.ก.3 ปฏิบัติงาน OYI-TP2,OYI02YB-01,OYI02YB-02 ได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเข้า %%%%%%%%%%%							
23	หลังจาก กบข.ก.3 ปฏิบัติงาน OYI-TP2,OYI02YB-01,OYI02YB-02 เสร็จทุกชุด						
24	OYI02BVG-01	สับ	ปลด		OYI		SW.Ground 22 KV.IN02
25	ตั้งทริคของ OYI02BVB-01 เข้า โช่ว "IN SERVICE"						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	OYI02YS-01	ปลด	สับ		OYI		
27	OYI02YS-02	ปลด	สับ		OYI		
28	OYI02YS-03	ปลด	สับ		OYI		
29	- จ่ายไฟ OYI-TP2						
30	OYI02YB-02	ปลด	สับ		OYI		เบรกเกอร์ 115 KV.TP2
31	ปรับแรงดัน OYI-TP2 ไว้ 22.5 KV.				OYI		
32	- ย้ายโหลด OYI-TP2 กลับคืนจาก OYI-TP1						
33	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
34	OYI02BVB-01	ปลด	สับ		OYI		เบรกเกอร์ 22 KV.IN02
35	OYI0BVB-01	สับ	ปลด		OYI		เบรกเกอร์ 22 KV.ขนานเมนบัส
36	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
37	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
38	- ย้ายโหลด OYI02YB-01 กลับคืนจาก OYI01YB-01						
39	OYI01YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		OYI		
40	OYI02YB-01	ปลด	สับ,คงManual		OYI	CB	115 kv.
41	OYI01YB-01	สับ	ปลด		OYI	CB	115 kv.
42	OYI02YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		OYI		
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%							