


ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | KSA01S-19 ตรงข้ามแมกไม้ชายน้ำ - KSA01S-12 ทะเลบก | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 19 ม.ค. 62 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพส. | งานที่ทำ | พาดสาย 185 SAC.2 วงจร ตามใบขอปฏิบัติงาน 38/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | วันที่ 9 มกราคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 9 ม.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 9 ม.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
1	KSA1VB-01	Auto	Manual		KSA		
2	เมื่อชุด กพอ.กพส.พร้อมดับไฟทำงาน						
3	KSA01S-19	สับ	ปลด(ใช้โพลิตสเตอร์)		กพส.		DIS ตรงข้ามแมกไม้ชายน้ำ
4	แจ้งชุด กพอ.กพส.ตรวจสอบล๊อคคาน SF6 KSA01S-12 บ้านทะเลบก						
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุดปฏิบัติงาน กพอ.กพส.ทราบ						
8	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ			เวลา	น.		
9	KSA1VB-01	Manual	Auto		KSA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุด กพอ.กพส.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ			เวลา	น.		
12	KSA1VB-01	Auto	Manual		KSA		
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
15	ผู้ ปลด Short ground ชื่อ			เวลา	น.		
16	แจ้งชุด กพอ.กพส.ปลดล๊อคคาน SF6 KSA01S-12 บ้านทะเลบกได้						
17	KSA01S-19	ปลด	สับ		กพส.		DIS ตรงข้ามแมกไม้ชายน้ำ
18	KSA1VB-01	Manual	Auto		KSA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานการณั้จ่ายไฟตอนนปฏิบัติงงาน

19 มกราคม 2562

