



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 27 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กนช.(นฟ) ๖๐๗/๒๕๖๒

วันที่ 18 มี.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรณ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.นช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า ศาลายา ตามแผนผังสังเขป  
แบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑ เม.ย. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๘.๓๐ น.	ย้ายโหลด ด้านเบรคเกอร์ ๑๑๕ kV. รหัส SLY2YB-01 และ SLY3YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อตรวจเปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้าศาลายา	SLY2YS-01_ SLY3YS-01_	SLY2YS-03 SLY3YS-03	นายธำรง ดันภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๕๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทพ.นฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๕๓

๕.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๖.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายสมหมาย ชื่นดวง)...

ตำแหน่ง ร.ก.บช. รักษาการแทน อ.ก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SLY2YB-01 จาก SLY2YS-01 ถึง SLY2YS-03

ในวันที่ 1/๒/๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 392/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SLY3YB-01 จาก SLY3YS-01 ถึง SLY3YS-03

ในวันที่ 1/๒/๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อวส วัฒนพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อวส วัฒนพงษ์ โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๕๓

23 ธ.ค. 62

นายสมหมาย ชื่นดวง  
ร.ก.บช. รักษาการแทน อ.ก.บช.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

932

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.๓, กฟภ.๓

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแบบ แผ่น

ผจก. (สถานี ศาลายา)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

27 มี.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศาลายา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 เม.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 18.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนมิเตอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 392/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 25 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ ๑๙ - ๐๓ - ๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SLY02YB-01						
3	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ตรวจสอบสถานีฯ สามพราน 1 ทางด้านเบรกเกอร์ SAA05YB-01 และเบรกเกอร์ SAA06YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ตามปกติ						
5	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SLY02YS-01	สับ	ปลด		SLY		- ใบมีด 115 เควี
7	SLY02YS-03	สับ	ปลด		SLY		- ใบมีด 115 เควี
8	แจ้งสถานะไฟดับให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้สามารถปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1						
9	เมื่อปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SLY02YB-01 แล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SLY03YB-01						
10	SLY03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SLY02YS-01	ปลด	สับ		SLY		- ใบมีด 115 เควี
12	SLY02YS-03	ปลด	สับ		SLY		- ใบมีด 115 เควี
13	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SLY03YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SLY03YS-01	สับ	ปลด		SLY		- ใบมีด 115 เควี
16	SLY03YS-03	สับ	ปลด		SLY		- ใบมีด 115 เควี
17	SLY02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	แจ้งสถานะไฟดับให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้สามารถปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
19	เมื่อปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SLY03YB-01 แล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
20	SLY03YS-01	ปลด	สับ		SLY		- ใบมีด 115 เควี
21	SLY03YS-03	ปลด	สับ		SLY		- ใบมีด 115 เควี
22	SLY03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	SLY03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							