



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภษช.(นพ.) ๖๐๗ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ูท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒

วันที่ 18 มี.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....ภษช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า.....ศาลายา..... ตามแผนผังสั่งเซป  
แนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๓๑ มี.ค. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๘.๓๐ น.	ย้ายโหนด ด้านเบรคเกอร์ ๒๒ KV. ด้านบัส๒ เพื่อตรวจ เปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า ศาลายา (ไม่ปลด Riser Pole)	SLY4YS-01_	CB 22 KV	นายอัครัง ตันภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๕๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอัครัง ตันภูมิประเทศ..... ตำแหน่ง.....ทพ.บพ.(ก.๓)..... โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๕๓.....

๗.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๘.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*  
(นายสมหมาย ชื่นดำรง)  
ร.ก.บช. รักษาการแทน อ.ก.บช.(ก.๓)  
ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... | พิดเตอร์ BUSE จาก SLY4YS-01\_02 ถึง CB 22 kv.  
ในวันที่ 31 มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 393/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Signature)* ประสานงานการขอตัดไฟกลับ ๑๐๐ ตัว ๖๖ ตันภูมิประเทศ

2๙ มี.ค. ๖๒

*(Signature)*  
(นายสมหมาย ชื่นดำรง)  
ร.ก.บช.(ก.๓) ๖๐๗

๑๑๑. ๓๖๖๖๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 933

เรียน ผจก. *(Signature)*

อ.ก.บช.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ศาลายา)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



*(Signature)*

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

27 มี.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีศาลายา BUS 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	18.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนมิเตอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	393/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	25 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	๒๕-๐๓-๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	๒๗ มี.๓ ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
2	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
3	SLY01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- โหลด 1.7 MW
4	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- โหลด 4.5 MW
5	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- โหลด 1.5 MW
6	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- โหลด 3.3 MW
7	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- โหลด 4.1 MW
8	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- โหลด 3.3 MW
9	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- โหลด 7.1 MW
10	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- โหลด 3.0 MW
11	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
12	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
13	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- โหลด 1.7 MW
14	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- โหลด 0.1 MW
15	ย้าย SLY 7 ไปจ่ายจาก PMB 7						
16	PMB07S-08	ปลด	ล๊اب		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาส
17	SLY07VB-01	ล๊اب	ปลด		SLY		-
18	ย้าย SLY 6 ไปจ่ายจาก SLY 1						
19	SLY01S-05	ปลด	ล๊اب		พมท.		SF6 ปากซอย ส.พูนทรัพย์
20	SLY06VB-01	ล๊اب	ปลด		SLY		-
21	ย้าย SLY Inc.2 ไปจ่ายจาก SLY Inc.1						
22	SLYBVB-01	ปลด	ล๊اب		SLY		- ขนานบัส
23	SLY02BVB-01	ล๊اب	ปลด		SLY		- INCOMING 2
24	ย้าย SLY 9 ไปจ่ายจาก PMB 2						
25	PMB02S-04	ปลด	ล๊اب		พมท.	SCADA	SF6 ร้านก้วยเดี่ยวต่ำลิ่ง
26	PMB02S-08	ปลด	ล๊اب		พมท.		DIS สนามกอล์ฟพรอยล์เจม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SLY09VB-01	สับ	ปลด		SLY		- -
28	PMB02S-04	สับ	ปลด		พมท.	SCADA	SF6 รั่วแก๊วเดี่ยวต่ำลิ่ง
29	ย้าย SLY 8,10 ไปจ่ายจาก SLY 4						
30	SLY09S-04	ปลด	สับ		พมท.		SF6 พรชัยแปร์ริง
31	SLY08VB-01	สับ	ปลด		SLY		- -
32	SLY04S-02	ปลด	สับ		พมท.		DIS คลองตาซ้อย
33	SLY10VB-01	สับ	ปลด		SLY		- -
34	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนนานบัส
35	SLY02CVB-01	สับ	ปลด		SLY		- CAP 2
36	SLY04YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SLY04YS-01	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
38	SLY04YS-03	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
39	SLY02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SLY		- INCOMING 2
40	SLY02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SLY		- CAP 2
41	SLYBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SLY		- ขนนานบัส
42	SLY06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SLY		- -
43	SLY07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SLY		- -
44	SLY08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SLY		- -
45	SLY09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SLY		- -
46	SLY10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SLY		- -
47	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
48	SLY01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
49	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
50	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
51	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
52	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
53	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
54	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
55	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการเทสไฟ ไม่มีไฟแล้วปฏิบัติงานทางด้าน BUS 2 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
56	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
57	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -
58	SLY01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- -
59	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- -
60	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
61	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	-
62	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	-
63	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	-
64	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	-
65	SLY02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	INCOMING 2
66	SLY02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	CAP 2
67	SLYBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	ขนานบัส
68	SLY06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	-
69	SLY07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	-
70	SLY08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	-
71	SLY09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	-
72	SLY10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	-
73	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
74	SLY04YS-01	ปลด	สับ		SLY		-	ใบมีด 115 เควี
75	SLY04YS-03	ปลด	สับ		SLY		-	ใบมีด 115 เควี
76	SLY04YB-01	ปลด	สับ		SLY		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
77	SLY02BVB-01	ปลด	สับ		SLY		-	INCOMING 2
78	ให้ปรับแรงดัน TP2 ประมาณ 22.5 kV.							
79	ย้าย SLY 8 กลับจาก SLY 4							
80	SLY08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		-	-
81	SLY09S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.		SF6	พรชัยแบริง
82	ย้าย SLY 10 กลับจาก SLY 4							
83	SLY10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		-	-
84	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		-	ขนานบัส
85	SLY04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมท.		DIS	คลองตาซู้
86	ย้าย SLY 9 กลับจาก PMB 2							
87	PMB02S-04	ปลด	สับ		พมท.	SCADA	SF6	รื้อกัวยเดี่ยวดำลิ่ง
88	SLY09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		-	-
89	PMB02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมท.		DIS	สนามกอล์ฟพรอยล์เจม
90	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		-	ขนานบัส
91	PMB02S-04	สับ	ปลด		พมท.	SCADA	SF6	รื้อกัวยเดี่ยวดำลิ่ง
92	ย้าย SLY 6 กลับจาก SLY 1							
93	SLY06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		-	-
94	SLY01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.		SF6	ปากซอย ส.พุนทรัพย์
95	ย้าย SLY 7 กลับจาก SLY 2							
96	SLY07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		-	-

