



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 พ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดลองปลด-สับ NPVBYS-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 394/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายฤกษ์ฉัตรศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 24 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิศ,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายมงคล,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายฤกษ์ฉัตรศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching						
2	แจ้งพนักงานสฟ.นครปฐม 3 ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NPVBYS-01 ให้อยู่ตำแหน่ง ปลด โขว์ OPEN						
3	แจ้งพนักงานสฟ.นครปฐม 3 ตรวจสอบใบมีด115 เควี รหัส NPVBYS-01,NPVBYS-02 ให้อยู่ตำแหน่ง ปลด โขว์ OPEN						
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching							