



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กนข.(นพ) ๒๐๗ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 18 มี.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.นข.(ก.๓)

Switching Deadline

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๒

ด้วยการไฟฟ้า กนข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า ศาลายา ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๙ มี.ค. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๘.๓๐ น.	ย้ายโหนด ด้านเบรคเกอร์ ๒๒ KV. ด้านบัส๑ เพื่อตรวจ เปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า ศาลายา (ไม่ปลด Riser Pole)	SLY1YS-01_	CB 22 KV	นายธำรง ตันภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ผ.นพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๙. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๑๐. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสมหมาย ชื่นดวง)
ท.บ.ช.รักษาการแทน อ.ก.นข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก SLY1YB-01 ถึง SLY1YS-01, 02
ในวันที่ 29 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 394/12

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 22KV จาก SLY01, 02, 03, 04, 05 และ ๐๖ ถึง truck "outservice"
ในวันที่ 29 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 394/12

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะสิทธิ์ รักษาการ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทชธำรง ตันภูมิประเทศ

กฤษณะสิทธิ์
ท.บ.ช.รักษาการแทน อ.ก.นข.(ก.๓)
๐๖๓-๖๕๕-๒๕๙๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 897

เรียน ผจก. ก.๓ ก.๓ ก.๓ ก.๓ ก.๓ ก.๓

อ.ก.นข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแบบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ศาลายา)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา ตักดีพนา)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

25 มี.ค. 2562

(นางสาวอรุษา ตักดีพนา)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

25 มี.ค. 2562

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	ย้ายโหลด SLY02 ไปจ่ายจาก PMB02							
31	PMB02S-04	ปลด	สับ		พมท.	SCADA	SF6	รื้อกัวยเดี่ยวต่ำลิ่ง
32	SLY02VB-01	สับ	ปลด		SLY		-	-
33	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน							
34	SLY01BVB-01	สับ	ปลด		SLY		-	INCOMING 1
35	SLY01YB-01	สับ	ปลด		SLY		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SLY01YS-01	สับ	ปลด		SLY		-	ใบมิต 115 เควี
37	SLY01YS-03	สับ	ปลด		SLY		-	ใบมิต 115 เควี
38	SLY01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		-	INCOMING 1
39	SLYBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		-	ขนานบัส
40	SLY01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		-	-
41	SLY02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		-	-
42	SLY03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		-	-
43	SLY04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		-	-
44	SLY05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		-	-
45	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	-
46	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	-
47	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	-
48	SLY06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-	-
49	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-	-
50	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-	-
51	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	-
52	PMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	-
53	แจ้งพื้นที่เพดบให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งปฏิบัติงานได้							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
54	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทำงานแล้วเสร็จ							
55	SLY01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	INCOMING 1
56	SLYBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	ขนานบัส
57	SLY01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	-
58	SLY02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	-
59	SLY03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	-
60	SLY04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	-
61	SLY05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-	-
62	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-	-
63	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-	-
64	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	-
65	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-	-
66	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-	-
67	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-	-
68	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	PMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
70	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
71	SLY01YS-01	ปลด	สับ		SLY	-	ใบมีด 115 เควี
72	SLY01YS-03	ปลด	สับ		SLY	-	ใบมีด 115 เควี
73	SLY01YB-01	ปลด	สับ		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
74	แจ้งพนักงานสถานีฯ ศาลายาปรับแรงดันที่ TP1 ให้อยู่ 22.5 kV						
75	SLY01BVB-01	ปลด	สับ		SLY	-	INCOMING 1
76	ย้ายโหลด SLY03 ไปจ่ายจาก PMB05						
77	SLY03VB-01	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		SLY	-	-
78	PMB05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.	SF6	หน้า โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
79	ย้ายโหลด SLY04 ไปจ่ายจาก SLY10						
80	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY	-	ขนานบัส
81	SLY04VB-01	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		SLY	-	-
82	SLY04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมท.	DIS	คลองตาชู้ย
83	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY	-	ขนานบัส
84	ย้ายโหลด SLY01 ไปจ่ายจาก SLY06						
85	SLY01VB-01	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		SLY	-	-
86	SLY01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.	SF6	ปากซอย ส.พูนทรัพย์
87	ย้ายโหลด SLY05 ไปจ่ายจาก OND02						
88	SLY05VB-01	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		SLY	-	-
89	SLY05S-07	สับ	ปลด		อมน.	SCADA SF6	ร้านนายเฮียบ
90	ย้ายโหลด SLY02 ไปจ่ายจาก PMB07						
91	SLY02VB-01	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		SLY	-	-
92	PMB02S-04	สับ	ปลด		พมท.	SCADA SF6	ร้านก๋วยเตี้ยตำลึง
93	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
94	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
95	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND	-	-
96	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	-
97	SLY01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
98	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
99	SLY03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
100	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
101	SLY05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
102	SLY06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
103	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
104	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND	-	-
105	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
106	PMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							