



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 25 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กนช.(นพ.) ๒๐๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรณ สิงห์โตทอง

วันที่ 18 มี.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.นช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี๒ ตามแผนผัง
สังเขบนับ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๗ มี.ค. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๘.๓๐ น.	ย้ายโหลด ด้านเบรคเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส NCB2YB-01 เพื่อตรวจเปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี๒	NCB2YS-01	NCB2YS-03	นายธำรง ดันภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ม.พ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑๑. มีสายเคเบิลโยกแก้วน้าแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๑๒. ไม่มีสายเคเบิลโยกแก้วน้าแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)
ตำแหน่ง อก.บช.รักษาการแทน อ.ก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ - จาก NCB29B-01 ถึง -
ในวันที่ 27 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 18:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 395/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นายจตุรนต์ อ.ก.ปบ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ม.ธำรง ดันภูมิประเทศ

(นายจตุรนต์ อ.ก.ปบ.)
วันที่ 21 มี.ค. 62

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(ค.ฟ.) 876
เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน NCB02YB-01 สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 2
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 มี.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 18.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข. งานที่ทำ เปลี่ยนมิเตอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 395/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 21 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 22 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kV.NCB02YB-01 ให้เปิดวงจรไว้โชว์ "OPEN"						
2	ตรวจสอบใบมีด 115 kV.NCB02YS-02 ให้เปิดวงจรไว้โชว์ "OPEN"						
3	ตรวจสอบสวิตกราวด์ 115 kV.NCB02YG-01,02YG-02,02YG-03 ให้เปิดวงจรไว้โชว์ "OPEN"						
4	- เมื่อพร้อมทำงานที่ NCB02YB-01						
5	NCB02YS-01	ลับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 kV.
6	NCB02YS-03	ลับ	ปลด		NCB		
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก.3 รับทราบ						
8	แจ้ง กบข.ก.3 ปฏิบัติงาน NCB02YB-01 ได้						
	%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%						
9	หลังจาก กบข.ก.3 ปฏิบัติงาน NCB02YB-01 เสร็จเรียบร้อย						
10	หมายเหตุ : เบรกเกอร์ 115 kV.NCB02YB-01 ไม่ได้จ่ายไฟให้ปลดเบรกเกอร์ออกไว้โชว์ "OPEN"ทิ้งไว้เลย						
	%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%						