

วันที่ ๖. ๖. ๖๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 3 เม.ย. 62

เลขที่ ก.๓.สข.(กน.) ๒๒๙ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายคำวัน หยอดหยาด

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พิดเตอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า  
เดิมมาว่า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๓	๖ เม.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟปิกเสาพาดสายใหม่	ดิสชั่วคราว ข้าง รร.บ้าน สระ	ดิสชั่วคราว หน้าบ้านสระ ข้าวดี, DDE น.๖ DEA 3 R-01	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๕๘๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๕ เครื่อง ๒๘๘๑ เควี.เอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๐๐ ครัว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๖-๗๖๒๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคำวัน หยอดหยาด)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อ.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ DBA 3 จาก Dis ๖๖๖.๖ 48: ถึง Dis ๖๖๖.๖ ๖๖: ๖๖: ๖๖: DDE  
ในวันที่ ๖ เม.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 398/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สิงห์ วัฒนประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
๐๙๒-๒๕๘๔๖๐๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 1015  
เรียน ผจก. กฟส.อ.สข., กฟล.๑๖.  
อก.บข.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๖ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
8 เม.ย. 62

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณโรงสีบ้านสระบ้านสระ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 เม.ย. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสาและพาดสายแรงสูงใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 398/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 2 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 02-04-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
2	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
3	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
4	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	SCADA	R โคกหม้อ
5	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
6	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
7	DBA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R บ้านสระ
8	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-
9	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	-
10	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	-
11	ทำการ Bypass DBA3R-02 Recloser บ้านลาดสิงห์						
12	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing,GND		สช.		R บ้านลาดสิงห์
13	SW.Bypass	ปลด	สับ		สช.		DIS Bypass DBA03R-02
14	DBA03R-02	สับ	ปลด		สช.		R บ้านลาดสิงห์
15	ย้ายโหลด DBA 3 ไปจ่ายจาก DOA 3						
16	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
17	DOA03S-02	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
18	DBA03S-14	ปลด	สับ		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
19	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
20	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ชั่วคราวข้างโรงเรียนบ้านสระ
21	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
22	DOA03S-02	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
23	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
24	ย้ายโหลด DBA 3 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA 6						
25	DBA03S-16	ปลด	สับ		สช.		DIS บ้านสระด่าน
26	DBA03R-01	สับ	ปลด		สช.	SCADA	R บ้านสระ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งสามชุกปลดใบมีดด้านโหด Recloser DBA3R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
28	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
29	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สช.		DIS ชั่วคราวหน้าบ้านสระข้าวดี
30	แจ้งชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณหลัง Recloser DBA3R-01 (ตามแผนผังแนบ)						
31	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
32	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
33	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
34	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3						
35	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
36	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
37	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
38	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	SCADA	R โคนหม้อ
39	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
40	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
41	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
42	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
43	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
44	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
45	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
46	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
47	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
48	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
49	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R โคนหม้อ
50	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
51	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- -
52	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- -
53	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
54	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
55	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
56	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
57	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
58	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
59	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณหลัง Recloser DBA3R-01 ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
60	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS ชั่วคราวหน้าบ้านสระข้าวดี
61	ย้ายโหด DBA 3 บางส่วนกลับจาก DOA 6						



แผนผังดับไฟปฏิบัติงาน ปรับปรุงข้างโรงสีบ้านสระ

