



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กบ.) ๒๒๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายคำวัน ทอดหยาด

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สข.

Switching Deadline

วันที่ ๑ เม.ย. ๖๒

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๓	๑๖ เม.ย.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟปักเสาพาดสายใหม่	ดิสซ์คราว ข้าง รร.บ้าน สระ	ดิสซ์คราว ก่อน อบต. บ้านสระ	นายรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๕๘๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๒ เครื่อง ๒.๕๘๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๐๑ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทรเพ็ญ ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร. ๐๙๖-๗๖๑๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคำวัน ทอดหยาด)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA3 จาก Dis.อ.บ.ส.ร. ถึง Dis.อ.บ.บ.ส.ร. DBA3R-01
ในวันที่ 16 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 399/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทรเพ็ญ

รักสู้บ นอร์ตา

(วัตถุประสงค์เรื่อง (แทน น.พ.๗))

สำหรับผู้อนุมัติ

1071

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.อ.๖, กฟส.อ.๑๐, กฟส.อ.๑๒

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

9/๓๐-๖๒

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

อก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DBA03 บริเวณ DIS.รร.บ้านสระ - DIS.อบต.บ้านสระ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 เม.ย. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ปิดเสาและพาดสายแรงสูงใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 399/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 6 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	อภิชาติ นจรดา		วันที่ 6 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9/4/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
2	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
3	DOA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
4	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถดจ-	R	สะพานดำ
5	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
7	DBA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	R	บ้านสระด่าน
8	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	R	บ้านลาดสิงห์
9	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
10	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
11	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
12	- ย้ายโหลด DBA03 ไปจ่ายจาก DOA06						
13	DBA03S-14	ปลด	สับ		รถสข-	SF6	บ้านลาดสิงห์
14	DBA03S-16	ปลด	สับ		รถสข-	DIS	บ้านสระด่าน
15	DBA03R-01	สับ	ปลด		รถสข-	SCADA R	บ้านสระ
16	ใบมีดด้านโหลด	สับ	ปลด		รถสข-	DIS	RE.บ้านสระด่าน
17	- ย้ายโหลด DBA03 ไปจ่ายจาก DOA03						
18	DOA03S-03	ปลด	สับ		รถคปจ-	SCADA SF6	สะพานตาแล
19	DOA03S-02	สับ	ปลด		รถดจ-	SF6	ก่อนสำนักงาน
20	DBA03S-07	ปลด	สับ		รถคปจ-	SCADA SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
21	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสข-	DIS	ชั่วคราวอบต.บ้านสระ
22	DBA03S-07	สับ	ปลด		รถคปจ-	SCADA SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
23	DOA03S-02	ปลด	สับ		รถดจ-	SF6	ก่อนสำนักงาน
24	DOA03S-03	สับ	ปลด		รถคปจ-	SCADA SF6	สะพานตาแล
25	- ดับไฟไลน์ DBA03 เวลา 08.30 น.						
26	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสข-	DIS	ชั่วคราวรร.บ้านสระ
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สามชุกรับทราบ						
28	แจ้งกฟส.สามชุกทดสอบไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
29	แจ้งกฟส.สามชุกทดสอบไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
30	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
32	DOA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
33	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal				R	สะพานต่ำ
34	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
35	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
36	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
37	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC			
38	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC			
39	แจ้งกฟส.สามชุกปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%							
40	หลังจากกฟส.สามชุกปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
41	แจ้งกฟส.สามชุกปลดช็อตกราวด์ จุด G1							
42	แจ้งกฟส.สามชุกปลดช็อตกราวด์ จุด G2							
43	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA			
44	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA			
45	DOA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA			
46	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R	สะพานต่ำ
47	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
48	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
49	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC			
50	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC			
51	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC			
52	- จ่ายไฟไลน์ DBA03							
53	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS	ชั่วคราวร.บ้านสระ
54	- ย้ายโหลด DBA03 กลับคืนจาก DOA03							
55	DOA03S-03	ปลด	สับ		รถคปจ-	SCADA	SF6	สะพานตาแล
56	DOA03S-02	สับ	ปลด		รถดจ-		SF6	ก่อนสำนักงาน
57	DBA03S-07	ปลด	สับ		รถคปจ-	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
58	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		รถสช-		DIS	ชั่วคราวอบต.บ้านสระ
59	DBA03S-07	สับ	ปลด		รถคปจ-	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
60	DOA03S-02	ปลด	สับ		รถดจ-		SF6	ก่อนสำนักงาน
61	DOA03S-03	สับ	ปลด		รถคปจ-	SCADA	SF6	สะพานตาแล
62	- ย้ายโหลด DBA03 กลับคืนจาก DOA06							
63	ใบมีดด้านโหลด	ปลด	สับ		รถสช-		DIS	RE.บ้านสระด่าน
64	DBA03R-01	ปลด	สับ		รถสช-	SCADA	R	บ้านสระ
65	DBA03S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสช-		DIS	บ้านสระด่าน
66	DBA03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสช-		SF6	บ้านลาดสิงห์
67	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
68	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
69	DOA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
70	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal				R	สะพานต่ำ
71	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
72	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
73	DBA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถสข-	R	บ้านสระด่าน
74	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถสข-	R	บ้านลาดสิงห์
75	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
76	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
77	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%							

แผนผังดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปรับปรุงข้างโรงต้มน้ำ

