



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.๓.ทผก.ปบ.(๒)จ. / ๑๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายประยุทธ เขียวหวาน

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

๑๖/๑๖/๖๒

(Signature)

๑๖/๑๖/๖๒

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายลัด Disชั่วคราว (ทางเข้า
ห้วยเหนียว) / สถานีไฟฟ้า ท่ามะกา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TK0๑๖	๒๕ มี.ค. ๖๒ ๒๒	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	เพื่อทำการเปลี่ยนสายลัด DIS ชั่วคราว (ทางเข้าห้วยเหนียว)	-	-	นาย ชัยวัฒน์ พะยอมพันธ์ โทร ๐๘๙๙-๐๓๑๘๐๓๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.ธนวิทย์ อภิสิทธิ์มนตรี ตำแหน่ง ว.ศก.๖ โทร. ๐๘๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

✓ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายประยุทธ เขียวหวาน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / พิดเดอร์ TK01 จาก - ถึง -
ในวันที่ ๒๕-๐๓-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 4๐162

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย.ชวรงค์ ทรัพย์ดี ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย.ธนวิทย์ อภิสิทธิ์มนตรี

22 มี.ค 62

(Signature)

นางสาวอรุษา ตักดีพนา

ช.ก.ป.บ.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

887

เรียน ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์จิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

25 มี.ค. 2562

(นางสาวอรุษา ตักดีพนา)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

สถานที่ทำงาน	ปากทางห้วยเหนียว			
กำหนดวันที่ทำงาน	28/03/2562	เวลา 09.00 น.	ถึง	28/03/2562 เวลา 16.00 น.
ผู้ขอทำงาน	27 กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายลิต DIS ชั่วคราวปากทางห้วยเหนียว	27 ตามใบขอปฏิบัติงาน 401/2562
เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข		วันที่	25 มีนาคม 2562
ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย			วันที่	25 มี.ค. 62
อนุมัติสวิตซิ่งโดย			วันที่	25 มี.ค. 62
สั่งทำสวิตซิ่งโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ TMK							
1	ย้ายโหลด TMK02 บางส่วนไปรับไฟจาก TMK05						
2	TMK02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK		
3	TMK02R-01	Normal	Nonreclosing, GND		ทมก.		R ตลาดห้วยเหนียว
4	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R ท่าเสา
5	SW.By pass TMK02R-0	ปลด	สับ		ทมก.		R ตลาดห้วยเหนียว
6	TMK02R-01	สับ	ปลด		ทมก.		R ตลาดห้วยเหนียว
7	TMK02S-10	ปลด	สับ		ทมก.		DIS อนามัยห้วยเหนียว
8	DIS.ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ปากทางเข้าห้วยเหนียว
9	แจ้งช่างควบคุมงานเปลี่ยนสายลิตเข้า DIS.ชั่วคราวปากทางเข้าห้วยเหนียวได้ (โดยวิธีฮอตไลน์)						
สิ้นสุด Switching เข้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
10	ย้ายโหลด TMK02 บางส่วนคืนจาก TMK05						
11	DIS.ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ปากทางเข้าห้วยเหนียว
12	TMK02S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS อนามัยห้วยเหนียว
13	TMK02R-01	ปลด	Nonreclosing, GND		ทมก.		R ตลาดห้วยเหนียว
14	SW.By pass TMK02R-0	สับ	ปลด		ทมก.		R ตลาดห้วยเหนียว
15	TMK02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK		
16	TMK02R-01	Nonreclosing, GND	Normal		ทมก.		R ตลาดห้วยเหนียว
17	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R ท่าเสา
สิ้นสุด Switching							

New switching by Pass Relozer 10710 Dis 25-10
 Relozer 2R-01
 Dis 25-10

