

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.จ. ๑๐๖ /๑๕๖๓

ชื่อผู้รับ นายภัทราพร วงษ์สินธุ์

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.น. (ก.๗)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....เพื่อแก้ไขจุดร้อน.....สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี ๑.....
ตามแผนผังสหขบวน จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	ชนิดเคเบิล	วันที่	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3/กจ.	3 มิ.ย. 62	09.00	16.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร SF6 35-10 หน้า ม.ราชภัฏ	-	นายปวิช อินทรทรม โทร๐๙๔-๓๑๕๑๔๕๕
๒.	F5/กจ.	3 มิ.ย. 62	09.00	16.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร Dis KCA 55-07 เสนอการศึษย์ธานี	-	
๓.	F5/กจ.	3 มิ.ย. 62	09.00	16.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร Dis KCA 55-09 ตรงข้ามวัดท้ายบึง	-	
๔.	F5/กจ.	3 มิ.ย. 62	09.00	16.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร Dis KCA 55-10 เสนอหมู่บ้านเก่า	-	
๕.	F5/กจ.	4 มิ.ย. 62	09.00	12.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร Dis KCA 55-03 ซ้ำวัดเขาไฉย	-	
๖.	F5/กจ.	4 มิ.ย. 62	09.00	12.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร SF6 55-06 ตรงข้ามทางรถไฟ	-	
๗.	FB/กจ.	5 มิ.ย. 62	09.00	12.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร SF6 ซ้ำตรา หน้าเคเบิลหลายร้อย	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ E/O ก.จ.ก. ตำแหน่ง โทร. ๐๙๔-๕๑๕๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด มคอ.กรส.(ก.๗) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง)

รองหัวหน้าวิชาการแทน ผจก.กฟภ.กจ.



สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
 เรียง ออก.ปบ.(ก.๓)

KCA3S-10
 KCA5S-07
 KCA5S-09

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-4 พิดเตอร์ KCA3,5 จาก KCA59-10 ถึง -
 ในวันที่ 3 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 403
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5-7 พิดเตอร์ KCA5,9 จาก KCA5S-03, 06 , ถึง SF8 ไม่ในสายที่สวิตซ์.
 ในวันที่ 4, 5 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต บุนนาค ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย ปวิธ อินทรพรหม
 26 มี.ค. 62
 ก23

วิฑิตวิญ นอร์:ต:
 (เจดก.6 ปฏิบัติงาน (ทบ ๒๕๕, ๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

919

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียง ผจก. กฟผ. กฟผ.
 ออก.บช.(ก.๓) / ออก.วว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ แผ่น



ผจฟ. (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก.๓)

27 มี.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน KCA03S-10 , KCA05S-07 , KCA05S-09 ,KCA05S-10 , KCA05S-03 ,KCA05S-06 ,SF6.เดือนฉายรีสอร์ท
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3,4,5 เม.ย 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กจ. งานที่ทำ แก้วไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 403/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 27 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 27 มี.ค 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 27 มี.ค 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	วันที่ 3 เมษายน 2562						
2	แก้วไขจุดร้อน KCA05S-07, 09 ,10 KCA03S-07 ย้ายโหลด KCA05 ไปรับไฟจากKCA03						
3	KCA03VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		KCA		- 9.3 MW
4	KCA05VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		KCA		- 4.0 MW
5	KCA03S-24	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.		SF6 หมวดการทางบ้านเก่า
6	KCA05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สารเวร์ค
7	แจ้ง ฮอทไลน์ แก้วไขจุดร้อน KCA05S-10 ได้						
8	เมื่อ ฮอทไลน์ แก้วไขจุดร้อน DIS KCA05S-10 สารเวร์ค แล้วเสร็จพร้อม แก้วไขจุดร้อน KCA05S-09 วัดถ้ำประทุน						
9	KCA05S-10	ปลด	สับ		กจ.		DIS สารเวร์ค
10	KCA05S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ตรงข้ามวัดถ้ำประทุน
11	แจ้ง ฮอทไลน์ แก้วไขจุดร้อน KCA05S-09 ได้						
12	เมื่อ ฮอทไลน์ แก้วไขจุดร้อน DIS KCA05S-09 ตรงข้ามถ้ำประทุน แล้วเสร็จพร้อมแก้วไขจุดร้อน KCA03S-10						
13	KCA05S-09	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามวัดถ้ำประทุน
14	KCA03S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 สะพานลอยหน้าราชภัฏกาญญา
15	แจ้ง ฮอทไลน์ แก้วไขจุดร้อน KCA03S-10 ได้						
16	เมื่อฮอทไลน์ แก้วไขจุดร้อน SF6 KCA03S-10 สะพานลอยราชภัฏ แล้วเสร็จพร้อมแก้วไขจุดร้อน KCA05S-07 รหัสที่พัยธานี						
17	KCA03S-10	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.		SF6 สะพานลอยหน้าราชภัฏกาญญา
18	KCA05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS บ้านลาดทอง
19	แจ้ง ฮอทไลน์ แก้วไขจุดร้อน KCA05S-07 ได้						
20	เมื่อฮอทไลน์ แก้วไขจุดร้อน DIS KCA05S-07 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
21	KCA05S-07	ปลด	สับ		กจ.		DIS บ้านลาดทอง
22	KCA03S-24	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 หมวดการทางบ้านเก่า
23	KCA03VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KCA		-
24	KCA05VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KCA		-
25	สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 3 เม.ย 62						
26	แก้วไขจุดร้อน วันที่ 4 เมษายน 2562						
27	เมื่อ ฮอทไลน์พร้อมปฏิบัติงานแก้วไขจุดร้อน KCA05S-03 เวลา 09.00 น.ย้ายโหลดKCA05 ไปรับไฟจาก KCA07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	26.0 MW
29	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	24.0 MW
30	KCA05VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		KCA	-	4.0 MW
31	KCA07VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		KCA	-	3.4 MW
32	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA	-	ขนานบัส
33	KCA01S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.	SF6	ตลาดห้วนา (Loop Line 5-7)
34	KCA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	ข้างวัดเขาน้อย
35	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA	-	ขนานบัส
36	แจ้ง ฮอทไลน์ แก่ไขจุดร้อน KCA05S-03 ได้						
37	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
38	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
39	เมื่อ ฮอทไลน์ แก่ไขจุดร้อน KCA05S-03 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหดกลับคืน						
40	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
41	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
42	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA	-	ขนานบัส
43	KCA05S-03	ปลด	สับ		กจ.	DIS	ข้างวัดเขาน้อย
44	KCA01S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.	SF6	ตลาดห้วนา (Loop Line 5-7)
45	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA	-	ขนานบัส
46	KCA07VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KCA	-	
47	เมื่อ ฮอทไลน์ พร้อมแก่ไขจุดร้อน KCA05S-06 ตรงข้ามกาแฟคุณหญิง ย้ายโหด KCA05 ไปรับไฟจาก KCA03						
48	KCA03VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		KCA	-	9.3 MW
49	KCA03S-24	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.	SF6	หมวดการทางบ้านเก่า
50	KCA05S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.	SF6	ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง
51	แจ้ง ฮอทไลน์ แก่ไขจุดร้อน KCA05S-06 ได้						
52	เมื่อ ฮอทไลน์ แก่ไขจุดร้อน SF6 KCA05S-06 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหดกลับคืน						
53	KCA05S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.	SF6	ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง
54	KCA03S-24	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.	SF6	หมวดการทางบ้านเก่า
55	KCA03VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KCA	-	
56	KCA05VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KCA	-	
57	สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 4 เม.ย 62						
58	วันที่ 5 เมษายน 2562						
59	เมื่อ ฮอทไลน์ พร้อมปฏิบัติงานแก่ไขจุดร้อน SF6 เดือนฉายริสอร์ท ย้ายโหด KCA08 ไปรับไฟจากKCA05						
60	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
61	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
62	KCA05VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		KCA	-	
63	KCA08VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		KCA	-	8.3 MW
64	KCA03S-16	ปลด ล๊อคกุญแจ	สับ		กจ.	SF6	แยกบ้านท่าหน้าดิน
65	SF6 เดือนฉาย	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.	SF6	เดือนฉายริสอร์ท

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
66	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
67	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
68	แจ้ง ฮอทไลน์ แก๊สจุดร้อน SF6 เตือนฉายรังสีได้							
69	เมื่อ ฮอทไลน์ แก๊สจุดร้อน SF6 เตือนฉายรังสีแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหนดกลับคืน							
70	SF6 เตือนฉาย	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		กจ.		SF6	เตือนฉายรังสี
71	KCA03S-16	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6	แยกบ้านทำน้ำดื่ม
72	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
73	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
74	KCA05VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KCA		-	
75	KCA08VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KCA		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								