

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๕๐๑ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายบวร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า...อ.กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร่อนระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๑ สถานีไฟฟ้า...กำแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA01	28 มี.ค.62	09.00 น.	12.00 น.	รื้อถอน Dis ชั่วคราว หน้าร้านแบคที่ชำรุดออก โดย Hot line กระเช้า	Dis ชั่วคราว ร้านแบค	KSA1S-11 ไร่ประเสริฐ	นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์ พงษ.๖
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.บ้านชลสิทธิ์ (ม.๙.๓.สระพืชมวน).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์..... ตำแหน่ง พงษ.๖..... โทร ๐๘๑-๙๙๒๙๙๙๖..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน :

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KSA01 จาก Dis ชั่วคราวหน้าร้าน ถึง KSA1S-11 (๑S/ไร่ประเสริฐ)
ในวันที่ ๒๘-๐๓-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ น. ถึง ๑๒๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๕๐๑

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์

22 มี.ค. 62

.....
.....
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 886

เรียน ผจก. กฟอ. กำแพงแสน

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง ๑ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา ตักดีพนา) 25 มี.ค. 2562

อ.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	DIS.ชั่วคราวหน้าร้านแบด - บ้านไร่ประเสริฐ				
กำหนดวันที่ทำงาน	28/03/2562	เวลา 09.00 น.	ถึง	28/03/2562	เวลา 12.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กพอ.กพส.	งานที่ทำ	รื้อถอน/ต่อตรง DIS.ชั่วคราว หน้าร้านแบด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	407/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	25 มีนาคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	๒๕ มี.ค. ๖๒
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 มี.ค. ๖๒
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KSA,SPO							
1	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO06						
2	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
3	SPO06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		
4	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	KSA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA		-
6	KSA01S-12	ปลด	สับ		กพส.		SF6 บ้านทะเลบก
7	KSA01S-10	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		กพส.		SF6 ป้อมตำรวจการบิน
8	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
9	SPO06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		
10	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
12	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
13	KSA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA		
15	KSA01S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ไร่ประเสริฐ
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดโหลดในไลน์ KSA01 ตั้งแต่ DIS.ชั่วคราวหน้าร้านแบด - KSA01S-11 (DIS.ไร่ประเสริฐ)						
	งานที่ทำ 1. รื้อถอน DIS.ชั่วคราวหน้าร้านแบด (โดยวิธีสยทไลน์)						
	2. หลังจากรื้อถอน DIS.ชั่วคราวหน้าร้านแบด ทำการจัมสายแบบมีไฟ จ่ายไฟไปถึง KSA01S-11(โดยวิธีสยทไลน์)						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วนคืนจาก SPO06						
18	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
19	KSA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		
20	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
21	SPO06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		
22	SPO07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	KSA03S-19	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 บ้านท่าเสา
24	KSA01S-11	ปลด	สับ		กพส.		DIS ไร่ประเสริฐ
25	KSA03S-19	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 บ้านท่าเสา
26	KSA01S-12	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 บ้านทะเลบก
27	KSA01VB-01, 3VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA		- -
28	KSA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA		- -
29	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
30	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
31	SPO06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		
32	SPO07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		
สิ้นสุด Switching							

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

28 มีนาคม 2562

