



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กจ. (ป.บ.) ๑๑๒๘, ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้

### วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

Switching Deadline

วันที่ 25 มี.ค. 62

ด้วย กฟภ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ภาณุจันบุรี ตามแผนผังสิ่งเชื่อมแบบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	FB / กจ.	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๓.๐๐	รื้อถอนเสา ๑๒ ม. จำนวน ๑๐ ต้น	SF6 KCA3S-16 สามแยกท่อน้ำต้น	Diss KCA 6S-17 ตรงข้ามร้านกักโทษ	นายสุวิทย์ จำปาลี  โทร ๐๙๘-๒๖๓๑๕๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สามแยกท่อน้ำต้น หน้าโรงเรียนข้าวโพด บ้านหัวหิน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสมเกียรติ พิกเขียว ตำแหน่ง วิศวกร.จ.ส.บ. โทร ๐๘๑-๙๙๕๒๕๐๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายนคร กว่างขวาง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ KCA๐4 จาก KCA 6S-17 ถึง KCA3S-16  
ในวันที่ 31 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๔๐9

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รัชชิต นอระตะ: ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เกรียงศักดิ์ นิกชัย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 924  
เรียน ผจก.กฟภ.กจ.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ)

ผคฟ.๐๖ (rev.๐๑) ก.๓ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

27 มี.ค. 2562


รัชชิต นอระตะ  
๖๓๖.๖ ปฏิบัติงานแทน ผจก.๑๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นาย.ป.บ.ก.๓  
๑๑ มี.ค. ๖๒

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ตรงข้ามร้านก๊วกโห่ง - SF6 สามแยกทำน้ำดื่ม				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กจ.	งานที่ทำ	รื้อถอนเสา	ตามใบขอปฏิบัติงาน	409/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ			วันที่	26 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	นายสมศักดิ์ สิริวิภา และนายสมศักดิ์			วันที่	26 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	KCA08VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		KCA		
3	ตรวจสอบ SF6 KCA03S-16 ให้ Open พร้อมล๊อคคาน						
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
5	KCA06S-17	ล๊อค	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ตรงข้ามร้านก๊วกโห่ง
6	แจ้งพื้นที่ไฟฟ้าดับให้ กพจ.กจ.ทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	KCA08VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		KCA		
10	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
<b>สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า</b>							
11	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
12	KCA08VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		KCA		
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	KCA06S-17	ปลด	ล๊อค		กจ.		DIS ตรงข้ามร้านก๊วกโห่ง
17	KCA08VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		KCA		
<b>สิ้นสุดสวิตชิง</b>							

แผนผังตั้งตู้ไฟฟ้าวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ส่วนแยกทำน้ำดื่ม หน้าโรงงานชำไก่ทอด - dissa ตรงข้ามถูกโฉมัง

