





## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2(กฟผ.) SN2-KT1A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 เม.ย. 62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Major Inspection OLTC ตามใบขอปฏิบัติงาน 412/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเฑาะ ท่องย้อย		วันที่ 28 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนเฑาะ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิช, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching</b>							
1	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 21.4 MW
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 20.3 MW
3	SMB06VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SMB		Load = 1.5 MW
4	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		Load = 3.6 MW
5	THS03VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		THS		
6	THS04VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		THS		Load = 0.75 MW
<b>ย้ายโหลด SMB06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก THS04</b>							
8	SMB06S-04	ปลด	สับ		สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย(บน)
9	SMB06S-05	ปลด	สับ		สค.	DIS	ปากทางเข้านิคมท่าทราย(ล่าง)
10	SMB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย(บน)
11	SMB06VB-01	สับ	ปลด		SMB		
<b>ย้ายโหลด SN2-KT1A ทั้งหมดไปรับไฟจาก SN2-KT2A</b>							
13	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB	-	ขนานบัส ๐1 - ๐2
14	SMB01BVB-01	สับ	ปลด		SMB	-	INCOMING 1
15	SMB01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB	-	INCOMING 1
16	SN2-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ KT1A.
17	SN2-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
<b>แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงานด้านหม้อแปลง SN2-KT1A ได้</b>							
19	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
21	THS03VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		THS		
22	THS04VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		THS		
<b>สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า</b>							
<b>หลังจาก กฟผ. ปฏิบัติงานด้านหม้อแปลง SN2-KT1A แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ</b>							
24	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
25	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
26	THS03VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		THS		
27	THS04VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		THS		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้ายโหลด SN2-KT1A ทั้งหมดกลับคืนจาก SN2-KT2A						
29	SMB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- INCOMING 1
30	SN2-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
31	SN2-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
32	SMB01BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 1
33	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส 01-02
34	ย้ายโหลด SMB06 ทั้งหมดกลับคืนจาก THS04						
35	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		
36	SMB06S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย(บน)
37	SMB06S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางเข้านิคมท่าทราย(ล่าง)
38	SMB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย(บน)
39	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
40	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
41	SMB06VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SMB		
42	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
43	THS03VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		THS		
44	THS04VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		THS		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							



### บันทึก

ที่ หจก-ส. 0150/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี  
วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT1A (115/22kV) [SN2 2212 และ SN2 2217]
งานที่ทำ	Major Inspection OLTC & Clean Metering 22 kV
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน พุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยให้พนักงานที่ กิ่งโคราชแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.  
ผู้อนุมัติงาน ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.