



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 7 มิ.ย. 62

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา .....  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓) .....  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... สมุทรสาคร ๒..... ตามบันทึก  
จำนวน ๑..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | วงจร/หม้อแปลง | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ                        | จาก      | ถึง         |
|-----|---------------|--------------|-------------|----------|---|----------|-------------|
| ๑   | หม้อแปลง KT2A | ๔/๖/๖๒       | ๐๗.๓๐ น.    | ๑๖.๓๐ น. | เพื่อ Major Inspection OLTC & Clean Mettering ๒๒ kV | SN2-2222 | SMB02BVB-01 |
|     |               |              |             |          |   |          |             |
|     |               |              |             |          |   |          |             |
|     |               |              |             |          |   |          |             |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ..... ตำแหน่ง .....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ วงจร/หม้อแปลง SMB-KT2A จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 4 มิ.ย 62 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑13/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นายอนุสรณ์ อ.ก.ป.บ.ระยอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ยงยุทธ สีขาว

รับทราบ ผอ.ก.ค.  
( ๖๐๓.๖ ปรวิศฯ๖ (แทน ผอ.ก.ค.) )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 957  
เรียน ผจก. กฟผ.๓๑๑

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. ๑ (สถานีฯ SMB)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... สถานีฯสมุทรสาคร 2 (KT2A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 4 เม.ย. 62 ..... ระหว่าง ..... 07.30 น. ..... ถึง ..... 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กฟผ. งานที่ทำ Major Inspection OLTC ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน 413/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ ..... วันที่ 28 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ..... สก๊อฟ นอร์ธา ..... วันที่ 28 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ 28 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายจันต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่                        | รหัสอุปกรณ์                               | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ         |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|------------------|
| 1                          | ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด             |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 2                          | SN2-KT2A                                  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            | - Load=21.50 MW  |
| 3                          | SN2-KT3A                                  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            | - Load=20.00 MW  |
| 4                          | SMB14VB-01                                | Auto                                 | Manual             |      | SMB          |            | -                |
| 5                          | - ย้ายโหลด SMB14 ไปจ่ายจาก SMB04          |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 6                          | SMB04VB-01                                | ปลด                                  | สับ คง Manual      |      | SMB          |            | -                |
| 7                          | SMB14VB-01                                | สับ                                  | ปลด                |      | SMB          |            | -                |
| 8                          | - ย้ายโหลด SN2-KT2A ไปจ่ายจาก SN2-KT3A    |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 9                          | SMBBVB-02                                 | ปลด                                  | สับ                |      | SMB          |            | - ขนานบัส02-03   |
| 10                         | SMB02BVB-01                               | สับ                                  | ปลด                |      | SMB          |            | - INCOMING 2     |
| 11                         | - ดับไฟหม้อแปลง SMB-KT2A เวลา 07.30 น.    |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 12                         | SN2-2222                                  | สับ                                  | ปลด                |      | EGAT         |            | - เบรกเกอร์ KT2A |
| 13                         | SN2-2227                                  | สับ                                  | ปลด                |      | EGAT         |            | - ใบมีด          |
| 14                         | SMB02BVB-01                               | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service" |      | SMB          |            | - INCOMING 2     |
| 15                         | SN2-KT3A                                  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EGAT         |            | -                |
| 16                         | SMB04VB-01                                | Manual                               | Auto               |      | SMB          |            | -                |
| 17                         | แจ้ง กฟผ.ปฏิบัติด้าน SN2-KT2A ได้         |                                      |                    |      |              |            |                  |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า |   |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 18                         | หลังจาก กฟผ.ปฏิบัติงาน SN2-KT2A แล้วเสร็จ |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 19                         | - จ่ายไฟหม้อแปลง SMB-KT2A                 |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 20                         | SN2-KT3A                                  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            | -                |
| 21                         | SMB04VB-01                                | Auto                                 | Manual             |      | SMB          |            | -                |
| 22                         | SMB02BVB-01                               | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service"  |      | SMB          |            | - INCOMING 2     |
| 23                         | SN2-2227                                  | ปลด                                  | สับ                |      | EGAT         |            | - ใบมีด          |
| 24                         | SN2-2222                                  | ปลด                                  | สับ                |      | EGAT         |            | - เบรกเกอร์ KT2A |
| 25                         | - ย้ายโหลด SN2-KT2A กลับคืนจาก SN2-KT3A   |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 26                         | SMB02BVB-01                               | ปลด                                  | สับ                |      | SMB          |            | - INCOMING 2     |
| 27                         | SMBBVB-02                                 | สับ                                  | ปลด                |      | SMB          |            | - ขนานบัส02-03   |
| 28                         | - ย้ายโหลด SMB14 กลับคืนจาก SMB04         |                                      |                    |      |              |            |                  |

| ที่                        | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ     | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------|
| 29                         | SMB14VB-01  | ปลด                                  | สับ คง Manual |      | SMB          |            | - -      |
| 30                         | SMB04VB-01  | สับ                                  | ปลด           |      | SMB          |            | - -      |
| 31                         | SN2-KT2A    | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto   |      | EGAT         |            | -        |
| 32                         | SN2-KT3A    | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto   |      | EGAT         |            | -        |
| 33                         | SMB14VB-01  | Manual                               | Auto          |      | SMB          |            | - -      |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเย็น |             |                                      |               |      |              |            |          |



### บันทึก

ที่ หจก-ส. 0151/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี  
วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

|                   |  |
|-------------------|--|
| สถานที่ขอตัดไฟ    | สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร2   |
| อุปกรณ์           | หม้อแปลง KT2A (115/22KV) [SN2 2222 และ SN2 2227]   |
| งานที่ทำ          | Major Inspection OLTC & Clean Mettering 22 kV  |
| วันและเวลาขอตัดไฟ | เริ่มวัน พุธที่ 4 ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.<br>ถึงวัน พุธที่ 4 ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. |

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.  
ผู้อนุมัติงาน ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.