



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... สมุทรสาคร ๒..... ตามบันทึก
จำนวน ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT3A	๕ มิ.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อ Major Inspection OLTC & Clean Metering ๒๒ KV	SN2-2232	SMB03BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว..... ตำแหน่ง.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN2-KT3A จาก SN2-2232 ถึง SMB3BVB-01
ในวันที่ 5 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 414/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.บ.บ.บ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อ.ก.บ.บ.บ. สีขาว

(ลายเซ็น)
อ.ก.บ.บ.บ. (ก.๓)
๖ มิ.ย. ๖๒ ๑๖.๐๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 998
เรียน ผจก..... กฟผ. ๕๑.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลายเซ็น) - 2 มิ.ย. 2562
(นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผจก. 1 (สถานีฯ SMB.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(ลายเซ็น) - 2 มิ.ย. 2562
(นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสมุทรสาคร 2 (KT3A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 เม.ย. 62	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Major Inspection OLTC		ตามใบขอปฏิบัติงาน	414/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายอมร โมกขพันธ์	วันที่	2 เมษายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 เม.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 เม.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายชุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load 21 MW
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load 19 MW
4	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load 23 MW
5	SMB14VB-01	Auto	Manual		SMB		- Load 6.6 MW
6	ย้ายโหลด SMB14 ฝาก SMB04 (เพื่อลดโหลดหม้อแปลง SN2-KT3A)						
7	ตรวจสอบทรักของ SMB04VB-01 อยู่ตำแหน่ง In Service						
8	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
9	SMB14VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
10	ย้ายโหลด SN2-KT3A ฝาก SN2-KT2A						
11	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส 2
12	SMB03BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 3
13	SN2-2232	สับ	ปลด		SMB		- เบรกเกอร์
14	SN2-2237	สับ	ปลด		SMB		- ใบมีด
15	SMB03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- INCOMING 3
16	แจ้งสถานะไฟดับและแจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงานได้						
17	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
18	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
19	SMB04VB-01	Manual	Auto		SMB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
21	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
22	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
23	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
24	SMB04VB-01	Auto	Manual		SMB		- -
25	SMB03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- INCOMING 3
26	ย้ายโหลด SN2-KT3A คีนจาก SN2-KT2A						
27	SN2-2237	ปลด	สับ		SMB		- ใม่มีด
28	SN2-2232	ปลด	สับ		SMB		- เบรกเกอร์
29	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 3
30	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส 2
31	ย้ายโหลด SMB14 คีนจาก SMB04						
32	SMB14VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
33	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
34	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
35	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
36	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
37	SMB14VB-01	Manual	Auto		SMB		- -
38	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0152/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอบข่ายไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร2		
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT3A (115/22KV) [SN2 2232 และ SN2 2237]		
งานที่ทำ	Major Inspection OLTC & Clean Metering 22 kV		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์	ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	ศุกร์	ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดโบมีต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.