

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๙๑๖ ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายบวร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อนระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๑,๓,๖ สถานีไฟฟ้า
กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA09	28 มี.ค.62	06.30 น.	09.00 น.	ย้ายจุดจัม บ.เครน จาก F9 มา F3	KSA09S-14 ฝักทพด.๑๖๖	KSA09S-15 บ.ค.พ.๒๐๖๒	นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ พขง.๖
๒	KSA03	28 มี.ค.62	06.30 น.	09.00 น.	ย้ายจุดจัม ซีนิคกรีน จาก F3 มา F9	KSA03S-10 พขง.๑-๒-๒๙	บ.ค.ฮิโงทพด. พขง.๑-๒-๒๙	
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พขง.๖ โทร. ๐๘๑-๙๘๒๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KSA09 จาก KSA09S-14 ถึง KSA09S-15
ในวันที่ 28 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 09.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 415

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KSA03 จาก KSA03S-10 ถึง บ.ค.ฮิโงทพด.
ในวันที่ 28 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 09.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิโรตพจน์ ไม่มีโทขอ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ด.น.ศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์

24 มี.ค. 62
กข 2

ศทพ. ด.น.ศักดิ์กรินทร์
(๐๘๑-๙๘๒๕๘๘๖)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

928

เรียน ผจก. กฟอ.กำแพงแสน

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผคฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้า บ.เครน และ บ.ชินนิกรีนเอนเนอร์ยี				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28-มี.ค.-62	ระหว่าง	06.30 น.	ถึง	09.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ย้ายจุดจัม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	415/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	25 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>กพส</i>			วันที่	26 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิช, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		
5	KSA06VB-01	Auto	Manual		KSA		
6	KSA09VB-01	Auto	Manual		KSA		
7	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนรับไฟจาก KSA06						
8	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		เบรคเกอร์ขนานบัส
9	KSA03S-29	ปลด	สับ		กพส.		DIS บริษัท JBF
10	KSA03S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS กม.29
11	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		เบรคเกอร์ขนานบัส
12	เมื่อทางบ.เครน และ บ.ชินนิกรีนเอนเนอร์ยี พร้อมดับไฟ						
13	KSA03S-110	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ชินนิกรีนเอนเนอร์ยี
14	KSA09S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 บริษัท เครน
15	KSA09S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		Dis หนองผัก
16	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
17	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
18	KSA06VB-01	Manual	Auto		KSA		
19	แจ้ง Hotline ให้ทำการเปลี่ยนจุดจัมตั้งข้ามถนนไลน์ KSA09 เข้าบ.เครน ให้มาจัมในไลน์วงจรบน KSA03						
20	เมื่อ Hotline ทำการเปลี่ยนจุดจัมตั้งข้ามถนนไลน์ KSA09 เข้าบ.เครน มาจัมในไลน์ KSA03 แล้วเสร็จ						
21	แจ้ง Hotline ให้ทำการเปลี่ยนจุดจัมตั้งข้ามถนนไลน์ KSA03 เข้าบ.ชินนิกรีนเอนเนอร์ยี ให้มาจัมในไลน์วงจล่าง KSA09						
22	เมื่อ Hotline ทำการเปลี่ยนจุดจัมตั้งข้ามถนนไลน์ KSA03 เข้าบ.ชินนิกรีนเอนเนอร์ยี มาจัมในไลน์ KSA09 แล้วเสร็จ						
23	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
24	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
25	KSA06VB-01	Auto	Manual		KSA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนรับไฟจาก KSA06						
27	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		เบรกเกอร์ขนานบัส
28	KSA03S-10	ปลด	สับ		กพส.		DIS กม.29
29	KSA03S-29	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บริษัท JBF
30	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		เบรกเกอร์ขนานบัส
31	เมื่อทางบ.เครน และ บ.ซินิกรีนเอนเนอร์ยี พร้อมรับไฟ						
32	KSA03S-11	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ซินิกรีนเอนเนอร์ยี
33	KSA09S-14	ปลด	สับ		กพส.		Dis หนองพิก
34	KSA09S-15	ปลด	สับ		กพส.		SF6 บริษัท เครน
35	แจ้งบ.เครน และ บ.ซินิกรีนเอนเนอร์ยี ให้ทำการขนานไลน์ได้						
36	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
37	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
38	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA		
39	KSA06VB-01	Manual	Auto		KSA		
40	KSA09VB-01	Manual	Auto		KSA		
41	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

