

4

Switching Deadline
วันที่ 11 ม.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บ.ฟ.) ๖๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ - 9 ม.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ส่งแล้ว

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 สถานีไฟฟ้า นหนองปลาหม้อ..... ตามแผนผังสิ่งเชบแบบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๓ ม.ค. ๖๑	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ๑๑๕ KV. TP.1 สฟ. นหนองปลาหม้อ เพื่อตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	_NOM1YS-01	NOM1BVB-01	นายธำรง ดันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ..... ตำแหน่ง..... ทน.บ.ฟ.(ก.๓)..... โทร..... ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

(นายสมหมาย ชินดิวัง)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศตฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ศตฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ TP1 จาก NOM1YS-01 ถึง NOM1BVB-01
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 48/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... วิศวกร..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ๑๙๑๖ ๑๒/๒๕๖๑

(นาย..... วิศวกร.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(ค.ฟ.) 081
เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟ๒.๓, กฟ๒.๓, กฟ๒.๓, กฟ๒.๓, กฟ๒.๓
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น
แผนผังแบบ..... แผ่น
ผจก. 2 (สถานี NOM)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)
ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

11 ม.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯหนองปลาหมอ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-ม.ค.-62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบหม้อแปลง TP1	ตามใบขอปฏิบัติงาน	43/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสงคร			วันที่	10 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		-
3	NOM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- Load = 5.79 MW
4	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- Load = 2.50 MW
5	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- Load = 3.30 MW
6	NOM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- Load = 6.24 MW
7	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- Load = 0.27 MW
8	NOM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นปม.		R ป้อมตำรวจเขาคันทรง
9	NOM04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปง.		R บ้านตลาดนัด
10	TMA04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมง.		R โล้นหนองตากยา
11	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
12	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R บ้านรางสาสี่
13	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
14	TMK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
15	TMK02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R ตลาดห้วยเหนียว
16	TMK02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R หนองพลับ
17	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
18	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
19	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
20	TMA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
21	TMA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมง.		R โล้นสำรอง
22	TMA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมง.		R ป้อมตำรวจบ้านใหม่
23	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
24	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
25	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
26	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
27	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	PTR-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ เพชร		- -
29	PTR07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศุนย์ฯ เพชร		- -
30	PTR07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ศุนย์ฯ เพชร		R สร้อยฟ้า
31	PTS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ เพชร		- -
32	PTS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศุนย์ฯ เพชร		- -
33	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		CB 115 kV OUT TO NOM
34	ย้ายโหลด TMA04 บางส่วน ไปจ่ายจาก TMA09						
35	TMABVB-01	ปลด	ล๊ับ		TMA		- ขนานบัส
36	TMA04S-06	ปลด	ล๊ับ		ทมจ.		SF6 ว่างขนาบ (บน-ล่าง)
37	TMA04S-05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS ตรงข้ามวัดวังขนาบ
38	TMABVB-01	ล๊ับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
39	ย้ายโหลด TMK02 บางส่วน ไปจ่ายจาก TMK05						
40	TMK02S-10	ปลด	ล๊ับ		ทมก.		DIS อนามัยห้วยเหนียว
41	TMK02R-01	ล๊ับ	ปลด		ทมก.		R ตลาดห้วยเหนียว
42	ย้ายโหลด NOM03 บางส่วน ไปจ่ายจาก TMA04						
43	NOM03S-07	ปลด	ล๊ับ		ตสร.		SF6 บ้านหนองน้ำขุ่น
44	TMA04S-14	ปลด	ล๊ับ		ตสร.		DIS บ้านห้วยไร่
45	NOM03S-02	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6 ไร่สามเกาะ
46	NOM03S-07	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 บ้านหนองน้ำขุ่น
47	ย้ายโหลด NOM02, NOM03 บางส่วน ไปจ่ายจาก DMA08						
48	DMA08S-06	ปลด	ล๊ับ		ตมข.		SF6 สวนเปี่ยมสุข
49	NOM02R-02	ล๊ับ	ปลด		ตสร.		R ป้อมตำรวจเขาคันทอก
50	NOM03S-05	ปลด	ล๊ับ		ตสร.		SF6 บ้านหนองข้าวนก
51	NOM03R-01	ล๊ับ	ปลด		ตสร.		R หนองตากยา
52	ย้ายโหลด NOM02 บางส่วน ไปจ่ายจาก TMK02						
53	NOM02S-08	ปลด	ล๊ับ		ตสร.		SF6 ข้างโรงไม้หิน
54	NOM02S-02	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6 บ้านสระสี่มุม
55	ย้ายโหลด NOM04 บางส่วน ไปจ่ายจาก PTR07 (ศุนย์ฯ เพชรบุรี)						
56	ให้ ศุนย์ฯ เพชรบุรี BY PASS PTR07R-02 สร้อยฟ้า						
57	PTR07S-24	ปลด	ล๊ับ		ศุนย์ฯ เพชร		SF6 บ้านชำระ
58	NOM04R-01	ล๊ับ	ปลด		บปง.		R บ้านตลาดนัด
59	ให้ กพย.นปม.ทำการ By-Pass Recloser NOM05R-04 บริเวณ มาบแค						
60	ตรวจสอบใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ Recloser NOM05R-04 ให้อยู่ตำแหน่งล๊ับอยู่						
61	NOM05R-04	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing, Alt, GND		นปม.		R มาบแค
62	SW.By pass	ปลด	ล๊ับ		นปม.		Dis R.มาบแค
63	NOM05R-04	ล๊ับ	ปลด		นปม.		R มาบแค
64	NOM05VB-01	ล๊ับ	ปลด		NOM		-
65	ย้ายโหลด BPB09 บางส่วน ไปจ่ายจาก BPB05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	BPB05S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ไปรษณีย์
67	BPB09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ซอยริมแม่น้ำ
68	ย้ายโหลด NOM04 ไปจ่ายจาก BPB09						
69	BPB09S-06	ปลด	สับ		บปง.		SF6 หน้าเทศบาลเบิกไพร
70	NOM04VB-01	ดี	ปลด		NOM		- -
71	ย้ายโหลด NOM01 ไปจ่ายจาก BPB07						
72	BPB07S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 บ.ชูเท็ค
73	NOM01VB-01	ดี	ปลด		NOM		- -
74	ย้ายโหลด NOM02, NOM03 บางส่วน และ NOM05 ไปจ่ายจาก PTS01						
75	NOM05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NOM		- -
76	NOM01BVB-01	สับ	ปลด		NOM		- INCOMING 1
77	NOM04YB-01	สับ	ปลด		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
78	NOM04YS-01	สับ	ปลด		NOM		- ไบมีด 115 เควี
79	NOM03YS-01	สับ	ปลด		NOM		- ไบมีด 115 เควี
80	NOM03YS-02	สับ	ปลด		NOM		- ไบมีด 115 เควี
81	ตรวจสอบแรงดันที่ BUS สฟ.หนองปลาหมอ และนำ CAP. เข้าทีละ Step พร้อมควบคุมแรงดันให้อยู่ที่ 22.8 เควี						
82	ให้ควบคุมแรงดันที่ TMK-TP1 และ TM-KT1A ให้อยู่ที่ 23.0 เควี						
83	ให้คง Alternate ที่ TMA4R-01 และ TMK2R-02						
84	NOM01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NOM		- INCOMING 1
85	ให้พนักงานสถานีหนองตรวจสอบไฟย้อนที่ Incoming 1 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
86	NOM01BVG-01	ปลด	สับ		NOM		- กราวด์ INCOMING 1
87	NOM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
88	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
89	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
90	DMA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมข.		R บ้านรางสาตี
91	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		- -
92	TMK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- -
93	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
94	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
95	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
96	TMA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
97	TMA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมจ.		R ป้อมตำรวจบ้านใหม่
98	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
99	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
100	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
101	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
102	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
103	PTR-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ เพชร		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
104	PTR07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศุภชัย เพชร		- -
105	PTS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภชัย เพชร		- -
106	PTS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศุภชัย เพชร		- -
107	BPB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		CB 115 KV OUT TO NOM
108	แจ้งชุดทำงานตรวจสอบหม้อแปลง TP1 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
109	หลังจาก ปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงแล้วเสร็จ						
110	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- -
111	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- -
112	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
113	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R บ้านรางสาสี่
114	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- -
115	TMK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- -
116	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
117	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
118	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- -
119	TMA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- -
120	TMA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมจ.		R ป้อมตำรวจบ้านใหม่
121	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
122	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
123	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- -
124	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- -
125	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- -
126	PTR-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภชัย เพชร		- -
127	PTR07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศุภชัย เพชร		- -
128	PTS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภชัย เพชร		- -
129	PTS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศุภชัย เพชร		- -
130	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		CB 115 KV OUT TO NOM
131	NOM01BVG-01	สับ	ปลด		NOM		- กราวด์ INCOMING 1
132	NOM01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NOM		- INCOMING 1
133	ย้ายโหลด NOM01, NOM05 และ NOM02,NOM03 บางส่วน กลับจาก PTS02						
134	NOM03YS-02	ปลด	สับ		NOM		- ไบมีด 115 เควี
135	NOM03YS-01	ปลด	สับ		NOM		- ไบมีด 115 เควี
136	NOM04YS-01	ปลด	สับ		NOM		- ไบมีด 115 เควี
137	NOM04YB-01	ปลด	สับ		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
138	ปรับแรงดันที่ NOM-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
139	NOM01BVB-01	ปลด	สับ		NOM		- INCOMING 1
140	NOM05VB-01	สับ	ปลด		NOM		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
141 ย้ายโหลด NOM04 ไปจ่ายจาก BPB09							
142	NOM04VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" AutoReclose		NOM		-
143	BPB09S-06	สับ	ปลด		บปง.		SF6 หน้าเทศบาลเบิกไพร
144 ย้ายโหลด NOM01 ไปจ่ายจาก BPB07							
145	NOM01VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" AutoReclose		NOM		-
146	BPB07S-07	สับ	ปลด		บปง.		SF6 บ.ชูเท็ค
147 ย้ายโหลด BPB09 บางส่วน กลับจาก BPB05							
148	BPB09S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ซอยริมแม่น้ำ
149	BPB05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ไพรขณีย์
150 ย้ายโหลด NOM04 บางส่วน กลับจาก PTR07 (ศูนย์ฯ เพชรบุรี)							
151	NOM04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, Alt		บปง.		R บ้านตลาดนัด
152	PTR07S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศูนย์ฯ เพชร		SF6 บ้านชำแระ
153 ให้ ศูนย์ฯ เพชรบุรี จ่าย PTR07R-02 สร้อยฟ้า ได้ตามปกติ							
154 ให้ กพย.นปม.ทำการปลด By-Pass Recloser NOM05R-04 บริเวณ มาบแค							
155	NOM05VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" AutoReclose		NOM		-
156	NOM05R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing, Alt, GND		นปม.		R มาบแค
157	SW.By pass	สับ	ปลด		นปม.		Dis R.มาบแค
158	NOM05R-04	สับ	ปลด		นปม.		R มาบแค
159 ย้ายโหลด NOM02 บางส่วน กลับจาก TMK02							
160	NOM02S-02	ปลด	สับ		นปม.		SF6 บ้านสระสี่มุม
161	NOM02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 ช่างโรงไม้หิน
162 ย้ายโหลด NOM03 บางส่วน กลับจาก TMA04							
163	NOM03S-07	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 บ้านหนองน้ำขุ่น
164	NOM03S-02	ปลด	สับ		นปม.		SF6 ไร่สามเกาะ
165	TMA04S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS บ้านห้วยไร่
166	NOM03S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 บ้านหนองน้ำขุ่น
167 ย้ายโหลด NOM02, NOM03 บางส่วน กลับจาก DMA08							
168	NOM03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, Alt		ตสร.		R หนองตากยา
169	NOM03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 บ้านหนองข้าวนก
170	NOM02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, Alt		ตสร.		R ป้อมตำรวจเขาคันหลอก
171	DMA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 สวนเปี่ยมสุข
172 ย้ายโหลด TMK02 บางส่วน กลับจาก TMK05							
173	TMK02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, Alt		ทมก.		R ตลาดห้วยเหนียว
174	TMK02S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS อนามัยห้วยเหนียว
175 ย้ายโหลด TMA04 บางส่วน กลับจาก TMA09							
176	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
177	TMA04S-05	ปลด	สับ		ทมง.		DIS ตรงข้ามวัดวังขนาย
178	TMA04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมง.		SF6 วังขนาย (บน-ล่าง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
179	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
180	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		- -
181	NOM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
182	NOM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
183	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
184	NOM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
185	NOM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
186	NOM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นปม.		R ป้อมตำรวจเขาคันทรง
187	NOM04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปง.		R บ้านตลาดนัด
188	TMA04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมจ.		R ไลน์หนองตากยา
189	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
190	DMA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R บ้านรางสาลี
191	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		- -
192	TMK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- -
193	TMK02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R ตลาดหวายเหนียว
194	TMK02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R หนองพลับ
195	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
196	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
197	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
198	TMA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
199	TMA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมจ.		R ไลน์สำรอง
200	TMA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมจ.		R ป้อมตำรวจบ้านใหม่
201	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
202	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
203	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
204	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
205	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
206	PTR-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ เพชร		- -
207	PTR07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ เพชร		- -
208	PTR07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ฯ เพชร		R สร้อยฟ้า
209	PTS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ เพชร		- -
210	PTS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ เพชร		- -
211	BPB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		CB 115 KV OUT TO NOM

สิ้นสุด Switching