



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
Public Utility Regulatory Authority of Thailand

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 27 มี.ค. 62

เลขที่ ก.ท. ๑๑-๑๒๖ / ๒๕๖๒  
ที่อยู่รับ นายสมาน ทรัพย์ชุมพวง  
ชื่อผู้ส่ง นายประสิทธิ์ สุวรรณอิน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ. (๑๖)  
ตำแหน่ง ผอ.ก.ท.๑๒.๑๖๒๖๖๖

คำขอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จากบ้านเลขที่ ๑๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในครอบครัวยานยนต์/รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  
ตามแบบผังรูปแบบ จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / บริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Fr	๒๗ มี.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๓๐ น.	เปลี่ยนสายแรงดันไฟฟ้า / บริเวณบ้านเลขที่ ๑๖	Dep. ๑๖ จาก ๒๗ มี.ค. ๖๒ ๑๖.๓๐	Dep. ๑๖ จาก ๒๗ มี.ค. ๖๒ ๑๖.๓๐	นายประสิทธิ์ สุวรรณอิน โทร. ๐๘๖๖๖๖๖๖๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ตัดไฟได้มีผลกระทบบนไฟฟ้านี้ มีอยู่ ๑๖ เครื่อง ๑๖ เครื่อง ๑๖ เครื่อง ๑๖ เครื่อง ๑๖ เครื่อง  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสิทธิ์ สุวรรณอิน ตำแหน่ง ผอ.ก.ท.๑๒.๑๖๒๖๖๖ โทร. ๐๘๖๖๖๖๖๖๖๖

ขอรับ  
( นายประสิทธิ์ สุวรรณอิน )  
ตำแหน่ง ผอ.ก.ท.๑๒.๑๖๒๖๖๖

TTMA  
กท. ๑๒.๑๖๒๖๖๖

สำเนาแบบขอควบคุมการตัดไฟ (แบบ ก.ท.๑๒.๓)  
เรื่อง กท.บ. (๑.๓)

นาย พิศาล กว้างเห็นขาว

- ขอตัดไฟได้มีผลกระทบบนไฟฟ้านี้ พิกัด TTMA จาก กท.บ. 31 ถึง No. บ้าน 16/๑๖, D/O บ้านเลขที่ 16  
ในวันที่ 28 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ตามใบสั่งทำวิทยุขอตัดไฟ 432/62
- ขอตัดไฟได้มีผลกระทบบนไฟฟ้านี้ พิกัด \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำวิทยุขอตัดไฟ \_\_\_\_\_
- ขอตัดไฟได้มีผลกระทบบนไฟฟ้านี้ พิกัด \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำวิทยุขอตัดไฟ \_\_\_\_\_
- ขอตัดไฟได้มีผลกระทบบนไฟฟ้านี้ พิกัด \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำวิทยุขอตัดไฟ \_\_\_\_\_
- ขอตัดไฟได้มีผลกระทบบนไฟฟ้านี้ พิกัด \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำวิทยุขอตัดไฟ \_\_\_\_\_

กท.บ. ๑๒.๑๖๒๖๖๖  
( ๑๐/๑.๖ กท.บ. ๑๖ )

ผู้ควบคุมงาน  
ที่ ก.ท. กท.บ. (๑๖)  
เขียน ผอ. กท.บ. ๑๖.๑๖.๑๖.  
กท. ๑๒.๑๖.๑๖



จำนวนการตัดไฟ \_\_\_\_\_ 1 แผ่น  
แผ่นที่ \_\_\_\_\_ 2 แผ่น

ขอตัดไฟ และแจ้งรับทราบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
พร้อมทั้งขอข้อมูลผังแบบตัดไฟลงใน [www.psa.co.th](http://www.psa.co.th)

ผอ. \_\_\_\_\_ (สถานี \_\_\_\_\_)  
เพื่อทราบ และจัดส่งข้อมูลงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
ควบคุม ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะหมดงานเสร็จ

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๒  
  
27 มี.ค. 62

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	กม.31 - หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะตอง - บ้านแก่งแคบ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 มี.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลญ.	งานที่ทำ	ปรับแต่งเสาเอน ตามใบขอปฏิบัติงาน 432/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนิต บุญชู		วันที่ 27 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. กฤษณะศักดิ์, ชูทอง, นครินทร์, พนิธ 2. สิทธิชัย, อนุสรณ์, ศักดิ์สิทธิ, มโนช 3. สดภาพร, อนิต, ณัฐกาญจน์, สามารท		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1 ย้ายโหลดเพื่อเปลี่ยนทางการจ่ายไฟ TTN04 ไปรับไฟจากบ้านหมอเฒ่า							
2	TTN0BR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.		R หน้าเขื่อนท่าทุ่งนา
3	D/O บ้านหมอเฒ่า	ปลด	สับ		ลญ.		Do. บ้านหมอเฒ่า
4	D/O ทิพย์รัตน์	ปลด	สับ		ลญ.		Do. ทิพย์รัตน์
5	D/O แก่งแคบ	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		Do. บ้านแก่งแคบ
6	D/O หน่วยพิทักษ์ป่า	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		Do. หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะตอง
7 เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.							
8	D/O กม.31	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		Do. กม.31
9 แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
10 แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
11	TTN0BR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.		R หน้าเขื่อนท่าทุ่งนา
12 แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้							
13 สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
14 เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
15	TTN0BR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.		R หน้าเขื่อนท่าทุ่งนา
16 แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
17 แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
18	D/O กม.31	ปลด	สับ		ลญ.		Do. กม.31
19	D/O แก่งแคบ	ปลด	สับ		ลญ.		Do. บ้านแก่งแคบ
20	D/O หน่วยพิทักษ์ป่า	ปลด	สับ		ลญ.		Do. หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะตอง
21	D/O ทิพย์รัตน์	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		Do. ทิพย์รัตน์
22	D/O บ้านหมอเฒ่า	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		Do. บ้านหมอเฒ่า
23	TTN0BR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.		R หน้าเขื่อนท่าทุ่งนา
สิ้นสุด Switching							



# แผนผังการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

