



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 29 มิ.ย. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.) 1581
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์พงษ์ วงศ์หันหา
ชื่อผู้ส่ง นายอนุสรณ์ บุญศิริ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาแรงสูงริมถนน ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OY1๐๑	๑-๕ เม.ย.๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนเสาและสายแรงสูงเป็น ๑๘๕SAC	OY1๐S-๐๕	OY1๐S-๐๔ SAB๘S-๑๑	ประเมศร์ หนูเชื้อเวียง ๐๙๒-๘๙๔๙๙๙๙๕
๒	OY10๑	"	"	"	"	Disชั่วคราว ก่อนช.วัดไร่ขิง	Disชั่วคราวหน้าบม ปตท	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายอนุสรณ์ บุญศิริ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ OY1 จาก OY1 1S-05 ถึง OY1 10S-04, SAB8S-11
ในวันที่ 1-5 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 433/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ OY1 จาก Disชั่วคราว ก่อนช.วัดไร่ขิง ถึง Disชั่วคราว หน้าบม ปตท
ในวันที่ 1-5 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโน ของจ้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี

(นายอนุสรณ์ บุญศิริ)
๖ มิ.ย. ๖๒ ผ.จ.อ.

สำหรับผู้อนุมัติ 960
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)



เรียน ผจก. กฟอ. สพร.
อก.บช.(ก.๓), อก.กว.(ก.๓), อก.รล.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ริมถนนเพชรเกษม Dis ชั่วคราว บั้ม ปตท. - Dis ชั่วคราวปากซอยวัดไร่ขิง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1-5 เม.ย. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.สพร. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 433/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โทงย้อย วันที่ 29 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 29 มี.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 29 มี.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนการทำสวิตชิง							
1	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
2	OYI01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		-
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SAB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		-
5	** ย้ายโหลด OYI01 บางส่วนไปรับไฟจาก SAB09						
6	OYI01S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 บั้ม ปตท.
7	SAB09S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS บั้ม ปตท.สะพานโพธิ์แก้ว
8	Dis ชั่วคราวไลน์ OYI01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS บั้ม ปตท.
9	OYI01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 บั้ม ปตท.
10	ตรวจสอบ SF6 รหัส OYI10S-04 อยู่ตำแหน่งปลดพร้อมล็อคคาน						
เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.							
11	Dis ชั่วคราวไลน์ OYI01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ก่อนซอยวัดไร่ขิง
12	OYI01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากทางวัดไร่ขิง
13	แจ้งพื้นที่ไฟฟ้าดับให้ กพอ.สพร. ทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
19	แจ้ง กพอ.สพร. ปฏิบัติงานได้						
20	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
21	OYI01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
22	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	SAB09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAB		-
หมายเหตุ กพอ.สพร. ดับไฟยาวตั้งแต่ วันที่ 1-5 เม.ย. 62 บริเวณริมถนนเพชรเกษมบั้ม ปตท. - ปากซอยวัดไร่ขิง(เนื่องจากไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
**** สิ้นสุด Switching วันที่ 1 เม.ย. 62 ****							
24	หลังจาก กฟอ.สพร.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ วันที่ 5 เมษายน 2562						
25	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
26	OYI01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		-
27	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
28	SAB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		-
29	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
33	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
34	Dis ชั่วคราวไลน์ OYI01	ปลด	สับ		สพร.		DIS ก่อนชอยวัดไร่ชิง
35	OYI01S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางวัดไร่ชิง
36	** ย้ายโหลด OYI01 บางส่วนกลับคืนจาก SAB09						
37	OYI01S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปัม ปรท.
38	Dis ชั่วคราวไลน์ OYI01	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปัม ปรท.
39	SAB09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปัม ปรท.สะพานโพธิ์แก้ว
40	OYI01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปัม ปรท.
41	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
42	OYI01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
43	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
44	SAB09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAB		-
**** สิ้นสุด Switching ****							

