



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 3 มิ.ย. 62

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) 1580
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายอนุสรณ์ บุญศิริ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ รื้อถอนเสาแรงบนจำหน่ายหน่วยแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๘	๘-๑๑ เม.ย.๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนเสาริมถนนเพชรเกษมหน้า ปากซอย บ.ISA ถึง สวนสามพราน	DISชั่วคราว เชิงสะพานโพธิ์ แก้ว SAB๓S-๐๔	SAB๘S-๑๑ OY1๐S-๐๓ OY1๓S-๐๒ OY1๔S-๐๒	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๘-๗๑๐๒๒๓๔
๒	SAB๐๓							

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๘-๘๘๔๖๒๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายอนุสรณ์ บุญศิริ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเตอร์ SA๙๙๘ จาก DIS.บริเวณพหลโยธิน ถึง SF6 บ้านจตุรพักตร
ในวันที่ 8-11 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 434/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นายอนุสรณ์ บุญศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทน.วัลลภ สุวรรณศรี

รับไว้
(๑๓.๖ ปฎิบัติงานแทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ 972
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน
อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ร.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)
ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)
- 1 มิ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ SAB03,08 บริเวณ DIS เซิงสะพานโพธิ์แก้ว - SF6 ร้านออเร็นท์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 8-11/4/2019 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.สพร. งานที่ทำ รื้อถอนเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 434/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 30 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 30 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 1 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SAB08VB-01	Auto	Manual		SAB		
2	- ดับไฟไลน์ SAB08 เวลา 08.30 น.						
3	DIS.ไลน์ SAB08	สับ	ปลด,ใช้ไหลดบาสเตอร์		รถสพร-		DIS เซิงสะพานโพธิ์แก้ว (ฝั่งภปร.)
4	ตรวจสอบ DIS.รหัส SAB08S-11 ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส				รถสพร-		DIS เซิงสะพานโพธิ์แก้ว (ขาเข้ากทม)
5	ตรวจสอบ SF6 รหัส OY104S-02 ให้เปิดวงจรโซ่"OPEN"				รถสพร-		SF6 ก่อนร้านออเร็นท์ (เคเบิ้ลติดบ้าน)
6	ตรวจสอบ SF6 รหัส OY105S-02 ให้เปิดวงจรโซ่"OPEN"				รถสพร-		SF6 ร้านออเร็นท์ (เคเบิ้ลติดถนน)
7	ตรวจสอบ DIS.รหัส OY110S-03 ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส				รถสพร-		DIS ตรงข้ามซอยสนามกอล์ฟ (ข้ามถนน)
8	ตรวจสอบ DIS.รหัส SAB03S-04 ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส				รถสพร-		DIS ป้อมซีสโก้ (Loop)
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.สามพรานรับทราบ						
10	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
11	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short Ground จุด G3						
14	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short Ground จุด G4						
15	SAB08VB-01	Manual	Auto		SAB		
16	แจ้งกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเข้าวันที่ 8 เม.ย.62 %%%%%%%%%%							
17	หลังจากกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด (11 เม.ย.62)						
18	หลังจากกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
19	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
20	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
21	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
22	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก						
23	SAB08VB-01	Auto	Manual		SAB		
24	- จ่ายไฟไลน์ SAB08						
25	DIS.ไลน์ SAB08	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS เซิงสะพานโพธิ์แก้ว (ฝั่งภปร.)
26	SAB08VB-01	Manual	Auto		SAB		
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเย็นวันที่ 11 เม.ย.62 %%%%%%%%%%							

