


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นธ.(ปบ.) ๘๗๗/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ
 จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPV04	31 มีนาคม 2562	08.00 น.	17.00 น.	ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้ ทาง อตต.ท่าถนน บริเวณ แยกเข้าสู่ศูนย์ราชการ	NPV4S-08 (รหัสใหม่)	NPV4S-10 (รหัสใหม่)	นายชัยศ โพธิ์รัตน์ วศก.๖ ผปบ. โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๕ ต.ถนนขาด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง วศก.๖ ผปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ

(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ พีดเดอร์ NPV4 จาก NPV4S-08 ถึง NPV4S-10
 ในวันที่ 31 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 438/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อวภะพันธ์ุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ชัยศ โพธิ์รัตน์

รักชัย นอร์ค:

(วศก.๖ กฟจ.นครปฐม ผปบ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **958**
 เรียน ผจก. กฟภ.นครปฐม

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า) ๒๖.๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ NPV04 บริเวณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม (NPV04S-08 - NPV04S-10)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 มี.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นคร.	งานที่ทำ ย้ายเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 438/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 28 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์</i>		วันที่ 28 มีนาคม 2562
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	<i>นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์</i>		วันที่ 28 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายชนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- พร้อมดับไฟไลน์ NPV04 เวลา 08.00 น.						
2	NPV04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPV		
3	NPV04S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถนฐ-	SF6	ก่อนแยกศาลากลางจังหวัด
4	ตรวจสอบ SF6 รหัส NPV04S-10 ให้เปิดวงจรโชว์ "OFF"พร้อมให้ล๊อคคาน				รถนฐ-	SF6	เลยแยกศาลากลางจังหวัด
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.นครปฐมรับทราบ						
6	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้ว						
7	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งกฟจ.นครปฐมปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
10	NPV04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTB		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
11	หลังกฟจ.นครปฐมปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
12	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
13	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
14	- จ่ายไฟไลน์ NPV04						
15	NPV04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPV		
16	NPV04S-08	ปลด	สับ		รถนฐ-	SF6	ก่อนแยกศาลากลางจังหวัด
17	ให้ปลดล๊อคคาน SF6 รหัส NPV04S-10 ออกโชว์"FREE"				รถนฐ-	SF6	เลยแยกศาลากลางจังหวัด
18	NPV04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTB		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น %%%%%%%%%%							

แยกศูนย์ราชการ ก่อนแยกศูนย์ราชการ

