



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) มย๗/๑๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทว
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง

วันที่ 28 มี.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

Switching Deadline

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๒

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทำการ แก้อุปกรณ์สายลัด เข้า Disconnecting Sw.
ด้าน Load สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMC 9S-01	21 เม.ย. 2562	08:30 น.	17:00 น.	แก้อุปกรณ์ สายลัดเข้า Disconnecting Sw. เฟส A,B,C ด้าน Load	SMC 9VB-01	SMC 9S-01	นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ
๒.	SMC 10S-01	21 เม.ย. 2562	08:30 น.	17:00 น.		SMC 10VB-01	SMC 10S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พ.ท.๖ ผ.ตบ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๖๑๕๓๕๖๒๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ไฟดับใน มรส ร่วมกับ switching
หมายเลข 441/62

ตำแหน่ง (นายท่าพล ด้อยเต็มวงศ์)
วิศวกร ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 445/62
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก.
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



976

Switching Deadline

วันที่ 3 พ.ย. 62
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ.) ๑๔๖๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายฉัตรพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุขโนธรรม

วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.อพจ.สค.ชั้น๓

ส่งแล้ว

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง.....

ตามแผนตั้งสิ่งเซปแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC๐๔	๗ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ตั้งแต่ หน้าสถานีฯ สค.๓ ถึง หน้าบริษัท ห้องเย็น ชัยรุ่งณ์ จำกัด	SMC๔5-๐๑	SMC๔5 ๐๒	นายนิทัศน์ เตชะวันโต โทร ๐๙-๑๕๓๐-๔๔๔๔
๒	SMC๐๔	๗ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๔5-๐๑	DIS ติดตั้ง ชั่วคราวหน้า บ. ห้องเย็นชัยรุ่งณ์	
๖	SMC๑๐	๗ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๑๐5-๐๑	SMC๑๐5-๐๘ หน้า บ.ห้องเย็น ชัยรุ่งณ์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามหน้าสถานีฯ สค.๓ ถึง บริเวณหน้า บ. ห้องเย็นชัยรุ่งณ์ จำกัด.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายอำนาจ เวียนทอง.....ตำแหน่ง.....พล.ปบ..... โทร ๐๘-๑๕๓๕-๕๑๖๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


* **ก่อน switching 1 ชม ขอ กบข(ก.3)**
หมายเลข 445, 62 งาน กัด/รื้อ 10L
สายลัดที่ **Disconnecting Switch**
ขอ SMC๔5-๐1, SMC105-๐1

ลงชื่อ.....
(นายคณิต สุขโนธรรม)
ตำแหน่ง..... ผจก.อพจ.สค.ชั้น๓

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMC9 จาก SMC9S-01 ถึง SMC9S-02
ในวันที่ 7 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 441/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SMC9 จาก SMC9S-01 ถึง 075 ติดตั้งชั่วคราว บ.นิคมฯ นนทบุรี
ในวันที่ 7 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ SMC10 จาก SMC10S-01 ถึง SMC10S-08
ในวันที่ 7 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
- พนักงานศูนย์ฯ นาย รุณทอ ล่าเงิน ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย อ่างจจ เท้งหนอง


(นาย รุณทอ ล่าเงิน)
ว.ค. 6 เม.ย. ๖๒.

สำหรับผู้อนุมัติ

976

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๓๑ กฟผ.๒๒๓

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง ขป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pca.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานีฯ SMC)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

- 1 เม.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามหน้าสถานีฯ สค.3-บริเวณหน้าบ. ห้องเย็นชัยวรจัน | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 7 เม.ย. 62 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ.สค. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 441/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | กบข. | นายขุนทอง ฝาเงิน | วันที่ 31/4/2019 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | <i>นครินทร์</i> | วันที่ <i>31/4/62</i> |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | <i>ks</i> | วันที่ <i>1 เม.ย. 62</i> |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายอนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตตัดตอนภายในสถานีฯ SMC และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
2	SMC-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
3	SMC-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
4	SMC05VB-01	Auto	Manual		SMC		
5	SMC09VB-01	Auto	Manual		SMC		
6	SMC10VB-01	Auto	Manual		SMC		
7	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
8	SMI01VB-01	Auto	Manual		SMI		
9	ย้ายโหลด SMC10 บางส่วนรับไฟจาก SMI01						
10	SMC4S-05	ปลด	สับ		กบข.		SF6 ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่17
11	SMC10VB-01	สับ	ปลด		SMC		
12	ย้ายโหลด SMC09 บางส่วนรับไฟจาก SMC05						
13	SMCBVB-03	ปลด	สับ		SMC		ชานาเมนบัส
14	SMC9S-03	ปลด	สับ		กบข.		DIS กองพันพล
15	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กบข.		DIS ห้องเย็นชัยวรจัน
16	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC		ชานาเมนบัส
17	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
18	SMC10S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กบข.		DIS ห้องเย็นชัยวรจัน
19	SMC09VB-01	สับ	ปลด		SMC		
20	SMC09S-01	สับ	ปลด		กบข.		DIS หัว POT HEAD F9
21	SMC10S-01	สับ	ปลด		กบข.		DIS หัว POT HEAD F10
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานกฟผ.ทราบ <i>สถานี กบข. (ก.3) ที่ SMC 9S-01 และ SMC 10S-01 รวมด้วย</i>						
23	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G1						
24	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G2						
25	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G3						
26	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G4						
27	SMC-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SMC-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
29	SMC05VB-01	Manual	Auto		SMC		
30	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
31	SMI01VB-01	Manual	Auto		SMI		
32	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
33	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
34	SMC-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
35	SMC-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
36	SMC05VB-01	Auto	Manual		SMC		
37	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
38	SMI01VB-01	Auto	Manual		SMI		
39	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G1						
40	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G2						
41	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G3						
42	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G4						
43	SMC09S-01	ปลด	สับ		บพจ.		DIS หัว POT HEAD F9
44	SMC10S-01	ปลด	สับ		บพจ.		DIS หัว POT HEAD F10
45	SMC09VB-01	ปลด	สับ คงManual		SMC		
46	SMC10S-08	ปลด	สับ		บพจ.		DIS ห้องเย็นชัยวรจณ์
47	ย้ายโหลด SMC09 บางส่วนกลับจาก SMC05						
48	SMCBVB-03	ปลด	สับ		SMC		ขนานเมนบัส
49	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		บพจ.		DIS ห้องเย็นชัยวรจณ์
50	SMC9S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพจ.		DIS กองพนันพล
51	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC		ขนานเมนบัส
52	ย้ายโหลด SMC10 บางส่วนกลับจาก SMI01						
53	SMC10VB-01	ปลด	สับ คงManual		SMC		
54	SMC4S-05	สับ	ปลด		บพจ.		SF6 ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่17
55	SMC-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
56	SMC-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
57	SMC05VB-01	Manual	Auto		SMC		
58	SMC09VB-01	Manual	Auto		SMC		
59	SMC10VB-01	Manual	Auto		SMC		
60	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
61	SMI01VB-01	Manual	Auto		SMI		
62	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

