



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 เม.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๗๒๖/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่ 28 มี.ค. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทำการ แก้อุปกรณ์ หน้าสัมผัส Disconnecting Sw.  
สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนตั้งสิ่งเขบนับ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK 2S-01	๗ เม.ย. 2562 ๒๑ ๙๓๗๖	08:30 น.	12:00 น.	แก้อุปกรณ์ หน้าสัมผัส Disconnecting Sw.	OYK 2VB-01	OYK 2S-01	นายไชยฤกษ์ ไรจน เลิศ
๒.	OYK 6S-01	๗ เม.ย. 2562 ๒๑ ๙๓๗๖	13:00 น.	16:30 น.		OYK 6VB-01	OYK 6S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ ไรจนเลิศ ตำแหน่ง พงษ.๒ ผอ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๖๑๕๓๖๒๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นาย) ก.พ.ล. ชัยชื่นวงศ์  
ว.ค.๙ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เขียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

OYK 2VB-01 OYK 2S-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ OYK 2, 6 จาก OYK 6VB-01 ถึง OYK 6S-01

ในวันที่ 21 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 443

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชัยชื่นวงศ์ ประสานงานการดับไฟกับ นายไชยฤกษ์ ไรจนเลิศ  
๗ เม.ย. 62

(นาย) ก.พ.ล. ชัยชื่นวงศ์  
ว.ค. 6๓๕๗๗.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

1065

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เขียน ผจก.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น


ผจก. 2 (สถานี OYK)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย) ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์  
อก.บ.บ.(ก.๓) - 9 เม.ย. 2562

(นาย) ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์  
อก.บ.บ.(ก.๓) - 9 เม.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊วจุดร้อน OYK2S-01 , OYK6S-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 เม.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก๊วจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 443
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี		วันที่ 8 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching</b>						
2	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	Load 19.5 MW
3	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	Load 4.0 MW
4	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	Load 13.5 MW
5	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	Load 16.9 MW
6	OYK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	Load 1.0 MW
7	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	Load 6.4 MW
8	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	Load 7.9 MW
9	OYM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	Load 1.2 MW
10	<b>-ย้ายโหลด OYK02 ไปจ่ายไฟจาก PMB06</b>						
11	PMB07S-14	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		อมน.		SF6 โรงตั้ง
12	OYK02VB-01	ล๊ับ	ปลด		OYK	-	-
13	<b>-ย้ายโหลด OYK06 ไปจ่ายไฟจาก OYM02</b>						
14	OYK06S-02	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		อมน.		SF6 วินมอเตอร์แยกสาย 5
15	OYK06VB-01	ล๊ับ	ปลด		OYK	-	-
16	<b>-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.</b>						
17	OYK02S-01	ล๊ับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.2
18	OYK06S-01	ล๊ับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.6
19	OYK02VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		OYK	-	-
20	OYK06VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		OYK	-	-
21	<b>-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และสามารถทำงานได้</b>						
22	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	
23	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK	-	
24	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK	-	
25	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
*** ลีนสุด Switching ช่วงแรก ***								
26	-เมื่อผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ							
27	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	
28	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	
29	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	
30	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-	
31	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
32	OYK02VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		OYK		-	-
33	OYK06VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		OYK		-	-
34	OYK02S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.2
35	OYK06S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.6
36	-ย้ายโหลด OYK02 กลับจาก PMB06							
37	OYK02VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		OYK		-	-
38	PMB07S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	โรงตั้ง
39	-ย้ายโหลด OYK06 กลับจาก OYM02							
40	OYK06VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		OYK		-	-
41	OYK06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	วินมอไซด์แยกสาย 5
42	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	
43	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	
44	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	
45	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	
46	OYK02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-	
47	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-	
48	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-	
49	OYM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-	
*** ลีนสุด Switching ทั้งหมด ***								