



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทว.
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ สิงห์โตทอง

Switching Deadline
วันที่ 3 เม.ย. 62

วันที่ 30 มี.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.นช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMA08	5 เม.ย.62	09.00 น.	16.30 น.	แก้ไขจุดร้อนหน้าสถานีต้น ต้น RISER POLE โดย ฮอทไลน์กระเช้า	SMA08VB-01	SMA08S-01	นายณฤพนธ์
๒	SMC04	5 เม.ย.62	09.00 น.	16.30 น.		SMC04VB-01	SMC04S-01	เปรมศิริ
๓	SMC05	5 เม.ย.62	09.00 น.	16.30 น.		SMC05VB-01	SMC05S-01	
๔	SAA10	7 เม.ย.62	09.00 น.	16.30 น.		SAA10VB-01	SAA10S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) *ไม่ต้องลบตาราง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณฤพนธ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง ชม.ตบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๙๙๗๒๓๔๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ SMA8 จาก SMA8VB-01 ถึง SMA8S-01
ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 448/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2,3 ฟิวเตอร์ SMC4,5 จาก SMC4VB-01 ถึง SMC4S-01
ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมิต ๒/๖๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณฤพนธ์ เปรมศิริ

1 เม.ย. 62 ๐.3
(นายสมิต ๒/๖๖)
(นายณฤพนธ์ เปรมศิริ)


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 996
เรียน ผจก. กฟผ. สด.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทว.)
อก.ปน.(ก.๓) - 2 เม.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊สจุดร้อน SMC04S-01 , SMC05S-01 , SMC08S-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 เม.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	ภพจ.สค.	งานที่ทำ	แก๊สจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	448/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	1 เมษายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11/24/12	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21/20/62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. กฤษณะศักดิ์, ขุนทอง,นครินทร์,พนิต 2. สิทธิชัย, อนุสรณ์,ศักดิ์สิทธิ์,มโนช 3. สถาพร, ธนิต, ณัฐกาญจน์, สามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
ตรวจสอบสวิตตันตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี								
ย้ายโหลด SMC04 ไปรับไฟจาก SMI01								
1	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
2	SMC04VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SMC		-	-
3	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-	หม้อแปลง TP1
4	SMI01VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SMI		-	-
5	SMC04S-02	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6	ก่อน ช.ก.ลื่นสุวรรณ
6	SMC04VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMC		-	-
7	SMC04S-01	ล๊ับ	ปลด		สค.		DIS	POT HEAD F.4
8	แจ้งขอทไลน์กระเช้าแก๊สจุดร้อน SMC04S-01 ได้							
9	เมื่อขอทไลน์กระเช้าแก๊สจุดร้อน SMC04S-01 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดคืน							
10	SMC04S-01	ปลด	ล๊ับ		สค.		DIS	POT HEAD F.4
11	SMC04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF"Autoreclose		SMC		-	-
12	SMC04S-02	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	scada	SF6	ก่อน ช.ก.ลื่นสุวรรณ
13	SMC04VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SMC		-	-
14	SMI01VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SMI		-	-
15	ย้ายโหลด SMC05 ไปรับไฟจาก SMI07							
16	SMI07VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SMI		-	-
17	SMC05VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SMC		-	-
18	KTBO5S-08	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6	ชอยบ่อดิน
19	SMC05VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMC		-	-
20	SMC05S-01	ล๊ับ	ปลด		สค.		DIS	POT HEAD F.5
21	แจ้งขอทไลน์กระเช้าแก๊สจุดร้อน SMC05S-01 ได้							
22	เมื่อขอทไลน์กระเช้าแก๊สจุดร้อน SMC05S-01 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน							
23	SMC05S-01	ปลด	ล๊ับ		สค.		DIS	POT HEAD F.5
24	SMC05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF"Autoreclose		SMC		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ		
25	KTB05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	ชอยบ่อดิน	
26	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-	
27	SMC05VB-01	Manual	Auto		SMC		-	-	
28	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-	หม้อแปลง TP1	
29	SMI07VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SMI		-	-	
30	ย้ายโหนด SMA08 ไปปรับไฟจาก SMA03								
31	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-	
32	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-	
33	SMA08VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SMA		-	-	
34	SMA03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Autoreclose		SMA		-	-	
35	SMA08VB-01	สับ	ปลด		SMA		-	-	
36	SMA08S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS	POT HEAD F.8	
37	แจ้งขอทไลน์กระเช้าแก๊วจุดร้อน SMA08S-01 ได้								
38	เมื่อขอทไลน์กระเช้าแก๊วจุดร้อน SMA08S-01 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหนดกลับคืน								
39	SMA08S-01	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		DIS	POT HEAD F.8	
40	SMA08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Autoreclose		สค.		-	-	
41	SMA03VB-01	สับ	ปลด		SMA		-	-	
42	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-	
43	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-	
44	SMA08VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SMA		-	-	
	สิ้นสุดสวิตชิง								