



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตน.) ๓๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 5 มิ.ย. 62

วันที่ 30 มิ.ย. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMA08	5 เม.ย.62	09.00 น.	16.30 น.	แก้ไขจุดร้อนหน้าสถานีต้น ต้น RISER POLE โดย ฮอทไลน์กระเช้า	SMA08VB-01	SMA08S-01	นายอนุพงษ์
๒.	SMC04	5 เม.ย.62	09.00 น.	16.30 น.		SMC04VB-01	SMC04S-01	เปรมศิริ
๓.	SMC05	5 เม.ย.62	09.00 น.	16.30 น.		SMC05VB-01	SMC05S-01	
๔.	SAA10	7 เม.ย.62	09.00 น.	16.30 น.		SAA10VB-01	SAA10S-01	

ที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) * ไม่ต้องปิดรางค์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุพงษ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓) โทร ๐๘๙๙๗๗๓๐๔๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเตอร์ SAA10 จาก SAA10VB-01 ถึง SAA10S-01
ในวันที่ 7 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๕52
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ อนุพงษ์ เปรมศิริ

1 มิ.ย. 62 ๐:3
1 พฤษภาคม ๖๒
(อนุพงษ์ สิงห์โตทอง)
๖๕๐ กม. รว.๐๖

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กบข.(ศคฟ.) 1012
เรียน ผจก. กฟภ. กฟภ. อนุ.
อ.ก.บ.ข.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ -
ผจก. 2/ (สถานี SAA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีสามพราน 1 (SAA10S-01)
-
2. กำหนดวันที่ทำงาน 7 เม.ย. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
-
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 452/62
-
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอมร โมกข์พันธ์ วันที่ 2 เมษายน 2562
-
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 04-04-62
-
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 เม.ย. 62
-
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	งานที่ทำ : แก้ไขจุดร้อนที่ DIS POT HEAD รหัส SAA10S-01						
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SAA10VB-01	Auto	Manual		SAA		- Load 0.28 MW
5	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
6	ONB06VB-01	Auto	Manual		ONB		- Load 2.35 MW
7	ย้ายโหลด SAA10 ฝาก ONB06						
8	ONB06S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
9	SAA10VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
10	SAA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
11	SAA10S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.10
12	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
13	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
14	แจ้งชุด กบข.(ก.3) ตรวจสอบแก้ไข DIS POT HEAD รหัส SAA10S-01 ได้ (แก้ไขโดยวิธีร้อนที่)						

สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
15	เมื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ DIS POT HEAD รหัส SAA10S-01 เสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
16	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
17	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- -
18	SAA10S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.10
19	SAA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		- -
20	ย้ายโหลด SAA10 คืบจาก ONB06						
21	SAA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- -
22	ONB06S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
23	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
24	SAA10VB-01	Manual	Auto		SAA		- -
25	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
26	ONB06VB-01	Manual	Auto		ONB		- -

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด